

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.127-IK01.

03.09.20.



Munters Oasis 200 Special, 522848/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

| Kompressor. | | |
|---|-------|----------------------------|
| Driftsstrøm Oljevermer. | | 0.4A. |
| Driftsstrøm Kompressor. | KM178 | 12.4-13-12.5A. |
| Driftstimer kompressor | | 731T. |
| Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15 | | Ok. |
| Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 | F142 | 6.3-6.3-6.3A. 56% |
| Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 | F152 | 6.3-6.4-6.4A. |
| Driftstimer Tilluftsvifter | | 37236T. |
| Scavenger vifte 1 | F212 | 6.6-6.6-6.5A. 75% |
| Scavenger vifte 2 | F222 | 7-7-7.3A. |
| Driftstimer Scavenger vifter | | 33322T. |
| Oljenivå. | | Ok. |
| Fordampningtemperatur | | 1.3gr. |
| Sugegasstemperatur. | | 17.5gr. |
| Overheting. | | 16.2K. |
| Kondenseringstemperatur. | | 27.1gr |
| Væsketemperatur. | | Ikke målt. |
| Underkjøling. | | Ikke målt. |
| Varmgasstemperatur. | | 59gr. |
| Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut | | 24.4/20.6gr. |
| Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T. | | 4.2K. |
| Dx-batteri, lufttemp inn/ut. | | 20.6/17.4gr. |
| Dx-batteri, lufttemp Delta T. | | 3.2K. |
| Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut. | | 18.7/22.4gr. |
| Kondensator-batteri lufttemp Delta T. | | 3.7K. |
| Settpunkt. | | Komfort 20gr, Øko 22gr. |
| Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198 | | 1.5-1.5-1.4A. |
| Spennings | | 410-413-411V. |
| Spennings til jord. | | 239-240-239V. |
| Forriglinger | | Motorvern, trykkvakter ol. |
| Anmerkninger. | | |
| F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. | | |
| Sirk pumpe i feil. | | |