

Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

14.09.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.232-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkassett: 6stk. M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: + A2_323 UPS B.

Vifter	+A2=353.232-LR401	+A2=353.232-LR402
Driftstimer.	34938t.	34742t.
Driftsstrøm vifte.	4.16A.	3.95A.
Frekvens vifte.	24.6Hz.	24.4Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Lagerstøy begge vifter.		