

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.124-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 Special, sn:527949/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.4kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.8-13.1-12.6A.
Driftstimer kompressor	740T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	7.1-7-7.3A. 61%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	7.1-7.2-7.3A.
Driftstimer Tilluftsvifter	6206T.
Scavenger vifte 1 F212	6-6.1-6.2A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.2-6-6.2A.
Driftstimer Scavenger vifter	3088T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	4.7gr.
Sugegasstemperatur.	18.8gr.
Overheting.	14.1K.
Kondenseringstemperatur.	28.4gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	65.5gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	23.7/20.7gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	5.8K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	20.7/17.7gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	6.5K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	16.5/22.6gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2.9K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	Ikke vann.
Spennings.	408-409-410V.
Spennings til jord.	236-237-237A.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	