

Sjekkliste, sirkulasjonsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

27.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.611.LR401-LR402.



Type: Flaktwoods.

Betjener: Munters korrigor/datehall.

Vifte	LR401.	LR402.
Driftstimer.	43955T.	43955T.
Driftsstrøm vifte.	1.7A.	2.1A.
Frekvens vifte.	15Hz.	19.2Hz.
Spennings.	408-409-410V.	
Spennings til jord.	236-237-237V.	
Anmerkninger.		
Ikke lett å høre evt lagerlyd vifter, men har gått mange timer.		