

# NORTRONIK AS

Stallbakken 9  
2005 Rælingen  
Tlf.: 63836300  
Fax: 63836301

Sanderplassen 14  
6800 Førde  
Tlf.: 57832000  
Fax: 57832348

Michael Krohnsgate 99  
5058 Bergen  
Tlf.: 57832000  
Fax: 57832348

# SLOKKEANLEGG

☐ Årskontroll

☐ Service

☐ Idriftsettelse

## Kunde

Firma		K. nr.
Adresse		
Kont. person	Tlf.	<input type="checkbox"/> Faktura

## Oppdrag

Mottatt	Dato	U. utført
Best. nr.	Tilb. nr.	
<input type="checkbox"/> Regning	<input type="checkbox"/> Garanti	<input type="checkbox"/> Befaring

## Oppdragsgiver

Firma		K. nr.
Adresse		
Kont. person	Tlf.	<input type="checkbox"/> Faktura

## Produkt

Type	O. nr.
Gasstype	

Trykket avleses og noteres på hver flaske

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28

## Idriftsettelse slokkeanlegg

Ventiler skrudd på flasker	
Trykkslanger påskrudd manifold	
Hver ventil trykkpåsatt og skruventil lukket igjen	
Trykkpåsettingen skal gjentas en gang etter ca. 1 minutt	
Lekkasjetest foretatt mellom flaske og ventil	
Ventiler godkjent for tetthet	
Skruventil åpnet og systemet trykksatt	
Plombering av skruventil utført	
Pressostatkabel tilsluttet	
Utløserenhet påsatt	

## Merknader


## Service slokkeanlegg

Pressostatsignal avprøvd og OK	
Detektorer testet	
Manuelle utløser(e) testet og plombert	
Aspirasjon testet	
Lampe/sirene/klokker testet	
Nøkkelsbryter testet	
Viftestopp/ Styring av spjeld testet	
Solenoid utgang aktivert	
Signaloverføring til andre anlegg testet	
Visuell inspeksjon av rørnett utført	
Sentralens logg kontrollert	
Utløser påmontert flaskebank	

## Service

Sign.	Dato	Sign.

<input type="checkbox"/> Produkt feil	<input type="checkbox"/> Produksjon feil	<input type="checkbox"/> Prosjekt feil	<input type="checkbox"/> Konstr. feil	<input type="checkbox"/> Dokum. feil	<input type="checkbox"/> Install. feil	<input type="checkbox"/> Oversp. Lynskade	<input type="checkbox"/> annet