

Sjekkliste, Avtrekksvifte.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=360.232-JV501.

26.08.20.



Type: Systemair EX 180-4C.

Betjener: +A1_322 Batterirom B.

Vifte.	
Driftsstrøm vifte.	Testet, svak lagerlyd.
Spenning.	237V.
Spenning til jord.	136-135V.
Anmerkninger.	
Svak lagerlyd motor.	