

Sjekkliste, Tilluftsvifte.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.235-LR401.

15.09.20.



Type: Flaktwoods 80JM/20/4/6/16 3L D100.
Filterkassett: 3 stk M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: +A2_311 Heat/Vent/Ac.

Vifte	
Driftstimer.	17432t.
Driftsstrøm vifte.	5A.
Frekvens vifte.	50Hz.
Spjeld.	Ok.
Filter.	Byttet.
Spenning.	410-411-411V.
Spenning til jord.	237-239-239V.
Anmerkninger.	