

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **GK**

Aggregat: A3.353.134

Aggregat type: OASIS 200

Serienummer: 553567

Temperaturer

	Kode	
16,3 °C / RH	.	Utetemp/Fukt
29,2 °C	.	Avtrekkstemperatur
23,0 °C	.	Tilluft 1
23,0 °C	.	Tilluft 2
20,5 °C	.	Scavenger EPX
23,3 °C	.	Bottom tube temp
20,1 °C	.	Water temp
°C	.	
°C	.	
°C	.	
°C	.	
°C	.	

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/	.	
56007 m3/h	.	Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft
42 kPa	.	Pumpetrykk

Settpunkter:

	Kode:	
23 °C	.	Temperatur
56000 m3/h	.	Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.							
	1		2		3		4	
Vifte og Motor
Effektforbruk:	3,33	kW	3,20	kW	3,18	kW	3,75	kW
Strømforbruk	5,2	A	5,0	A	4,8	A	6,2	A
Hastighet	1590	Rpm	1590	Rpm	1606	Rpm	1574	Rpm
Pådrag	78	%	78	%	78	%	78	%
Driftstimer	1083	t	1083	t	1083	t	1083	t
Kode:

Dato: 3/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema

Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk	0,16	kW	0,11	kW
Strømforbruk	0,8	A	0,6	A
Hastighet	396	Rpm	399	Rpm
Pådrag	24	%	24	%
Driftstimer	705	t	705	t
Kode:	.		.	
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:			Varmekabel:	
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	Kode:
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,1	A .
			Varmeelement i tavle 0	A .
Spjeld:			Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk	172 .
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne S/C	316 .
	<input type="checkbox"/>	.	Flows witch	42kPa .
Aktuatorer:			Pumpe:	
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe	0.6 A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service :				
Type utbedring:				
Kommentarer:				