

Sjekkliste, Tilluftsvifte.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.235-LR401.

28.08.20.



Type: Flaktwoods 80JM/20/4/6/16 3L D100.
Filterkassett, 3 stk. Camfil M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: +A1_311 Heat/Vent/Ac.

Vifte	
Driftstimer.	35602t.
Driftsstrøm vifte.	3.9A.
Frekvens vifte.	50Hz.
Spjeld.	Ok.
Filter.	Byttet.
Spenning.	410-411-411V.
Spenning til jord.	239-239-240V.
Anmerkninger.	
Spjeld lukket.	