

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.125-IK01.

03.09.20.



Munters Oasis 200 Special, 522847/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	11.7-12.1-11.9A.
Driftstimer kompressor		1307T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	6-5.9-6.1A. 51%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	6.3-6.4-6.3A.
Driftstimer Tilluftsvifter		34370T.
Scavenger vifte 1	F212	6.5-6.5-6.6A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	6.6-6.5-6.6A.
Driftstimer Scavenger vifter		32950T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		-20.5gr.
Sugegasstemperatur.		21.4gr.
Overheting.		41.9K.
Kondenseringstemperatur.		17.8gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		83gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		26.5/18.8gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		11.7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		18.8/17.4gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		1.3K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		16.5/16.7gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		0.2K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.5-1.4-1.+09887A.
Spenning.		410-412-412V.
Spenning til jord.		238-239-239V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		
Flow alarm, resatt virker ok.		
Lekkasje på sikkerhetsventilen, svette på pakkboksen til serviceventilen LP.		
Og muligens på serviceventil Hp... Mangler freon!! Slår ut på Lp.		
Vannlekkasje fra gjennomføring tak i el.skapet.		
Støy fra vannpumpa.		