

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A1=353.132-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200 Special, 522850/2014.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

| Kompressor.                                                                 |       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Driftsstrøm Oljevermer.                                                     |       | 0.3A.                           |
| Driftsstrøm Kompressor.                                                     | KM178 | 11.9-12.5-11.8A.                |
| Driftstimer kompressor                                                      |       | 425T.                           |
| Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15                                       |       | Ok.                             |
| Driftsstrøm Tilluftsvifte 1                                                 | F142  | 1.6-9.8A. Opp og ned hele tiden |
| Driftsstrøm Tilluftsvifte 2                                                 | F152  | 1.4-9.7A.                       |
| Driftstimer Tilluftsvifter                                                  |       | 29622T.                         |
| Scavenger vifte 1                                                           | F212  | 5.5-5.4-5.4A. 75%               |
| Scavenger vifte 2                                                           | F222  | Går ikke.                       |
| Driftstimer Scavenger vifter                                                |       | 27089T.                         |
| Oljenivå.                                                                   |       | Ok.                             |
| Fordampningtemperatur                                                       |       | -1.1gr.                         |
| Sugegasstemperatur.                                                         |       | 15gr.                           |
| Overheting.                                                                 |       | 16.1K.                          |
| Kondenseringstemperatur.                                                    |       | 24.4gr.                         |
| Væsketemperatur.                                                            |       | Ikke målt.                      |
| Underkjøling.                                                               |       | Ikke målt.                      |
| Varmgasstemperatur.                                                         |       | 64gr.                           |
| Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut                                          |       | 24.2/18.2gr.                    |
| Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.                                        |       | 6K.                             |
| Dx-batteri, lufttemp inn/ut.                                                |       | 18.2/14.8gr.                    |
| Dx-batteri, lufttemp Delta T.                                               |       | 3.4K.                           |
| Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.                                       |       | 15.2/19.1gr.                    |
| Kondensator-batteri lufttemp Delta T.                                       |       | 3.9K.                           |
| Settpunkt.                                                                  |       | Komfort 20gr, Øko 22gr.         |
| Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198                                        |       | Ikke målt.                      |
| Spenning.                                                                   |       | 410-410-410V.                   |
| Spenning til jord.                                                          |       | 238-238-238V.                   |
| Forriglinger                                                                |       | Motorvern, trykkvakter ol.      |
| Anmerkninger.                                                               |       |                                 |
| F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. |       |                                 |