

Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.211-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkassett: 6st. M7 592/592/640-10-25. (600073)

Betjener: + A1_120 UPS A.

Vifter	+A1=353.211-LR401	+A1=353.211-LR402
Driftstimer.	49647t.	49297t.
Driftsstrøm vifte.	2.4A.	2.4A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Lagerstøy begge vifter.		