

| Kunde | Fra |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6047988 - DIGIPLEX FET AS ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO | Stanley Security AS Nydalsveien 28 0484 OSLO Org. nr.: NO983445349MVA |
| | Avdeling: Oslo / Akershus Telefon: 987 05 010 E-post: kundesenter@sbdinc.com |

| Ordre/dato | Arbeidssted | Kontakt |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Ordrenr.: K0372814 Dato: 16. desember 2019 Saksbehandler: Daniel Dale Laabak | Digiplex Fet AS Heiasvingen 91 1900 Fetsund | |

| Beskrivelse | Verdi | Info |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funksjonskontroll for adgangskontroll | | |
| Har kunden ny kontaktperson? | Nei | |
| Har kunden nødvendig opplæring/brukerveiledning. | Ja | |
| Hvor er pc plassert, dersom kunden har egen server/klient? | Vaktromm | |
| Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?. | Ja | |
| Har du oppdatert kontrolljournalen? | Utført | |
| Trusselkode lokalt/overføring testet. | Ikke aktuelt | |
| Byttet batteri(er)? | Nei | |
| Begrunnelse: | Batterier byttet des 2018 | |
| Antall Batterier. (spesifiser type) | X | |
| Stømforsyning (er) sjekket? | Utført | |
| Antall: | 1 | |
| Alarmprøve testet på alle "innganger"? | Nei | |
| Hvorfor er ikke alt testet? | Ikke tilgang på aller romm hvor det er lesere | |
| Testet alle "utganger"? | Avvik | |
| Hvorfor er ikke alle "utganger" testet? | En rømmningsdør låst | |
| Noder (tilkoblingsenhet for korlesere). | Ja | |
| Berøringsfrie lesere testet? | Ja | |
| Antall: | 281 | Testet 182. Resten er i områder jeg ikke fikk tilgang til |
| Alle dørmiljø testet? | Nei | |
| Spesifiser hvem/hvorfor som ikke er testet: | Ikke tilgang på dører inn i haller | |
| Rens av lesere? | Utført | |
| Utføres sikkerhetskopiering av database / backup? | Ja | |
| Spesifiser hvor sikkerhetskopi lagres | Lokalt | |
| Sjekket helligdager iht. hva kunden ønsker? | Ja | |
| Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser o.l. | .. | .. |

For installatørvirksomheten
19.11.2020



Ola Tomas Hunnes