

Avtalenummer A892

Anleggsadresse: HEIA

Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.123

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 525378

Temperaturer

	Kode	
15,7 °C / RH .		Utetemp/Fukt
24,1 °C .		Tilluft EPX temp 1
24,1 °C .		Tilluft EPX temp 2
28,3 °C .		Temp avtrekk
22,1 °C .		Scavenger temp 1
22,7 °C .		Scavenger temp 2
22,1 °C .		Tilluftstemp 1
22,1 °C .		Tilluftstemp 2
18,8 °C .		Scavenger EPX tem
19,7 °C .		Bottom tube temp
17,6 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/observasjon

Trykktransmitttere:

	Kode:	
kPa/		
47216 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
22 °C .		Temperatur
47000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk:	5,74 kW		5,54 kW	
Strømforbruk	8,31 A		7,79 A	
Hastighet	1245 Rpm		1241 Rpm	
Pådrag	65 %		65 %	
Driftstimer	51188 t		51188 t	
Kode:	.		.	

Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk	0,06	kW	0,07	kW
Strømforbruk	0,17	A	0,17	A
Hastighet	195	Rpm	196,0	Rpm
Pådrag	15	%	15	%
Driftstimer	45480	t	45480	t
Kode:	.		.	
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:			Varmekabel:	Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,06	A .
			Varmeelement i tavle 0	.
Spjeld:			Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk	166mm .
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne	S/C 178 .
	<input type="checkbox"/>	.	Flows witch	lasket .
Aktuatorer:			Pumpe:	
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe	1,44 A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service:				
Type utbedring:				
Kommentarer: 1) Tørre flekker under EPX 2) Litt slakk i spjeld i åpen stilling 3) Slakk i hovedbryter i tavlefront 4) Lekkasje fra EPX begge sider, vann i EPXrør mot kjølebatteri. 2 nederst rader. 5) Vann i vannmåler. Glasset helt brunt.				