

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.125-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 Special, sn:527947/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.5kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.9-13.4-12.8A. Avlaster virker dårlig.
Driftstimer kompressor	205T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	5.1-4.9-4.9A. 54%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	4.9-4.8-4.8A.
Driftstimer Tilluftsvifter	3130T.
Scavenger vifte 1 F212	6.2-6.1-6.1A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	5.9-5.8-5.8A.
Driftstimer Scavenger vifter	1345T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	4.4gr.
Sugegasstemperatur.	19.1gr.
Overheting.	14.7K.
Kondenseringstemperatur.	28.8gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	66gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	24.2/21.1gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	2.8K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	21.1/18.1gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	3.3K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	16.7/22.6gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	4.5K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.5-.1.5-1.5A.
Spennings.	408-409-410V.
Spennings til jord.	236-237-237A.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasjer på flaremuttere, sug og trykk kompressor.	