

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.133-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD122, 539193 / 7/11/2016.
Copeland ZPD122KCE-TFD-455.
R-410A/16kg.
400V/3/54.9kw/88A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 233kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	13.2-13.5-13.6A.
Driftstimer kompressor		70T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	0.5-0.3-0.4A. Går ikke. 65%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	13.5-13.6-13.5A.
Driftstimer Tilluftsvifter		613T.
Scavenger vifte 1	F212	5.9-6-6A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	5.9-6-5.9A.
Driftstimer Scavenger vifter		395T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		1.7gr.
Sugegasstemperatur.		14.2gr.
Overheting.		12.5K.
Kondenseringstemperatur.		24.9gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		58gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		24.7/17.7gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		17.7/13.9gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		15.7/18.6gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		2.9K.
Settpunkt.		Komfort 24gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		Ikke målt.
Spenning.		410-410-410V.
Spenning til jord.		238-238-238V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Ikke tilkoblet vann. Lekkasje på trykkgiver sugerør v/ fordamperbatteri, og på trykkgiver høytrykk. Også lekkasje på høytrykksvakt. Utetemperaturgiver er defekt, viser -50gr. Vannlekkasje fra kanalen til avkast. Blåses inn fra 132.		