

## Sjekkliste, Avtrekksvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.221-LR501-LR502.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Betjener: + A1\_217 UPS A

Vifter	+A1=353.221-LR501	+A1=353.221-LR502
Driftstimer.	47630t.	47566t.
Driftsstrøm vifte.	2.5A.	2.4A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Spenning.	410-411-411V.	
Spenning til jord.	238-240-239V.	
Anmerkninger.		
Lagerstøy begge vifter.		