

Sjekkliste, Befukter med vannbehandling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: Tillegg.
+A2=360.112-LU001.

28.08.20.



Condair CP3 Mini PR4 / Sn: 1152963

Dampsylander: A240, Art.nr: 5020001. (2549113)
Dampslange: Art.nr: 2549530.

Kode:8808.

Befukter	Utskiftning	Serviceintervall	Rengjøring
Dampbeholder	Ok.	Etter behov.	
Slange damp.	Ok.	Etter behov.	
Pumpe	Ok.	12mnd.	
Ventiler	Ok.	12mnd.	
Drenering	Ok.	12mnd.	
Pakningssett service.	Ok.	Etter behov.	
Driftsstrøm kolbe.	3.7-3.8A.		
Driftstimer dampsylander.	679T.		
Generelt			
Sjekk etter vannlekkasjer	Ok.		
Sjekk etter vanndamplekkasjer	Ok.		
Sjekk av funksjon.	Ok.		
Elektriske koblinger/kabler ol.	Ok.		
Alarmkoder/Avvik.			
Anmerkninger.			