

Sjekkliste, Ventilasjon.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: , +AM=360.301. (360.01)

10.09.20.



Systemair DVCompact E-25/Ord.nr: 3169758/sn:2014-6232
400V/3/-kw/-A.

Luftmengde maks 6000m3/t.

Høyhastighet, tilluft:5360m3/t, avtrekk: 5560m3/t.

Lavhastighet, tilluft:2500m3/t, avtrekk: 2500m3/t.

Inntak spjeldmotor: Belimo LF24.

Avkast spjeldmotor: Belimo LM24A.

Filter tilluft: 2stk. Opakfil 592/592/296-ES-00. (2511125000)

Filter avtrekk: 2stk. M7 592/592/640-12-25. (600073)

Betjener: Kontorer.

Passord:2222.

Plassering: 4 etg i midtbygget.

Står i manuell høyhastighet.

Driftsstrøm Tilluftsvifte	4.7A, 111.2Hz.	Høy hastighet.
Driftsstrøm Avtrekksvifte	5.65A, 124.1Hz.	Høy hastighet.
Driftsstrøm Rot.gjenvinner.	1.1-1.1A, 39%	
Driftsstrøm sirk.pumpe varmebatt.	0.7-0.7A.	
Spjeld/Motor, tilluft.	Testet ok.	
Spjeld/Motor, avtrekk.	Testet ok.	
Reguleringsventil varme.	Ok.	
Varmebatteri, vann inn/ut.	22/18gr,ikke behov.	
Trykkfall Varme/kjølebatteri væske.	70Pa.	
Trykkfall Rot.gjenvinner, tilluft.	165Pa.	
Trykkfall Rot.gjenvinner, avtrekk.	165Pa.	
Trykkfall tilluftsfiler. Brukt/nytt.	65/40Pa.	
Trykkfall avtrekksfiler. Brukt/nytt.	25/22Pa.	
Luftmengde, tilluft høy hast.	5350m3/t.	
Luftmengde, avtrekk høy hast.	5560m3/t.	
Tilluftstemperatur.	17.3gr.	
Avtrekkstemperatur.	22.8gr.	
Avkasttemperatur.	19gr.	
Inntakstemperatur.	13.1gr.	
Gjenvinner tilluft, inn/ut.	13.1/17.3gr.	
Gjenvinner avtrekk, inn/ut.	22.8/19gr.	
Settpunkt, tilluft utekomp.	17.3gr. Børverdi.	
Spenning.	409-407-407V.	
Spenning til jord.	236-236-235V.	
Forriglinger	Trykkvakter, internvern frekv.omf.	
Anmerkninger.		
Byttet filtre, reserve filter inntak. Støvsuget innvendig.		