Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



Avtalenummer A 892 **DIGIPLEX** Heia Anleggsadresse: **Kunde:** Serienummer: 553569 Aggregat: A3.353.137 Aggregat type: OASIS 200 **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 18,6 1= Defekt 30,1 °C Avtrekkstemperatur 2= Feil, men fungerer 23,0 °C Tilluft 1 3= Ulyd Tilluft 2 °C 4= Har behov for oppfølging/ 23,0 °C Scavenger EPX 20,5 observasjon 19,6 °C Bottom tube temp °C Water temp 19,4 °C °C °C °C °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 54998 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft kPa Pumpetrykk Settpunkter: Kode: 23 Temperatur °C 55000 m3/h Luftmengde Vifter: Prosess: Viftenr. 1 2 3 4 Vifte og Motor Effektforbruk: 3,20 kW kW kW kW 3,71 3,21 3,24 Strømforbruk 4,82 4,86 4,90 Α 5,42 Α Α Α Hastighet 1617 Rpm 1574 1616 Rpm 1618 Rpm Rpm Pådrag 79 % 79 % 79 % 79 % Driftstimer 13914 t 13914 t 13914 t 13914 t Kode:

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 2



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og						
Motor	•		•			
Effektforbruk	0,13	kW	0,15	kW		
Strømforbruk	0,43	Α	0,40	Α	-	
Hastighet	391	Rpm	392	Rpm	-	
Pådrag	23	%	23	%	_	
Driftstimer	13764	ł t	13764	t	_	
Kode:						
Stans Aggregat og åpne luker:						
Tavle:					Varmekabel:	Kode:
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Node:
Varmeelement		√			Varmekabel på vann ut 0,23 A	
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		✓	_	_	Nivåswitch / Trykk 180mm	
Tilluftsspjeld		✓	_	_	Ledningsevne S/C 3306	
				1	Flowswitch	
					D	
Aktuatorer:		_			Pumpe:	
Fylleventil		<u> </u>	<u> </u>	=	Sirkulasjonspumpe 1.51 A	3
Tømmeventil		✓		-		
Utbedret ved service :						
Type utbedring:						
Kommentarer:						
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok						
55 [3						

Dato: 26/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.