

Sjekkliste, Tilluftsvifte.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.236-LR401.

27.08.20.



Type: Flaktwoods 80JM/20/4/6/16 3L D100.
Filterkassett, 3 stk. Camfil M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: +A2_319 Heat/Vent/Ac.

Vifte	
Driftstimer.	12136t.
Driftsstrøm vifte.	1.45A.
Frekvens vifte.	15Hz.
Spjeld.	Ok.
Filter.	Byttet.
Spenning.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.
Anmerkninger.	
Var avslått.	