

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A1=353.126-IK01.

03.09.20.



Munters Oasis 200 Special, 525381/2014.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.4A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	11.9-12.6-12.4A.
Driftstimer kompressor	1813T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	8.5-8.7-8.6A. 67%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	8.9-9-8.7A.
Driftstimer Tilluftsvifter	36861T.
Scavenger vifte 1 F212	6.5-6.6-6.5A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.6-6.5-6.5A.
Driftstimer Scavenger vifter	33113T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	3.5gr.
Sugegasstemperatur.	15.8gr.
Overheting.	12.3K.
Kondenseringstemperatur.	23.5gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	59gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	25.6/18.3gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	7.3K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	18.3/15.8gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.5K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	15.3/17.8gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2.5K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.5-1.5-1.5A.
Spennings.	411-414-413V.
Spennings til jord.	240-242-241V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Feedback alarm på sirk.pumpe.	