

Sjekkliste, Befukter med vannbehandling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: Tillegg.
+A1=360.132-LU401

28.08.20.



Hygromatik HY13-C / Sn: 1602841.

Elektrodesett: B-2204087
O-ringsett: B-2207021

Befukter	Utskiftning	Serviceintervall	Rengjøring			
Dampbeholder	Ok.	Etter behov				
Pumpe	Ok.	12mnd.				
Ventiler	Ok.	12mnd.				
Varmestaver 3stk.	Ok.	Etter behov				
Drenering	Ok.	12mnd.				
Pakningssett service.	Ok.	Etter behov				
Driftsstrøm.	5.7-5.4-6A.					
Driftstimer	3276T.					
Generelt						
Sjekk etter vannlekkasjer	Ingen.					
Sjekk etter vanndamplekkasjer	Ingen.					
Sjekk av funksjon.	Ok.					
Elektriske koblinger/kabler ol.	Ok.					
Alarmkoder/Avvik.						
Anmerkninger.						