

Funksjonskontroll for adgangskontroll ved utførende periodisk

Funksjonskontroll for adgangskontroll



Kunde	Fra
6046011 - DIGIPLEX ROSENHOLM AS ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO	Stanley Security AS Nydaalsveien 28 0484 OSLO Saksbehandler: Daniel Dale Laabak

Avdeling: Oslo / Akershus
Telefon: 987 05 010
E-post: kundesenter@sbdinc.com

Ordre / dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr: K0327407 mandag 12. august 2019	DigiPlex AS Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen	

Funksjonskontroll for adgangskontroll

Har kunden ny kontaktperson?	Nei	
Har kunden nødvendig oppl�ring/brukerveiledning.	Ja	
Hvor er pc plassert, dersom kunden har egen server/klient?		Klient i v�kterrom, anlegget styres fra annen lokasjon. Totalt 9 klienter og en server
Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?.	Ja	
Har du oppdatert kontrolljournalen?	Utf�rt	
Trusselkodelokalt/overf�ring testet.	Ikke aktuelt	
Byttet batteri(er)?	Nei	
Begrunnelse:		Ikke n�dvendig
Antall Batterier. (spesifiser type)		10 x NP24-12
St�mforsyning (er) sjekket?	Utf�rt	
Antall:		5
Alarmpr�ve testet p� alle "innganger"?	Ja	
Testet alle "utganger"?	Ikke aktuelt	
Noder (tilkoblingsenhet for korlesere).	Ja	
B�r�ringsfrie lesere testet?	Ja	
Antall:		97
Alle d�rmil� testet?	Ja	
Rens av lesere?	Utf�rt	
Sjekket helligdager iht. hva kunden �nsker?	Ikke aktuelt	
Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser o.l.		For varm i rom R01 CCR A, reduserer levetid vesentlig p� batterier og Power til nodene. L�s lugger inn til rom R01 CCR A Montere pumpe inn til R01 PLT 07? Justere d�rpumpe R01 MOD 05.2 Justere d�rpumpe R01 STR 04 Kontroller l�s R01 PLT 01 Kortleser 1.33.5

Dato Underskrift, ansvarlig mont r:

18.01.2019

Patrick Snoksrud King