

Registreret af: AutoServer 05-08-2020 01:05

Opgavenr. 6216-0007		Kunde 23652 - DIGIPLEX COPENHAGEN 1 APS Holmbladsgade 142 2300 København S	
Projekt			
Planlagt (dato/tid) 22-09-2021		Telefon	Rekv.nr PO5316
Vores reference Henrik Offersen	Udføres af John Grønhøj Møller	Bestiller Mark Kjeldstrøm	Kontaktperson Mark Kjeldstrøm
Vedrører Site: S02130 Digiplex - 2300 København S. Unit: 507337 SES 1600KVA - G1 - S/N: 22005 - Genset 1			

Opgave	Handling
Ordre type Præventiv Vedligehold	
Aftaletype Vedligeholdelses Aftale, Se note	
Afdeling 313 - SA Generator	
Opgave Årligt Hovedeftersyn inkl.: - Test med 100% last i 1 time - Olieanalyse jf. aftalen - Glykolanalyse jf. aftalen - Udskiftning af brandstoffiltre hvert 2. år - Udskiftning af styrebatterier hvert 2. år - Udskiftning af smøreoliefiltre hvert 5. år - Udskiftning af Startbatterier hvert 5. år	Handling Eftersyn udført