

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.117-IK01.

31.08.20



Munters Oasis 200 Special, sn:525379/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	12.5-13-12.4A.
Driftstimer kompressor	96T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	7.7-7.8-7.7A. 63%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	7.6-7.7-7.6A.
Driftstimer Tilluftsvifter	9211T.
Scavenger vifte 1 F212	6.4-6.5-6.5A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.3-6.4-6.3A.
Driftstimer Scavenger vifter	6801T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	-0.7gr.
Sugegasstemperatur.	11.5gr.
Overheting.	12.2K.
Kondenseringstemperatur.	19gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	58gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	20.8/13.1gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	7.7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	13.1/10.5gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.6K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	10.1/13.5gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	3.4K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.7-1.6-1.5A.
Spennings.	409-408-408V.
Spennings til jord.	237-239-237V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
Renner vann fra avkastkanalen.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	