

buitenwanden, vloeren en daker

Voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie teksten plattegrond / gewels/ doorsneden

Bij HSB wanden gipvezelplaat toepassen aan interieurzijde; (DataGyp o.g.

Nieuwe binnenwanden:

- geïsoleerde MS wanden v.v. 2 lagen gipskartonplaat 12,5 mm in DuraGyp
- t.p.v. muziekdoosal zwevende dekvloer optioneel
- geluidswerendheid van wanden incl. deuren en kozijnen/deuren zie rapport DWA 16941MNOT1752801 Interne geluidscilatie pd

(brand)veiligheid



brandslanghaspel in inbouwkast met geïntegreerde handbrandmelder met vermelding van toe te passen lengte in meters

WBDO **30** scheidsconstructie met een weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (WBDO) van ten minste 30 minuten.

WBDB0 — scheidsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 60 minuten.

30 min. brandwerend onderdeel

 60 min. brandweerend onderdeel
 60 min. brandweerend, zaaisluit

P deuren voorzien van paniekbeslag
alle buitendeuren dienen van binnenuit geopend te kunnen
worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar verbergenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten met bezwijken (zie ook documenten constructie), draagconstructie 30 min en vloeren 60 min.

Het gehele gebouw is/wordt voorzien van een brandmeldinstallatie met niet automatische bewaking (handmelders) conform de NEN2535; Zie PvE nr. 0065612019202V3.0 d.d. 27/08-2019 van Van der Perik beveiligingstechniek BV

bouwbesluit

trappen en balustrade

- bovenzijde balustrades en hekken: minimaal 1000mm+ bk vloer
- horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm+ vloer: breedte openingen < 100mm
- tussen de 200 en 700mm+ vloer: geen opstapmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid
- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2200 mm hoog

breed en 2300mm hoog.
- dorpels max 20mm boven tik afgew.

inbraakwerendheid
- alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (in
totale H&S-werk) in de uitwendige scheidingsoverbouw die volgens NEN 5
beveiligd zijn voor inbraak, dienen overeen NEN 5008 een inbraakwaarde

bereikbaar zijn voor in
te bezitten die voldoet

algemeen

uitgangspunten m.b.t. energiezuinigheid conf. bestaande toestand.

- de op tekening
- dilatatie volge

- dilatatie volgens opgave leveranciers
- t.p.v. al het edeleur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toepassen, o.b.a. vlg. opg leverancier / constructeur
- ovens hulpstaal vlg. opg leverancier / constructeur

verwijzingen

- voor oorspronkelijke gegevens
- geotechnisch onderzoek
- voor brandveiligheid:

zie tek. / berekeningen IMD
zie memo 208741-10_M01

zie rapport 16941MNOT1752801 Interne geluidsmonitoring
zie rapport 2017-12-18 M2017090500P002

Hoornbeeck College te Gouda: project
Noordelijk halfrond 10, Gouda: adresgegevens
Hoornbeeck College: opdrachtgever

Plattegrond 7e verdieping : onder
1 : 100: schaal

3690-DO-170-AO: project- en tekeningnummer
Omgevingsvergunning: projectfase

J. Orgers: projectmanager
J. Hofland: getekend

RoosRos Architecten
L.J. Costerstraat 2 | 3261 LH
Postbus 1631 | 3260 BC
Oud-Beijerland

0186 69 15 80
info@roosros.nl
www.roosros.nl

ROOSROS
ARCHITECTEN