

Eco Energy Service B.V.
Postbus 387
2800 AJ GOUDA

Hoevelaken, 30-9-2020

Factuur

crediteuren@eeservice.nl

Uw ordernummer : 200948s8/R.V. /402001170
Projectnaam : Hotel FIGI
Projectnummer : 4020000815 /OFFERTE 20061
Factuurnummer : 202410
Uw BTW-nummer : NL4895861B01

Ons ordernummer : 4024
Orderdatum : 30-9-2020
Onze referentie : SER
Debiteurennummer: 183586
Ons BTW-nummer : NL007631522B01

Levering geschiedt op basis van onze algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd op 02-03-1993 onder aktenummer 365/92 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Leveringsconditie

:

Omschrijving

Ten behoeve van uw opdracht met bovenstaande referentie berekenen wij u de gemaakte kosten volgens onze offerte.

Subtotaal		3.191,13
<u>BTW verlegd</u>		
Loondeel 80 % van het arbeidsloon, zijnde 2.552,90		
Waarvan 40 % op g-rekening 99.50.60.134	1.021,16	
Restant op normale rekening 55.35.67.810	2.169,97	
Totaal factuurbedrag in EURO		3.191,13

Reklames binnen 14 dagen

Betalingsconditie: binnen 30 dagen, met vermelding van debiteur- en factuurnummer.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor rente en kosten in rekening te brengen.



Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN
www.western.nl / info@western.nl
Tel: 0900-2255787
F.GAS-4.10.0709-NLD-rev.00

RAPPORTAGE WERKOPDRACHT

KLANT GEGEVENS

Contractnummer: OCN4024
Naam: Eco Energy Service B.V.
Factuuradres: Postbus 387 2800 AJ GOUDA
Debiteur nummer: 183586

LOCATIE GEGEVENS

Naam: Hotel FIGI
Werkadres: Het Rond 2 3701HS ZEIST

INSTALLATIE GEGEVENS

Installatienummer: 38419/000 BETA ECHOS 16.2
Installatie datum: 01-07-2010

INFO F-GASSEN / KOUEDEMIDDEL

Type koudemiddel: R410A
Vulgewicht: 30.00 kg
CO₂ equivalent: ton
Leverancier: Western
Fabrikant: Western
F-gas nummer: 38419/000

Serienummer: BBox 077452
Installatie categorie: 50 - 500 ton CO₂ equivalent
Gebruiksdoel: Comfort
Aantal aparte koelcircuits:
Certificaat nummer:
Type installatie: stationaire klimaatregelingsapp.

Gebruikte instrumenten

Lektester TIF ZX-1

ID nummer

0000008

WERKBON GEGEVENS

Werkbon: 178742
Uitvoeringsdatum: 25-09-2020
E-Mailadres: rapportage@eeservice.nl
Omschrijving: Softstarter en flowswitch vervangen.
Tijd: 12:00 - 17:15

Ingepland

Zwarte

AANTAL GEWERKTE UREN

Zwarte 25-09-2020 5 uur 15 min.

F-Gassen registratie: 827001

AANTAL REISUREN

Zwarte 25-09-2020 1 uur 30 min.

AANTAL GEREDEN KILOMETERS

Zwarte 25-09-2020 90 Km

ART.NR.

9022429	1.00	PSR72-600-70 softstarter
8210146	1.00	Flowswitch VK350M
8212620	1.00	Sensor NTC 6x53mm 2F IP68
9041630	6.00	V-snaar B58 17 x 1473 LI
&KRSR410	2.60	R410A Koudemiddel (KG) - Flesnr: 8115981
		Lekkage - gevuld in circuit C 1
&KRSR410	9.00	R410A Koudemiddel (KG) - Flesnr: 0301749
		Lekkage - gevuld in circuit C 1

OPMERKINGEN MONTEUR

Softstarter comp 1 , flowswitch en uittrede sensor vervangen Unit afgepompt 19.4 kg afgeperst unit bleef netjes op druk gevacumeerd en weer afgevuuld met eigen koudemiddel + 11.6 nieuw koudemiddel

HANDTEKENING KLANT

BERT VO

Vernieuwen

PDF aanmaken

HANDTEKENING MONTEUR