

Krijnen Pomptechniek B.V.
De Kwakel 20
1241 LC Kortenhoef



Leveringsadres

Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam

Factuuradres

TotalKlima B.V.
Pietersbergweg 279
1105 BM Amsterdam ZO

Service-opdrachtnr.	111028	Uitvoerdatum	10-07-2020
Contractnummer	6464	Uw referentie	20087217 / 102001450 / 1020001200
Installatie	Hs 2 cr 5-7	Monteur	Danny Pronk (monteur)
Installatienummer		Tweede monteur	Danny Pronk (monteur)
Type installatie	Drukverhoger	Projectnummer	
Bouwjaar	2006	Extern projectnummer	

Serviceraapportage

Geluid en amperages motoren	Goed	Membraamdrukvat	Goed
Algehele staat pompen	Goed	Voordrukschakelaar / sensor	Goed
Keerklappen, afsluiters en compensatoren	Goed	Werking en staat schakelkast	Goed
Persdrukschakelaar / sensor	Goed	Werking en staat voorlooptank	N.v.t.
Setpoint en instellingen druk	Goed	Installatie ruimte	Goed
Asafdichting pompen	Goed	Algehele staat	Goed
Totaalverbruik kWh	N.v.t.	Voordruk kPa	300
Totaal draaiuren	N.v.t.	Regeldruk kPa	700

Eventuele opmerkingen:

Onderhoud en controle uitgevoerd, meerdere pomp afsluiters stonden bijna helemaal dicht!, deze weer open gezet. Verder geen bijzonderheden.

Gebruikte materialen:

Geen materialen gebruikt

Inzet

Arbeidsuren	0,75
Reisuren	0,50
Reisafstand	50,00

Handtekening klant/contactpersoon:

Naam:

Aanmaakdatum/tijd: 2020-07-13 13:50:03