

Krijnen Pomptechniek B.V.
De Kwakel 20
1241 LC Kortenhoef



Leveringsadres

Groest 86
1211 ED Hilversum

Service-opdrachtnr. 117202
Contractnummer 18058
Installatie Hydro Multie E 3 CRE 10-6 2"
Installatienummer
Type installatie Drukverhoger
Bouwjaar 2013

Factuuradres

TotalKlima B.V.
Pietersbergweg 279
1105 BM Amsterdam ZO

Uitvoerdatum 08-07-2020
Uw referentie 20095462 / 102000376 / 1020000289
Monteur Tristan te Pas
Tweede monteur Tristan te Pas
Projectnummer
Extern projectnummer

Serviceraapportage

Geluid en amperages motoren	Goed	Membraamdrukvat	Goed
Algehele staat pompen	Goed	Voordrukschakelaar / sensor	Goed
Keerkleppen, afsluiters en compensatoren	Goed	Werking en staat schakelkast	Goed
Persdrukschakelaar / sensor	Goed	Werking en staat voorlooptank	N.v.t.
Setpoint en instellingen druk	Goed	Installatie ruimte	Goed
Asafdichting pompen	Goed	Algehele staat	Goed
Totaalverbruik kWh	15.305	Voordruk kPa	350
Totaal draaiuren	48.148	Regeldruk kPa	600

Eventuele opmerkingen:

Onderhoud en controle uitgevoerd

Gebruikte materialen:

Geen materialen gebruikt

Inzet

Arbeidsuren	0,75
Reisuren	0,50
Reisafstand	50,00

Handtekening klant/contactpersoon:

Naam:

Aanmaakdatum/tijd: 2020-07-08 12:13:03