

Eco Energy Service B.V.  
Postbus 387  
2800 AJ GOUDA

Hoevelaken, 30-9-2020

## Factuur

crediteuren@eeservice.nl

Uw ordernummer : 200948s3/ R.V./ 402001169  
Projectnaam : Hotel FIGI  
Projectnummer : 4020000814 OFFERTE 20063  
Factuurnummer : 202411  
Uw BTW-nummer : NL4895861B01

Ons ordernummer : 4024  
Orderdatum : 30-9-2020  
Onze referentie : SER  
Debiteurennummer: 183586  
Ons BTW-nummer : NL007631522B01

Levering geschiedt op basis van onze algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd op 02-03-1993 onder aktenummer 365/92 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Leveringsconditie :

### Omschrijving

Ten behoeve van uw opdracht met bovenstaande referentie berekenen wij u de gemaakte kosten volgens onze offerte.

Subtotaal		2.585,60
<b><u>BTW verlegd</u></b>		
Loondeel 80 % van het arbeidsloon, zijnde 2.068,48		
Waarvan 40 % op g-rekening 99.50.60.134	827,39	
Restant op normale rekening 55.35.67.810	1.758,21	
<b>Totaal factuurbedrag in EURO</b>		<b>2.585,60</b>

### Reklames binnen 14 dagen

**Betalingsconditie: binnen 30 dagen, met vermelding van debiteur- en factuurnummer.**

Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor rente en kosten in rekening te brengen.



Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN  
www.western.nl / info@western.nl  
Tel: 0900-2255787  
F.GAS-4.10.0709-NLD-rev.00

## RAPPORTAGE WERKOPDRACHT

### KLANT GEGEVENS

Contractnummer: OCN4024  
Naam: Eco Energy Service B.V.  
Factuuradres: Postbus 387 2800 AJ GOUDA  
Debiteur nummer: 183586

### LOCATIE GEGEVENS

Naam: Hotel FIGI  
Werkadres: Het Rond 2 3701HS ZEIST

### INSTALLATIE GEGEVENS

Installatienummer: 38419/001 BETA ECHOS 16.2  
Installatie datum: 01-07-2010

### INFO F-GASSEN / KOUEDEMIDDEL

Type koudemiddel: R410A  
Vulgewicht: 30.00 kg  
CO<sub>2</sub> equivalent: ton  
Leverancier: Western  
Fabrikant: Western  
F-gas nummer: 38419/001

Serienummer:  
Installatie categorie: 50 - 500 ton CO<sub>2</sub> equivalent  
Gebruiksdoel: Comfort  
Aantal aparte koelcircuits:  
Certificaat nummer:  
Type installatie: stationaire klimaatregelingsapp.

### Gebruikte instrumenten

Lektester TIF ZX-1

ID nummer  
0000008

### WERKBON GEGEVENS

Werkbon: 178745  
Uitvoeringsdatum: 25-09-2020  
E-Mailadres: rapportage@eeservice.nl  
Omschrijving: Softstarter en v-snaar vervangen.  
Tijd: 08:00 - 15:30

Ingepland  
Zwarte

### AANTAL GEWERKTE UREN

Zwarte 25-09-2020 7 uur 30 min.

F-Gassen registratie: 827001

### AANTAL REISUREN

Zwarte 25-09-2020 0 uur 30 min.

### AANTAL GEREDEN KILOMETERS

Zwarte 25-09-2020 20 Km

### ART.NR.

9022429 1.00 PSR72-600-70 softstarter  
9041630 6.00 V-snaar B58 17 x 1473 LI  
&KRSR410 5.00 R410A Koudemiddel (KG) - Flesnr: 8128532  
Lekkage - gevuld in circuit C 1

### OPMERKINGEN MONTEUR

Unit afgepompt 26,6 en afgepers geen lekkage gecostateerd in het verleden zijn er wel wat lekkage's opgelost zonder bij te vullen. softstarter en v-snaren vervangen. unit weer gevacumeerd en weer aangevuld met eigen koudemiddel en aangevuld met 5.0 kg nieuwe R410A

### HANDTEKENING KLANT

Vernieuwen

PDF aanmaken

### HANDTEKENING MONTEUR