



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-8932

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: "O‘ZBEKENERGOTA‘MIR"
AKSIYADORLIK JAMIYATI**ga berildi.

STIR: 201059014

**Obyekt nomi: Оценка воздействия на окружающую среду при
модернизации кабельных линий напряжением 35 кВ между
подстанциями «Кодирий» и «ТРЗ», расположенными в Яшнабадском
районе города Ташкента (проект ЗВОС)**

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: EXCELLENT SCIENCE PROJECT MASULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT**

STIR: 309316120

**Davlat ekologik ekspertizasi mas’ul eksperti: SULTANOV SARDORBEK
SHUXRATOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta’sir ko’rsatishning II toifa toifasining 10–bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 20.08.2026

Amal qilish muddati: 20.08.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo‘lgan talablar va boshqalar to‘g‘risida ilovada keltirilgan O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G‘.Muxamedov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

До ввода объекта в эксплуатацию АО «O'ZBEKENERGOTA'MIR» необходимо разработать заключительный этап процедуры ОВОС Заявление об экологических последствиях, в котором должны быть выполнены расчеты нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, а также объемов образования и размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации объекта.

В документе наряду с разработанными экологическими нормативами следует представить программу мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения объекта. Материалы ЗЭП следует представить на Госэкоэкспертизу в установленном законодательством порядке до начала эксплуатации объекта, кроме того, необходимо:

- при организации работ предусмотреть применение материалов и конструкций, соответствующих установленным санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности, в том числе по пределам огнестойкости, а также обеспечить надёжное заземление всех элементов электрооборудования;

- учесть все виды отходов, образующиеся в период эксплуатации, модернизации и замены оборудования, с указанием порядка их сбора, временного хранения, транспортировки и дальнейшего обращения;

- предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории с высадкой древесно-кустарниковых насаждений;

- обеспечить реализацию в установленные сроки всех рекомендованных и предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, а также заключить в установленном порядке соответствующие договоры со специализированными организациями на сбор, транспортировку и утилизацию (захоронение) образующихся отходов;

- разработать и согласовать с Главным управлением по экологии и изменения климата города Ташкента программу ведения мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения объекта в соответствии с Приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №737 от 05.09.2019 г. «Положение о мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан»;

- представить акт обследования объекта, утвержденный Главным управлением по экологии и изменению климата города Ташкента, подтверждающий выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий.

Согласно п. 26, гл. 3, п. 47, гл. 6, и п. 57, гл. 7 «Положения о государственной экологической экспертизе», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., заказчик несёт ответственность за достоверность и правдивость представленных на государственную экологическую экспертизу документов и сведений; заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта имеет юридическую силу в течение трех лет, в случае неосуществления проектируемых работ за этот период или изменений проектных решений следует разработать заново проект ЗВОС и представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке; действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.



Ma'sul ekspert: SULTANOV SARDORBEB SHUXRATOVICH

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На государственную экологическую экспертизу представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду при модернизации кабельных линий напряжением 35 кВ между подстанциями «Кодирий» и «ТРЗ», расположенными в Яшнабадском районе города Ташкента.

Настоящий проект ЗВОС разработан для оценки воздействия на окружающую среду в целях исполнения Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №598 от 22.09.2025 г. «О мерах по реализации программы, направленной на улучшение электроснабжения города Ташкента».

Рассматриваемый объект расположен на территории Яшнабадского района города Ташкента. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 10-15 м от проектируемой кабельной линии и представлена одноэтажными и многоэтажными жилыми зданиями. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 07.09.2020 г. были проведены общественные слушания с участием представителей хокимията и органов экологии, руководителя предприятия, председателя МСГ «Марифат», а также активистов и жителей махалли. По результатам общественных слушаний был составлен протокол №76 от 15.07.2026 г., согласно которому заинтересованные стороны не выразили возражений относительно планируемой модернизации кабельных линий напряжением 35 кВ между подстанциями «Кодирий» и «ТРЗ», расположенными в Яшнабадском районе города Ташкента.

При этом, необходимо отметить, что согласно п. 26 «Положения о порядке проведения общественных слушаний проектов оценки воздействия на окружающую среду», утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., представление Заказчиком заведомо ложной информации по материалам ОВОС намечаемой и/или планируемой хозяйственной или иной деятельности при проведении общественного слушания приведет к признанию решения общественного слушания недействительным и аннулированию заключения государственной экологической экспертизы.

Рассматриваемый участок модернизируемой кабельной линии напряжением 35 кВ расположен в пределах следующих географических координат: начало кабельной линии - 41°17'12,90"СШ, 69°18'13,34"ВД; конец кабельной линии - 41°17'38,86"СШ, 69°17'46,14"ВД.

В целях обеспечения исполнения приказа Министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан от 24 июля 2024 года №310 ситуационные карты («Vaziyat harita»), представленные заказчиком в составе проектной документации на платформе eco-service.uz, были направлены для электронного согласования ответственным государственным инспекторам районного (городского) уровня и получили положительное заключение.

В пределах рассматриваемой территории предполагаемого строительства, а также в ближайшей к ней зоне, поверхностные водотоки отсутствуют. Таким образом, реализация строительных работ не создаёт риска прямого воздействия на поверхностные водные ресурсы, а также не предполагает изменения естественного стока или влияния на гидрологический режим прилегающей территории.

Рассматриваемый район характеризуется резкой континентальностью и засушливостью, с большой амплитудой сезонных и суточных колебаний температур. Среднегодовая температура воздуха составляет примерно +13,4°C. Максимальные летние температуры могут достигать +41,8°C, минимальные зимние температуры опускаются до минус 15°C. Количество осадков невелико в среднем 200-300 мм в год, с преобладанием выпадений в зимне-весенний период.

На участке планируемого строительства древесная растительность отсутствует, а также не выявлены краснокнижные виды представителей животного и растительного мира. Исторические и культурные памятники в зоне предполагаемого строительства в рассматриваемой части города отсутствуют. Археологических объектов на площадках предполагаемого строительства не обнаружено.

Целью реализации проекта является прокладка подземной электрической кабельной линии напряжением 35 кВ между подстанциями «Кодирий» и «ТРЗ» общей протяжённостью 1100 м (1,1 км), направленная на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей.

Проектом предусматривается прокладка кабельной линии электропередачи напряжением 35 кВ подземным способом в траншее глубиной 1,0 м. Разработка траншеи осуществляется экскаватором, оборудованным обратной лопатой, открытым способом с размещением вынутого грунта на расстоянии не менее 0,5 м от края траншеи и не ближе 0,5 м от края дороги. Минимальная ширина траншеи составляет 0,4 м.

Перед укладкой кабеля дно траншеи очищается от посторонних предметов и устраивается песчаное основание. После укладки кабель засыпается слоем грунта толщиной 0,4 м, поверх которого укладывается сигнальная лента. Затем выполняется окончательная обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением грунта.

При прокладке кабельной линии соблюдаются минимально допустимые расстояния до существующих инженерных коммуникаций и сооружений. Между кабелями напряжением 35 кВ не менее 0,1 м при параллельной прокладке и 0,25 м при пересечении, до кабелей связи не менее 0,5 м; до фундаментов зданий и сооружений не менее 0,6 м; до трубопроводов водоснабжения и газоснабжения низкого и среднего давления не менее 1 м; до трубопроводов высокого давления не менее 2 м; до автомобильных дорог не менее 1 м; до опор высоковольтных линий электропередачи не менее 1 м, а до проводов ВЛ не менее 10 м.

Для реализации проекта планируется использовать двухцепную кабельную линию напряжением 35 кВ с кабелем марки АПвПу китайского производства общей протяжённостью 1100 м. Для рытья траншей планируется использовать мини-экскаватор марки «Samsung» с малым ковшом.

Режим работы предприятия 60 дней (8 часов в сутки), численность строителей 10 человек. Объект будет занимать площадь 440 м².

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства. Основными видами строительных работ являются: подготовка площадки, земляные работы, монтаж оборудования, сварочные работы (в ограниченном объёме), прокладка

кабелей, бетонирование и установка систем заземления. В ходе выполнения указанных работ в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества 9 наименований.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства кабельной линии электропередачи напряжением 35 кВ составит 0,30 т/период. В процессе строительства кабельной линии электропередачи напряжением 35 кВ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: оксид углерода 0,05 т/период, углеводороды 0,01 т/период, диоксид азота 0,02 т/период, сажа 0,008 т/период, диоксид серы 0,01 т/период, бенз(а)пирен 0,18 т/период, пыль неорганическая (с содержанием SiO_2 20–70 %) 0,003 т/период. Следует отметить, что воздействие на атмосферный воздух в период строительства носит временный и локальный характер и ограничивается территорией строительной площадки.

Водоснабжение строительной площадки предусматривается за счет привозной (бутилированной) воды. Общий расход воды составит 0,25 м³/сутки или 15 м³/год, который полностью используется на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды строительного персонала. Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства не образуются.

В процессе строительства кабельной линии электропередачи напряжением 35 кВ ожидается образование следующих видов отходов: твердые бытовые отходы 0,5 т/период; обтирочная ветошь (с содержанием масел менее 15 %) 0,007 т/период. Общий объем образования отходов составит 0,507 т/период.

В период строительства предусматривается отдельный сбор и временное хранение образующихся отходов в специально отведенных местах. Твердые бытовые отходы будут собираться в металлические контейнеры и по мере накопления вывозиться специализированной организацией на полигон твердых бытовых отходов. Обтирочная ветошь будет временно храниться в металлической герметичной таре и передаваться специализированной организации для дальнейшей переработки (утилизации).

Согласно ПКМ РУз №787 от 2.10.2018 г. «О мерах по дальнейшему повышению эффективности работ в области обращения с бытовыми отходами» бытовые отходы, собираемые на объекте, также должны сортироваться и сдаваться в пункты вторичной переработки.

При эксплуатации кабельных линий напряжением 35 кВ и подстанционного оборудования возможно возникновение аварийных ситуаций, связанных с повреждением кабельных линий, короткими замыканиями, перегревом и выходом из строя электрооборудования, нарушением изоляции, механическими повреждениями кабелей, а также возникновением пожара. В целях предупреждения и минимизации последствий возможных аварийных ситуаций необходимо обеспечить регулярное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт кабельных линий и электрооборудования, своевременное выявление и устранение неисправностей, а также исправное состояние устройств релейной защиты и автоматики.

Государственная экологическая экспертиза проекта показала соответствие представленных материалов требованиям природоохранного законодательства,

предъявляемым к первому этапу оценки воздействия на окружающую среду. При условии выполнения предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и соблюдения установленного технологического регламента сверхнормативное воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта не прогнозируется.

До ввода объекта в эксплуатацию АО «O‘ZBEKENERGOTA’MIR» необходимо разработать заключительный этап процедурыОВОС Заявление об экологических последствиях, в котором должны быть выполнены расчеты нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, а также объемов образования и размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации объекта.

В документе наряду с разработанными экологическими нормативами следует представить программу мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения объекта. Материалы ЗЭП следует представить на Госэкоэкспертизу в установленном законодательством порядке до начала эксплуатации объекта, кроме того, необходимо:

- при организации работ предусмотреть применение материалов и конструкций, соответствующих установленным санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности, в том числе по пределам огнестойкости, а также обеспечить надёжное заземление всех элементов электрооборудования;

- учесть все виды отходов, образующиеся в период эксплуатации, модернизации и замены оборудования, с указанием порядка их сбора, временного хранения, транспортировки и дальнейшего обращения;

- предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории с высадкой древесно-кустарниковых насаждений;

- обеспечить реализацию в установленные сроки всех рекомендованных и предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, а также заключить в установленном порядке соответствующие договоры со специализированными организациями на сбор, транспортировку и утилизацию (захоронение) образующихся отходов;

- разработать и согласовать с Главным управлением по экологии и изменения климата города Ташкента программу ведения мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения объекта в соответствии с Приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №737 от 05.09.2019 г. «Положение о мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан»;

- представить акт обследования объекта, утвержденный Главным управлением по экологии и изменению климата города Ташкента, подтверждающий выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий.

Согласно п. 26, гл. 3, п. 47, гл. 6, и п. 57, гл. 7 «Положения о государственной экологической экспертизе», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., заказчик несёт ответственность за достоверность и правдивость представленных на государственную экологическую

экспертизу документов и сведений; заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта имеет юридическую силу в течение трех лет, в случае неосуществления проектируемых работ за этот период или изменений проектных решений следует разработать заново проект ЗВОС и представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке; действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.

Центр государственной экологической экспертизы при Национальном комитете Республики Узбекистан по экологии и изменения климата **согласовывает** проект Заявления о воздействии на окружающую среду при модернизации кабельных линий напряжением 35 кВ между подстанциями «Кодирий» и «ТРЗ», расположенными в Яшнабадском районе города Ташкента.

Главному управлению по экологии и изменения климата города Ташкента следует взять на контроль:

- выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований природоохранного законодательства в период проведения работ по замене кабельных линий напряжением 35 кВ между подстанциями «Кодирий» и «ТРЗ», расположенными в Яшнабадском районе города Ташкента;

- реализацию мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий возможного загрязнения почвенного покрова, грунтов и подземных вод при возникновении аварийных ситуаций, а также недопущению попадания в окружающую среду горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ.

Не следует допускать ввода в эксплуатацию объекта без положительного заключения на Заявление об экологических последствиях.



Ma'sul ekspert: SULTANOV SARDORBЕК SHUXRATOVICH