

O S V Ě D Ě N Í  
o zkoušce výrobku podle ČSN 35 7030 a ČSN 35 7107

Odběratel: Sušice Plastic Systems s.r.o.	č. protokolu: 2133/2025	č. rozvaděče: RFVE-03/2024
Druh rozvaděče: Oceloplechový	Kusů: 1	rok výroby: 2024
Projektoval: Ing. Ladislav Bujok		výkresy č.: D.1.4.3.

Štítkové údaje:			
Typ: RFVE	výr. č.: 03/2024	rok výroby: 2024	IP: 40
P = 50 kW	I = 100 A hlavní jistič	U = 400V/230V	Ikm = 30 kA

Zkoušky:		
Izolační zkouška obvodů: EUROTTEST XE MI3102 HCL		Vyhovuje: ANO
Zkouška napětím: zdroj 2,5kV		Vyhovuje: ANO
Přechodový odpor: EUROTTEST XE MI3102 HCL		Vyhovuje: ANO
Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje čl.411 ČSN 33 2000-4-41 ed.3		
Funkční zkouška: Provedena bez závad		
Poznámky:		
V Žichovicích dne 2.5.2025	Kontroloval:  Václav Kočí	Dodavatel:  Plastic Systems s.r.o.

