



HZSPX00AQFGZ

**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje****Územní odbor Klatovy**

Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Č. j.: HSPM- 3224-3/2023 KT  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

Adresát:  
**Čonka Petr Ing.**  
Chmelná 54  
342 01 Sušice

Vyřizuje za PO: por. Ing. Václav Chmelenský  
Tel.: 950 311 156  
E-mail: [vaclav.chmelensky@hzscr.cz](mailto:vaclav.chmelensky@hzscr.cz)

Vyřizuje za OOB: kpt. Bc. Ivan Lederer  
Tel.: 950 311 158  
E-mail: [ivan.lederer@hzscr.cz](mailto:ivan.lederer@hzscr.cz)

Datum: 6. 12. 2023

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

**Název stavby:**

Fotovoltaická elektrárna 349,14 kWp - výrobní hala, skladová hala, volný prostor

**Místo stavby:**

k. ú.: Dobruška, parc. č. st. 97 a Sušice nad Otavou parc. č. st. 2521/6 a parc. č. 115/11

**Stavebník:**

HSF International s.r.o., IČO 25212826, Pražská 250, Sušice II, 342 01 Sušice

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. František Šedivý, ČKAIT 1400762

datum: 02/2023

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PLK“) obdržel dne 13. 11. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS PLK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS PLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### Odůvodnění

HZS PLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

#### ▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Fotovoltaická elektrárna 349,14 kWp - výrobní hala, skladová hala, volný prostor

vypracoval: Ing. Petr Čonka, ČKAIT 0201313

datum: 11/2023

HZS PLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

- *výrobní hala – budova* s 1. třídou využití, se zastavěnou plochou cca 1 540 m<sup>2</sup>, výškou 0,0 m s jedním nadzemním podlažím, bez podzemních podlaží, bez výskytu prostor pro skladování hořlavých kapalin a hořlavých nebo hoření podporujících plynů, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb **stavbou kategorie II**,
- *skladová hala – budova* s 1. třídou využití, se zastavěnou plochou do 1000 m<sup>2</sup>, která má jedno nadzemní podlaží se světlou výškou do 12 m a není podsklepená, která je podle ustanovení § 7 odstavce 1 písmene c) odstavce 5 vyhlášky o kategorizaci staveb **stavbou kategorie I**,
- *volný prostor – stavba fotovoltaické elektrárny, která není budova* s 1. třídou využití, o výšce stavby do 9 m, která je podle ustanovení § 7 odstavce 2 písmene a) odstavce 1 vyhlášky o kategorizaci staveb **stavbou kategorie I**.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky

požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS PLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PLK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS PLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PLK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS PLK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**mjr. Ing. Zdeněk Bárta**

vedoucí pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení  
úřední osoba



## Doručenka datové zprávy

Předmět: koordinované závazné stanovisko - návrh stavby - Souhlasné  
ID zprávy: 1282909513  
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 8.12.2023 v 09:19:42

Odesílatel: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, Jižní  
Předměstí, 30100 Plzeň, CZ  
ID schránky: p36ab6k  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Petr Čonka - Ing. Petr Čonka, Chmelná 54, 34201 Sušice, CZ  
ID schránky: qyj8ypr  
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: 0/0 Sb.  
Naše čís. jednací: HSPM- 3224-3/2023 KT  
Naše spisová zn.: HSPM - 3224/2023 KT  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ne  
Zakázáno doručení fikcí: Ne

## Události zprávy:

8.12.2023 v 07:44:41 EV0: Datová zpráva byla podána.  
8.12.2023 v 07:44:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
8.12.2023 v 09:19:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.