

OBRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO ANDRIA		
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 001		
Responsable de Ejecución: SMO		
Fecha de solicitud: 12/04/2021		
Solicitada por: CONSORCIO (Apellido y Nombre)	PROPIETARIA X	Inquilino
Teléfono de Contacto		
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante		
Entrada de viento por hueco en sala de termotanques, lo que hace que los termotanques se apaguen		
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente		
Se cerro el hueco con durlock y se dejo una perta trampa para limpieza de descarga pluvial que se encuentra entre las dos losas		
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA		
Fecha de Inicio	14-04-2021	Fecha de Finalización
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)		14-4-2021
BORJA LUCAS-ORELLANA NELSON		
OBSERVACIONES		

MARIN OVEJERO

Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

APROBADO POR EMILIA HERRERA

Fecha y firma Conformidad
del Cliente

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE
RESPONSABILIDADES


ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO ANDRIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 001			
Responsable de Ejecución - SMO			
Fecha de solicitud: 12-04-2021			
Solicitada por (Apellido y Nombre) CONSORCIO	Propietario X	Inquilino	
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Entrada de viento por hueco en sala de termotanques, lo que hace que los termotanques se apaguen			
SOLUCION DEL RECLAMO			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se debe reparar-:			
SE DEBERA CERRAR EL HUECO CON DURLOCK.			
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTO MANO DE OBRA	COSTO MATERIALES
sigma	EFFECTIVO	\$2775.5	\$0
OBSERVACIONES			

MARIN SEBASTIAN

Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra





TRABAJOS REALIZADOS EN ANDRIA

TRABAJO REALIZADO EN SALA DE TERMOTANQUES

DOS OFICIALES DURANTE 7 HORAS

PRECIO DE HORA \$198.25

PRECIO TOTAL $2*7*198.25=$ **\$2775.50**