

## Liseth Anaya

---

**De:** Maria Emilia Herrera Jure <emilitaherrera1@gmail.com>  
**Enviado el:** martes, 16 de marzo de 2021 17:19  
**Para:** Liseth Anaya  
**Asunto:** Formularios Andria  
**Datos adjuntos:** MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO.RFO020 Monjes.docx;  
MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO (monjes).docx

Liseth como estas?

te paso los formularios de Andres Monjes que me esta insistiendo con el pago. Si podrias decirme cuando estimas que saldria?

Gracias

Emilia

**OBRA**  
**Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA**
**Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE  
RESPONSABILIDADES**

## ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

<b>PROYECTO ANDRIA</b>			
<b>SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 059</b>			
Responsable de Ejecución - EHJ			
Fecha de solicitud: 29/12/2020			
Solicitada por (Apellido y Nombre) JIMENA AVILA	Propietario X	Inquilino	
Teléfono de Contacto			
<b>DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO</b>			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
El techo de chapa tenia un defecto que no permitia la correcta evacuación del agua			
<b>SOLUCION DEL RECLAMO</b>			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se realizo gotero en canaleta. Ajustar babeta existente. Sellar tornillos e imperfecciones			
<b>RESPONSABILIDAD DE PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>COSTO MANO DE OBRA</b>	<b>COSTO MATERIALES</b>
LINK	EFECTIVO	\$9500	\$0
<b>OBSERVACIONES</b>			

**EMILIA HERRERA JURE**

 Fecha y firma Responsable de  
Ejecución de Obra

**LISETH ANAYA**

 Fecha y firma Aprobación  
Coordinador de Obra

**OBRA**  
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

## ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

<b>PROYECTO ANDRIA</b>			
<b>SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° RFO 059</b>			
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA			
Fecha de solicitud: 29/12/2020			
Solicitada por: JIMENA AVILA (Apellido y Nombre)	PROPIETARIO x	Inquilino	
Teléfono de Contacto 3815113779			
<b>DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO</b>			
Se filtro agua en el cielorraso del departamento del último piso del edificio ANDRIA			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
Se reparo la chapa del techo, se sello y se reparo también la canaleta			
<b>DETALLES DE EJECUCION DE OBRA</b>			
Fecha de Inicio	05/03/2021	Fecha de Finalización	05/03/2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
ANDRES MONJES			
<b>OBSERVACIONES</b>			
El techo quedo bien, no se filtro agua pero hay que chequear con la próxima lluvia			

\_\_\_\_\_  
MARIA EMILIA HERRERA JURE  
Fecha y firma Responsable de  
Ejecución de Obra

\_\_\_\_\_  
LISETH ANAYA  
Fecha y firma Aprobación  
Coordinador de Obra

\_\_\_\_\_  
JIMENA AVILA  
Fecha y firma Conformidad  
del Cliente