

기계장비 사양서 (Mechanical Equipment Specification)

프로젝트 : △△ 폐수처리시설 개선사업 | 문서번호 : ME - SPEC - 014 | Rev. B

작성 : 기계설계팀 | 검토 : 이OO | 발행일 : 2026 - 07 - 11

1. 이송펌프 P - 101 (운전)

항목	값	비고
설비 유형	원심펌프	End - suction
제조사	대한펌프	-
모델명	DHP - 125	-
정격출력	15 kW	전동기 정격
정격전압	380 V	3상 60Hz
회전수	1,760 rpm	-
유량	120 m ³ /h	설계점
양정	45 m	설계점

2. 이송펌프 P - 102 (예비)

항목	값	비고
설비 유형	원심펌프	P - 101 과 동일 형식
제조사	대한펌프	-
모델명	DHP - 125	-
정격출력	15 kW	-
정격전압	380 V	-
유량	120 m ³ /h	-

3. 교반기 전동기 M - 101

항목	값	비고
설비 유형	3상 유도전동기	약품 혼합조 교반기
제조사	성진모터	-
모델명	SM - 132M	프레임 132M
정격출력	7.5 kW	-
정격전압	380 V	-
회전수	1,750 rpm	-
효율	89.1 %	IE3

※ 본 사양서의 값은 기계설계 기준이며, 케이블 · 차단기 규격은 전기팀 부하계산서(EL - CALC - 007)에 따른다.