

설비 사양서 (단일 문서 테스트용)

프로젝트 : 테스트 프로젝트 | 문서번호 : TEST - SPEC - 001 | Rev. 0

1. 냉각수 순환펌프 P - 301

항목	값	비고
설비 유형	원심펌프	-
제조사	동방펌프	-
모델명	DBP - 160	-
정격출력	30 kW	-
정격전압	380 V	3상 60Hz
정격전류	32 A	명판 기준
회전수	1,760 rpm	-
유량	150 m ³ /h	설계점
양정	50 m	설계점

2. 교반기 전동기 M - 301

항목	값	비고
설비 유형	3상 유도전동기	-
제조사	성진모터	-
모델명	SM - 160L	-
정격출력	15 kW	-
정격전압	380 V	-
정격전류	28 A	-
회전수	1,750 rpm	-
차단기	20 A	MCCB

3. 가압 송풍기 B - 301

항목	값	비고
설비 유형	터보 송풍기	-
제조사	한성블로워	-
모델명	HB - 40	-
정격출력	7.5 kW	-
정격전압	380 V	-
회전수	3,540 rpm	-
정압	3.5 kPa	-

※ 본 문서는 시스템 테스트용 가상 데이터입니다. 실제 설계 기준이 아닙니다.