Relatório de Assinatura Petronect

Título do arquivo original	Identificação
5900.0124354.23.2	*100139419*

Participantes do Processo

Nome	***Função***	***Status***	***Data da assinatura***
PRISCILA AKEMY KAJIYA	*Signatário*	*Assinado*	*20.05.2024 - 15:19:19*
ELCIA ARIKELLE SOARES DE ARAUJO	*Signatário*	*Assinado*	*21.05.2024 - 10:57:57*
RANULFO CESAR GOMES DE SOUSA	*Signatário*	*Assinado*	*16.05.2024 - 09:05:15*
ARMANDO CARLOS CARDOSO JULIANI	*Signatário*	*Assinado*	*20.05.2024 - 18:36:36*
ANDRE LUIZ NUNES MACHADO	*Signatário*	*Assinado*	*20.05.2024 - 16:27:52*

Informações adicionais

Consulta realizada em 21/05/24 às 10:59:04 horário de Brasília.

Nome do arquivo do documento original:

ADT1_5900.0124354.23.2.PDF

Hash do documento:

[SHA-256]:9045AA0B264D494A17E873AFAC954C0EFF4FC8BEF81C8B573ADECEB9430C3436

[SHA-512]:5C62FF918D1D4A5C97596C3F35EFB85C8512EFC85313F790066EDF95BBC0414943AFD5D051D1A3337FB3DB582778187D8E79F996B78D23A96E199DF57E48164D

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponilibilizado pela Petronect.

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 5900.0124354.23.2 QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS E INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA., PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TURBINA SIEMENS MODELO SGT A05 - SN ASP 2388 E ESN 180023.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro – RJ, tendo como estabelecimento(s) tomador(es) a Base Imboassica - Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Imboassica, Macaé - RJ, CEP 27937-030 CNPJ 33.000.167/1055-58, doravante denominada **PETROBRAS**, neste ato representada por Ranulfo César Gomes de Souza, Gerente Setorial de Suporte Operacional Orçamento e Disponibilidade (UN-BC/SOP/ODISP) em exercício, e **INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA**, com sede na Av. Lauro Roberto Vasconcelos Fonseca Filho, 111,Galpão Parte B – Vale Encantado, Macaé - RJ, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 20.799.691/0001-42, tendo como prestador dos serviços a filial com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 20.799.691/0002-23, situada à Av Lauro Roberto Vasconcelos Fonseca Filho, 111, Galpão Parte B – Vale Encantado, Macaé - RJ, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por: Armando Carlos Cardoso Juliani, Diretor Executivo e André Luiz Nunes Machado, Diretor, sendo **PETROBRAS** e **CONTRATADA** conjuntamente designadas **PARTES,**

CONSIDERANDO:

(i) A necessidade de continuidade dos serviços de manutenção nas turbinas Siemens SGT A05 do sistema de geração de energia da plataforma PMXL1;

(ii) O encerramento atual do prazo contratual em 13/07/2024, tendo em vista a extensão do prazo original em 64 dias acordada entre as partes;

(iii) A necessidade de alteração da Especificação Técnica (Anexo 1) e Planilha de Preços Unitários - PPU (Anexo 2), do Contrato, para ajustes do número de série das turbinas; e

(iv) Que o presente aditivo foi objeto de negociação entre a PETROBRAS e a CONTRATADA.

As PARTES têm entre si justo e acordado aditar o Contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Aditivo tem por objeto:

1.1.1. A prorrogação do prazo do contrato, sem aporte de valor;

1.1.2. Alteração da Especificação Técnica (Anexo 1) e PPU (Anexo 2), do Contrato, para ajustes do número de série das turbinas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1. Prorrogar, a partir de **14/07/2024**, o prazo contratual por mais **180** (cento e oitenta) dias corridos, sem aporte de valor.

2.1.1. Alterar o item "4.1" da Cláusula Quarta – Prazo, do contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *4.1 – O prazo de vigência do presente Contrato é de* 564 (quinhentos e sessenta e quatro) *dias, contados da data de sua celebração.*
>
> *4.1.1 – O prazo de execução do presente Contrato é de* 564 (quinhentos e sessenta e quatro) *dias contados a partir da emissão da Autorização de Serviços (A.S.).*

2.2. Alterar a Especificação Técnica, Anexo 1, Revisão 0, do Contrato, que passa a vigorar, a partir deste aditivo, como Anexo 1, Revisão 1, com as seguintes alterações:

2.2.1. Alterar os itens "1" e subitem "1.2", onde foi substituído o número de série ESN0023 pelo número de série ESN0018.

2.3. Alterar a Planilha de Preços Unitários, Anexo 2, Revisão 0, do Contrato, que passa a vigorar, a partir deste aditivo, como Anexo 2, Revisão 1, com as seguintes alterações:

2.3.1. Alterar o item "1", onde foi substituído o número de série ESN0023 pelo número de série ESN0018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

3.1. Faz parte do presente Aditivo, como se nele estivesse transcrito, o seguinte anexo:

- Especificação Técnica - Anexo 1, Revisão 1.
- Planilha de Preços Unitários, Anexo 2, Revisão 1

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

4.1. O presente Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O presente aditivo não altera as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, nem representa novação das mesmas, não cabendo, portanto, reclamações futuras relativas a eventuais acréscimos de custos decorrentes desta alteração.

CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

6.1. As partes ratificam as demais condições estabelecidas no Contrato nº 5900.0124354.23.2**,** que não foram expressamente alteradas pelo presente Aditivo.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo, eletronicamente, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, (considerar data da última assinatura eletrônica)

Assinado eletronicamente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Ranulfo César Gomes de Souza
Gerente Setorial de Suporte Operacional Orçamento e Disponibilidade em exercício

Assinado eletronicamente
INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA
Armando Carlos Cardoso Juliani
Diretor Executivo

Assinado eletronicamente
INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERACAO DE ENERGIA
André Luiz Nunes Machado
Diretor

Testemunhas:

Assinado eletronicamente	***Assinado eletronicamente***
Testemunha PETROBRAS	Testemunha CONTRATADA

“Este documento foi assinado digitalmente, inclusive por eventual (is) substituto(s)”.

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Edição original.
A	Revisão com base em comentários de SUPRIMENTOS/ECPN/EP/BC
B	Revisão com base em comentários da ITB
C	Revisão para substituir a turbina SN0023 pela turbina SN0018

	REV. 0	REV. A	REV. B	REVC	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	19/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	06/05/2024			
PROJETO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM			
EXECUÇÃO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM			
VERIFICAÇÃO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM			
APROVAÇÃO	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM	UN-BC/SE/MTBM			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PÚBLICA

Sumário

1 ESCOPO 3
2 NOTAS GERAIS 3
3 TERMOS DE DEFINIÇÕES 4
4 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 4
5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 5
6 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 7
7 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE 8
8 MOBILIZAÇÃO 8
9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 8
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 9
11 GARANTIA 10
12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 10

1 ESCOPO

1. Este documento estabelece requisitos mínimos a serem cumpridos pela contratada dos serviços de substituição das câmaras de combustão, bicos injetores de combustível, ignitores e seus suportes, considerando todas a desmontagem, ajustes e remontagem necessárias para proceder a substituição destes itens, bem como, todo o fornecimento de peças necessárias para 02 turbinas SIEMENS SGT-A05: modelo KB7s, número de série ASP2388 e outra; modelo KB7EH, número de série: ESN0018.

1.1. Estão inclusos nesses serviços o fornecimento por parte da CONTRATADA de todos os materiais e insumos necessários à recuperação destes equipamentos, conforme escopo item 1 deste documento.

1.2. Em ato contínuo ao processo de contratação, serão encaminhados para manutenção os seguintes equipamentos.

Descrição do Equipamento
Turbina Siemens SGT – A05 ASP2388 (modelo KB7S)
Turbina Siemens SGT – A05 ESN0018 (modelo KB7EH)

2 NOTAS GERAIS

2.1. Todos os procedimentos e outras ações necessárias para a realização das manutenções solicitadas devem ser feitos de acordo com os procedimentos e/ou limites do fornecidos pelo OEM até a data de apresentação da oferta.

2.2 As peças novas para substituir as que faltam ou que foram rejeitadas da turbina devem ser da configuração OEM mais recente, data base da apresentação da oferta, (compatível com este modelo de turbina) para garantir a incorporação de melhorias técnicas.

2.3. Todos os relatórios solicitados devem ser fornecidos pela CONTRATADA em PDF e entregues à PETROBRAS por e-mail ao ponto da PETROBRAS (a ser definido). Arquivos de áudio ou vídeo serão aceitos como um complemento, não como substituto de um arquivo PDF.

2.4. Todas as fotografias solicitadas devem bem ampliadas, bem focadas e bem equilibradas.

2.5. A CONTRATADA deverá conceder aos representantes técnicos da PETROBRAS, limitado à simultaneidade de 2 (dois) representantes, acesso às instalações onde os serviços serão realizados durante qualquer fase de serviços. A CONTRATADA fará registro fotográfico necessário apenas para a elaboração do relatório e disponibilizará à PETROBRAS junto com o relatório final.

2.6. Os documentos, informações e dados gerais relacionados aos serviços de manutenção devem ser organizados, atualizados e mantidos pela CONTRATADA, que podem ser solicitados pela PETROBRAS de acordo com os requisitos desta especificação técnica

PÚBLICA

2.7. DADOS DAS TURBINAS

Durante inspeção boroscópica das turbinas, realizadas em julho de 2022, foram encontradas desalinhamentos das câmaras de combustão levando a desgastes por atrito com os bicos injetores de combustível, suportes das câmaras e ignitores.

Para maiores detalhes, os relatórios de Inspeção Boroscópica das turbinas seguem em Anexo.

3 TERMOS DE DEFINIÇÕES

Ao longo deste documento, estes são os significados para os seguintes termos:

CONTRATADA – Empresa que fará reparo de equipamentos através de sua própria oficina.

PETROBRAS – Proprietário da turbina a ser manutenida.

Turbina – Salvo indicação em contrário, este termo refere-se ao SIEMENS SGT-A05

PDF – Formato de documento

OEM – Fabricante original da Turbina – SIEMENS

PN – Número da peça do OEM

NM – Número da peça no sistema da Petrobras

SB – Este termo refere-se a Boletim de Serviço ou nota técnica equivalente

SN – Número de Série

PPU – Este termo refere-se à planilha de preços unitários para serviços e materiais, no arquivo: "Planilha de Preços".

4 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Os serviços serão executados exclusivamente na oficina legalmente constituída da CONTRATADA, com utilização de instalações, equipamentos, ferramentas, instrumentos próprios e fornecimento de todos os materiais de aplicação e de consumo, mão de obra direta e indireta necessárias à realização da demanda dos serviços objeto deste contrato, conforme especificado na planilha de preços unitários (Planilha de Preços).

4.2 A movimentação de coleta e devolução dos equipamentos entre a base da PETROBRAS e as instalações da CONTRATADA será de responsabilidade da PETROBRAS.

PÚBLICA

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 No Recebimento

5.1.1 Desembarcar o equipamento do veículo transportador, identificando-o por meio de registro fotográfico digital, a fim de manter a imagem do estado do equipamento no ato do recebimento de forma a servir de subsídio para posterior montagem.

5.1.2 Havendo alguma não conformidade quanto às condições do equipamento ou à sua integridade, estado geral, partes ou acessórios quebrados ou faltantes, sua identificação particular (tipo, fabricante, modelo, número de série etc.), estas também deverão ser registradas e fotografadas.

5.1.3 A falta da correspondência entre os dados citados no parágrafo anterior com os mencionados na documentação que os acompanha, deverá ser comunicada de imediato e por escrito a PETROBRAS.

5.2 Na Desmontagem e Inspeção

5.2.1 Consiste na desmontagem e inspeção das turbinas para os reparos na seção de combustão, conforme item 1 deste documento.

5.3 No Reparo e Remontagem

5.3.1 Executar os reparos ou troca de componentes, conforme a Planilha de Preços de materiais, que não atendam aos critérios de aceitação do OEM relativas às falhas descritas no item 2.7.

5.3.1.1 Substituir peças e alinhamentos das câmaras de combustão e seus acessórios, efetuando-se as adequações necessárias.

5.3.1.2 Montar componentes individuais nos módulos.

5.3.1.3 Montar os módulos das turbinas

5.3.1.4 Montagem dos componentes individuais nos módulos.

Notas.

- A CONTRATADA deverá avaliar a lista de peças presumida e verificar se atende todo o serviço de reparo, submetendo para a Petrobras a inclusão de possíveis itens complementares.
- Componente sem o número da peça do OEM ou em condição revisada não deverá ser incluído na lista de peças.

5.4. PRAZOS

Os prazos acordados entre as partes serão:

5.4.1. A CONTRATADA terá 200 dias corridos, a partir da assinatura contratual, para disponibilizar todas as peças, ferramentas especiais e técnico estrangeiro especializado na oficina onde os serviços serão realizados. Até o final do período de mobilização da CONTRATADA, a PETROBRAS se responsabilizará por

PÚBLICA

disponibilizar a primeira turbina nas instalações da CONTRATADA.

5.4.1.1. P/N 23078077-10: Prazo solicitado pela ITB de 260 dias pendente Tratar durante a fase de negociação comercial.

5.4.2. A CONTRATADA terá 15 (quinze) dias corridos, a partir do item 5.4.1 e do recebimento da turbina, na sua oficina para desmontar, inspecionar, reparar, montar a turbina, fazer a boroscopia e 10 (dez) dias corridos para emitir os relatórios de acordo com os itens 5.5.1 e 5.5.2., após a finalização do item 5.4.2.

5.4.2.1. A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias corridos, a partir do item 5.4.1 e do recebimento da turbina na sua oficina, para emissão dos relatórios de acordo com o item 5.5.1.

5.4.2.2. Os prazos para a 2ª turbina serão contados a partir da conclusão dos prazos da 1ª turbina e da disponibilização deste equipamento na oficina da contratada pela PETROBRAS

5.43. Para realizar o reparo de garantia, conforme descrito neste documento: 30 (trinta) dias corridos a partir da notificação da existência do defeito e constatação de garantia, em comum acordo e conforme cláusulas 11.2 e 11.4, para reparo de campo. Para reparo da oficina: 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou prazo diferente destes a ser combinado entre as partes, contados a partir da notificação da existência do defeito e constatação de garantia, em comum acordo e conforme cláusulas 11.2 e 11.4.

5.4. RELATÓRIOS

A CONTRATADA deve fornecer, pelo menos, os seguintes relatórios:

5.4.1. Relatório de inspeção. Este documento deve transmitir a condição geral da turbina, seus componentes e os achados significativos, com pelo menos as seguintes informações:

- Turbina SN, horas de funcionamento, número de partidas, SN, PN e horas de funcionamento desde a última revisão.
- Uma lista de peças faltantes (não enviadas), quando aplicável.
- Fotografias detalhadas que mostram rejeição ou solicitam reparos de peças principais.
- Uma tabela contendo todas as partes inspecionadas da seção da turbina, com pelo menos as seguintes colunas:
- Número da peça.
- Quantidade
- Número de série (quando aplicável);
- Descrição do material.
- Condição, que pode ser: Utilizável como é (destacando aqueles que foram classificados dentro dos limites de aceitação);

- Reparável;
- Irreparável. (o motivo da rejeição deve ser especificado);
- Notas (ou observações).

5.5.2 Relatório Final, com pelo menos as seguintes informações:

- Turbina e principais componentes SN e PN, quando aplicável;
- Lista de peças reutilizadas que estavam dentro dos limites de aceitação.

- Fotografias dos 06 lados da turbina, suporte de transporte da turbina e contêiner, mostrando todos os parafusos fixos da turbina no suporte e do suporte no container.
- Relatório de boroscopia de toda a turbina após o reparo

6 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

6.1. É de responsabilidade da CONTRATADA estabelecer metodologia para aquisição, estocagem e fornecimento de materiais, sobressalentes, mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos necessários à execução dos serviços objeto deste contrato, estando os custos destes já inclusos nos custos dos serviços planilhados na Planilha de Preços.

6.2. A CONTRATADA deverá manter perfeitamente dimensionada, em quantidade adequada à demanda dos serviços, e em boas condições de uso, todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e instrumentos utilizados na execução dos serviços objeto deste contrato.

6.3. Todos os materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos deverão ter requisitos mínimos de qualidade, resistência e segurança, recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou outra Entidade Normativa reconhecida pela PETROBRAS.

6.4. Os instrumentos de medição usados na execução dos serviços de reparos e testes deverão estar calibrados por laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Calibração (RBC/INMETRO).

6.5. A qualquer momento a PETROBRAS poderá solicitar os certificados e o plano de calibração dos instrumentos para a verificação de sua conformidade.

6.6. Todos os consumíveis necessários à perfeita e completa realização dos serviços serão de fornecimento da CONTRATADA estando o custo desses já inclusos nos custos dos serviços planilhados na Planilha de Preços, aba “2A-PPU Serviços”.

PÚBLICA

7 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE

7.1. Os profissionais devem ser qualificados tecnicamente pelos critérios do OEM e em quantidade suficiente para atender de maneira plena, satisfatória, segura e com a qualidade requerida todas as exigências, metas e prazos de execução estabelecidos neste contrato, seus anexos e as normas pertinentes.

7.2 O profissional proveniente do exterior para assistência técnica, conforme o item 30(trinta) da Planilha de Preço Unitários de Serviços, deve ser qualificado tecnicamente pelos critérios do OEM para atender de maneira plena, satisfatória, segura e com a qualidade requerida todas as exigências, metas e prazos de execução estabelecidos neste contrato, seus anexos e as normas pertinentes.

8 MOBILIZAÇÃO

8.1. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar os serviços no prazo de 60 dias a partir da data de assinatura do contrato.

8.2. Durante o prazo de mobilização, a CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

8.2.1 Adequar suas instalações de acordo com as exigências contratuais e normas vigentes.

8.2.1 Mobilizar pessoal, equipamentos, ferramental, material e demais insumos necessários ao perfeito andamento do contrato.

8.2.3 Atender aos requisitos técnicos legais, tributários, trabalhistas e previdenciários necessários para o início da operação.

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

9.1. A PETROBRAS e a CONTRATADA concordam que a manutenção de cada turbina só é concluída após a realização de todas as tarefas contratadas e quando a providencias do pagamento serão iniciadas de acordo com a PPU's de materiais e serviços.

9.2 A PETROBRAS se compromete a efetuar a medição mínima dos seguintes itens referentes às PPUs:

9.2.1 PPU de Materiais 100% do valor total estimado. Caso todos os itens acordados na lista de materiais não sejam efetivamente aplicados nos reparos e estejam na condição de peça nova, serão faturados e entregues para a Petrobras, juntamente com as turbinas, ao final dos serviços.

PÚBLICA

9.2.2 PPU de Serviços – medição mínima acordada:

1.1	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSPEÇÃO, MONTAGEM E RELATÓRIOS DE TURBINA SGT-A05 – 100%
1.2	REPARO E INSPEÇÃO BOROSCOPICA DE TURBINA SGT-A05 – de acordo com a medição
1.3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – 30%
1.4	DESLOCAMENTO – ASSISTENCIA TÉCNICA TURBINA SGT-A05 – 50%

9.2.2.1 O item 1.4 deve considerar o transporte , hospedagem, e demais custos relacionados à vinda e retorno do profissional preveniente do exterior.

9.2.2.2 É admitida a subcontratação mediante a autorização da PETROBRAS, referente aos serviços do item 30 (Assistência Técnica) do profissional preveniente do exterior.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Os representantes da PETROBRAS poderão acompanhar os serviços. Portanto, a CONTRATADA deve informar à PETROBRAS a data prevista de sua realização.

10.2 Informar à PETROBRAS, por escrito e antes do início dos serviços, fornecendo um cronograma do reparo da turbina.

PÚBLICA

11 GARANTIA

A garantia aqui expressa se aplica exclusivamente aos serviços e materiais nele descrito e executados.

11.1. As manutenções contratadas devem ter garantia, referente a defeitos ou falhas, correspondentes a 4.000 (quatro mil) horas de operação ou 12 (doze) meses a partir da data de conclusão dos serviços da turbina nas Instalações contratadas, o que ocorrer primeiro.

11.2. Em caso de defeitos ou falhas dentro do prazo de garantia, um comitê composto pela PETROBRAS e CONTRATADA realizará uma investigação e emitirá um Relatório de Análise de Causas Básicas e responsabilidades, apontando a responsabilidade da CONTRATADA pela Garantia ou não.

11.3. A CONTRATADA assumirá os custos de seus representantes (por exemplo, transporte, alojamento, mão-de-obra), caso seja necessário, durante a investigação da falha.

11.4. Caso se conclua que a CONTRATADA é responsável pelo defeito ou falha da turbina, então poderá, por sua própria decisão e despesas:

- Reparar a turbina por meio de manutenção de campo (se possível);
- Reparo da turbina em suas instalações

12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

12.1 Fornecer todas as informações, de responsabilidade da PETROBRAS, necessárias ao pleno desenvolvimento dos serviços e possíveis análise da causa básica.

12.2 Entregar as turbinas para reparo na instalação da CONTRATADA, em Macae/RJ, para realização dos serviços.

12.3 Retirar as turbinas na instalação da contratada, em Macaé /RJ, após a conclusão dos serviços.

(FIM DO ANEXO)

PETROBRAS

ANEXO Nº 02A - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - Revisão 1

OPORTUNIDADE: 7004012148

ICJ: 5900.0124354.23.2

OBJETO:	**SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA TURBINA SIEMENS MODELO SGT A05 - SN ASP 2388 E ESN 0018**					
EMPRESA:	**INDUSTRIAL TURBINE BRASIL GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA**					**DATA DA PROPOSTA:**
CNPJ:	**20.799.691/0002-23**					**08/05/2023**
					PTAX USD 08/05/2023	**R$ 4,9696**
ITEM	**ITEM DA LC 116/03**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO (USD)**	**PREÇO TOTAL PARCIAL (USD)**
1	14.01	**Serviços de manutenção na turbina Siemens SGT A05 - ASP2388 e ESN0018, com fornecimento de peças e partes**				
1.1	14.01	DESMONTAGEM, INSPEÇÃO, MONTAGEM E RELATÓRIOS DE TURBINA SGT-A05	**UNID**	2	**R$ 254.898,42**	**R$ 509.796,84**
1.2	14.01	REPARO E INSPEÇÃO BOROSCÓPICA DE TURBINA SGT-A05	**UNID**	2	**R$ 150.447,17**	**R$ 300.894,34**
1.3	14.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TURBINA SGT-A05	DIÁRIA	30	**R$ 47.124,71**	**R$ 1.413.741,30**
1.4	14.01	MOBILIZAÇÃO P/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA TURBINA SGT-A05	**UNID**	2	**R$ 82.567,48**	**R$ 165.134,96**
VALOR TOTAL - SERVIÇOS (R$)						**R$ 2.389.567,44**
VALOR TOTAL - PARTES E PEÇAS (USD)						**$ 1.737.799,16**
VALOR TOTAL - PARTES E PEÇAS (R$)						**R$ 8.636.166,71**
VALOR TOTAL (Serviços + PARTES E PEÇAS) (R$)						**R$ 11.025.734,15**
COMPROMISSO DE CONSUMO MINIMO - CONFORME ITEM 9.2 DA ET						**R$ 9.652.653,42**
VALOR DE JULGAMENTO (Serviços + PARTES E PEÇAS) (R$)						**R$ 11.025.734,15**

ASSINATURAS

PETROBRAS	**CONTRATADA**
Assinado digitalmente	*Assinado digitalmente*

ANEXO 2B - PPU PEÇAS E PARTES

Número ID Oportunidade	7004012148 - ICJ 5900.0124354.23.2	**Quantidade de itens em cotação**	**Valor total líquido**	**Valor Total Julgamento**	**Valor Total bruto**
Fornecedor - Razão Social	STRIAL TURBINE BRASIL GERAÇÃO DE ENERGIA	59	$ 1.374.451,46	$ 1.737.799,14	$ 1.737.799,16
CNPJ do Fornecedor	20.799.691/0002-23				
É classificada como Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte	4,9696				
Regime de Tributação	Lucro Real				

INFORMAÇÕES DOS ITENS						INFORMAÇÕES DA COTAÇÃO												
ITEM PPU	**Número de Parte (PN)**	**Texto Breve**	**Qtde**	**Unidade de medida**	**Moeda**	**Utilização do material**	**UF de Origem Fornecedor**	**UF de Destino Petrobras**	**Valor líquido unitário**	**Tipo de fornecimento**	**Origem do material**	**NCM**	**ICMS**	**% EFETIVO DIFAL**	**IPI**	**VALOR DIFAL**	**APLICAVEL RESOLUÇÃO SF 13/2012**	**Valor Total Julgamento**	**Valor total bruto**
1	E1B100588764	Suporte p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	4.004,50	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 42.579,38	$ 42.579,36
2	23072828	Suporte p/turb.gás ALLISSON	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	2.206,09	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 11.728,57	$ 11.728,56
3	23073852	Gaxeta p/turb. gás CENTRAX	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	260,58	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.156,08	$ 4.156,08
4	23072831	Gaxeta p/turb. gás CENTRAX	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	448,26	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.766,31	$ 4.766,32
5	23078077-10	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	183,64	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.957,22	$ 1.957,20
6	23078077-8	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	109,57	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.167,85	$ 1.167,84
7	6784418-056	Anel O p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	114,51	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.220,50	$ 1.220,48
8	MS9141-05	Gaxeta p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	76,54	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 813,74	$ 813,76
9	MS9204-029	Junta específica p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	32,83	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 349,07	$ 349,04
10	6784418-062	Selo específico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	70,04	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 746,53	$ 746,56
11	MS9202-023	Junta específica p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	104,58	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.111,89	$ 1.111,92
12	23078077-9	Anel especifico p/turb.gás ALLISSON	8	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	109,71	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 1.169,35	$ 1.169,36
13	MS9205-138	Seal, Metalic	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	3.501,11	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 18.613,44	$ 18.613,44
14	23052969-04	Seal, Metalic	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	3.168,28	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 16.844,03	$ 16.844,04
15	23052969-05	Seal, Metalic	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	3.653,17	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 19.421,87	$ 19.421,88
16	6844716	Junta específica p/turb.gás ALLISSON	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	110,28	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 879,37	$ 879,36
17	23060649	Tubulação, LE3.4, PDF - **KB75**	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	55.437,44	FABRICANTE	2 Import. a	73041100	20,00%	0,00%	0,00%	$ -		$ 415.780,73	$ 415.780,74
18	E1B100494019	Tubulação, LE3.5 (hybrid for HE engines). **KB7HE**	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	61.247,74	FABRICANTE	2 Import. a	73041100	20,00%	0,00%	0,00%	$ -		$ 459.358,06	$ 459.358,08
19	6846184-428	Porca esp. p/turb.gás ALLISSON - ROLLSROYCE e Porca esp. p/turb.gás ALLISSON	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	91,04	FABRICANTE	2 Import. a	73181600	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 8.869,44	$ 8.869,68
20	MS9697-07	Parafuso esp. p/turb.gás ALLISSON	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	100,85	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 9.825,16	$ 9.825,12
21	MS9205-080	Junta específica p/turb.gás ALLISSON	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	131,40	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 349,29	$ 349,30
22	S501000261	Bico injetor p/turb. gás CENTRAX	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	34.949,93	FABRICANTE	2 Import. a	84069090	20,00%	0,00%	0,00%	$ -		$ 524.248,94	$ 524.248,92
23	23033462-03	Parafuso esp.	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	78,52	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 5.099,62	$ 5.099,52
24	MS9556-13	Parafuso específico p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	28	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	21,50	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 814,62	$ 814,52
25	AS3244-08	Parafuso esp.	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	106,84	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 6.939,24	$ 6.939,36
26	6871061	Junta específica p/turb.gás ALLISSON	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	775,99	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 2.067,71	$ 2.067,70
27	AS3209-252	Anel guia p/turb.gás ALLISSON	3	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	26,31	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 104,91	$ 104,91
28	AS3209-224	Anel específico p/turb.gás ALLISSON	3	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	20,06	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 79,95	$ 79,95
29	MS27196-20	Gaxeta p/turb.gás GE	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	181,52	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 965,04	$ 965,04
30	MS27196-20	Gaxeta p/turb.gás GE	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	181,52	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 965,04	$ 965,04
31	6739373	Gasket	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	66,81	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.065,58	$ 1.065,60
32	23033462-02	Bolt	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	15,45	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 1.002,86	$ 1.002,72
33	MS35338-139	Washer	48	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	5,26	FABRICANTE	2 Import. a	73182200	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 340,96	$ 340,80
34	23078077-10	Tieboit O ring	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	183,64	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 978,61	$ 978,60
35	6876867	Nut, turbine exhaust cone	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	754,00	FABRICANTE	2 Import. a	73181600	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 2.040,68	$ 2.040,68
36	6785054	Lock ring	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	63,54	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 168,90	$ 168,90
37	6849500	Lock ring	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	121,79	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 324,50	$ 324,50
38	6859885	RING, PISTON, SPLIT SEAL, 6.250 OD X 0.248 IN	4	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	2.259,89	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 12.043,53	$ 12.043,52
39	23078077-9	PACKING, PREFORM, O-RING, 0.376 IN. (9.55 MM) ID	6	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	109,71	FABRICANTE	2 Import. a	40169300	20,00%	0,00%	5,20%	$ -		$ 877,01	$ 877,02
40	23073855	Tubo flexível p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	4.313,33	FABRICANTE	2 Import. a	39173900	20,00%	0,00%	3,25%	$ -		$ 67.349,76	$ 67.349,76
41	6898224-1	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	229,49	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 3.660,23	$ 3.660,24
42	6898224-2	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	66,19	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.055,53	$ 1.055,52
43	6898224-3	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	119,24	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.901,79	$ 1.901,76
44	6898224-4	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	316,92	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 5.054,67	$ 5.054,64
45	6898224-5	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	397,15	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 6.334,30	$ 6.334,32
46	6898224-6	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	152,42	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 2.430,84	$ 2.430,84
47	6898224-7	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	54,83	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 874,34	$ 874,32
48	6898224-8	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	82,18	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 1.310,73	$ 1.310,76
49	6898224-9	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	280,91	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.480,33	$ 4.480,32
50	6898224-10	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	206,24	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 3.289,41	$ 3.289,44
51	6898224-11	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	305,33	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.869,83	$ 4.869,84
52	6898224-12	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	297,39	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 4.743,20	$ 4.743,24
53	6898224-13	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	436,12	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 6.955,68	$ 6.955,68
54	6898224-14	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	709,09	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 11.309,53	$ 11.309,52
55	6898224-15	Espaçador p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	12	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	706,51	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 11.268,38	$ 11.268,36
56	6846184-428	Porca trava p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	91,04	FABRICANTE	2 Import. a	73181600	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 8.869,44	$ 8.869,68
57	MS9697-07	Parafuso cabeça sextavada p/turbina a gás SIEMENS modelo SGT-A05	72	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	100,85	FABRICANTE	2 Import. a	73181500	20,00%	0,00%	6,50%	$ -		$ 9.825,16	$ 9.825,12
58	6844716	Junta específica p/turbina a gás Siemens modelo SGT-A05	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	110,28	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 293,12	$ 293,12
59	MS9204-029	Junta específica p/turbina a gás Siemens modelo SGT-A05	2	UNIDADE	USD	2 - Uso Consumo	RJ	RJ	32,83	FABRICANTE	2 Import. a	73269090	20,00%	0,00%	5,00%	$ -		$ 87,27	$ 87,26