

Anatomie d'un système de diagnostic de pannes

De l'équation thermodynamique au tableau de bord — physique, apprentissage et architecture

SEPTEMBRE 2026

0. Le problème et la contrainte fondatrice

Une pompe à chaleur tombe rarement en panne d'un coup. Elle se dégrade. Le condenseur s'encrasse, une fuite lente vide une partie du fluide, un ventilateur faiblit. La machine continue de chauffer, et consomme de plus en plus pour le même service. Le **COP** — la chaleur fournie divisée par l'électricité consommée — glisse de 4,0 à 3,2 en quelques mois. Personne ne le voit ; la facture monte de 25 %.

Le technicien n'a pas besoin d'apprendre qu'il y a un problème. Il a besoin de savoir **lequel**. Et c'est difficile parce que des pannes très différentes se ressemblent : un condenseur encrassé et un ventilateur de condenseur défaillant font tous deux monter la pression haute et chuter le COP. L'un se règle avec un nettoyage, l'autre avec une pièce.

La contrainte qui commande tout le reste

Pour apprendre à nommer une panne, il faut des exemples étiquetés. Or ces données sont **rare et chères** : il faut délibérément encrasser un condenseur, retirer de la charge, brider un ventilateur, et instrumenter la machine pendant qu'on l'abîme. Peu de laboratoires le font.

Ce projet répond par la simulation. Ce n'est pas un contournement, c'est **la réponse standard du domaine** — le NIST et l'ASHRAE procèdent de même, et la rareté des données de défaut est précisément ce qui motive leurs campagnes d'essais.

Mais ce choix crée une tension qu'il faut annoncer d'emblée : **si le même modèle fabrique les questions et les réponses, que mesure-t-on exactement ?** La seconde moitié de ce document ne traite que de cela.

Comment lire ce document

Le système est parcouru module par module, dans l'ordre où circule une mesure. À chaque étape, trois questions :

Physique	Quel phénomène est modélisé, avec quelle équation
Apprentissage	Quelle décision de modélisation cela impose
Ingénierie	Pourquoi ce code vit ici et pas ailleurs

Structure du dépôt

```
heat-pump-fdd/
|
+-- src/
|   +-- physics/                le modèle physique – n'importe rien du projet
|   |   +-- simulator.py        cycle R-410A, injection des défauts
|   |   +-- thermo_lab.py       balayages COP, enveloppes
|   |   +-- thermodynamic_viz.py diagrammes pression-enthalpie
|   |
|   +-- fdd/                    la méthode – partagée par toutes les études
|   |   +-- features.py         contrat des 24 grandeurs, résidus
|   |   +-- ml_models.py        entraînement, sélection de modèle
|   |   +-- inference.py        FDDEngine : charger, diagnostiquer
|   |   +-- visualization.py    figures d'entraînement
|   |
|   +-- studies/                les jeux de données
|       +-- synthetic/
|           +-- generator.py     tirage, injection, assemblage
|           +-- taxonomy.py      les classes de panne de cette étude
|           +-- scenarios.py     la démo : simulate_cycle, live_trace
|           +-- paths.py         source unique des chemins d'artefacts
|
+-- api/                        FastAPI – 4 routes d'inférence, 17 de tableau de bord
+-- web/                        React – lit la liste des grandeurs depuis l'API
+-- tests/                      43 tests, dont 5 gardes d'architecture
+-- EDA/                        notebooks de confrontation aux essais mesurés
+-- docs/                       documentation technique et ce dossier
|
+-- outputs/synthetic/          jeu de données et figures, par étude
+-- models/synthetic/           modèle sérialisé et ses métadonnées
```

La règle d'import est à sens unique et vérifiée par des tests :

studies/ → fdd/ → physics/

1. La physique — `src/physics/`

`simulator.py` — la source de vérité

Ce module calcule un cycle à compression de vapeur au R-410A. Il est la racine de la dépendance : tout s'appuie sur lui, il ne s'appuie sur rien. Les propriétés du fluide viennent de CoolProp, avec des corrélations de repli.

Trois entrées définissent un point de fonctionnement :

Entrée	Plage	Sens
T_{source}	−10 à 20 °C	Air extérieur, côté froid
T_{sink}	30 à 55 °C	Eau de chauffage, côté chaud
n	0,3 à 1,0	Régime du compresseur

Le point nominal est **A7/W40** : air à 7 °C, eau à 40 °C.

Le modèle d'échangeur, et l'exposant qui fait tout

$$UA_{evap} = UA_{evap}^{nom} (1 - 0,50 \varphi_{evap}) r_{evap}^{1,45}$$

$$UA_{cond} = UA_{cond}^{nom} (1 - 0,50 \varphi_{cond}) r_{cond}^{1,45}$$

avec $UA_{evap}^{nom} = 500$ W/K et $UA_{cond}^{nom} = 600$ W/K ; φ l'encrassement (0 = propre) et r le débit d'air rapporté au nominal.

Physique. UA est le coefficient global d'échange : combien de chaleur passe par degré d'écart. L'encrassement dépose une couche isolante et le dégrade **linéairement**. Une perte de débit d'air le dégrade avec un **exposant 1,45**, parce que la convection côté air s'effondre plus vite que proportionnellement au débit.

Apprentissage. C'est le cœur du projet. Les deux pannes dégradent la même grandeur, mais par deux lois différentes. C'est *cette* différence qui rend les classes séparables. Sans elle, il n'y a pas de problème de classification — seulement deux noms pour un même symptôme.

L'écart de température aux bornes de l'échangeur, le *pincement*, en découle :

$$\Delta_{evap} = 5 + 7 \left(1 - \frac{UA_{evap}}{UA_{evap}^{nom}} \right)$$

$$\Delta_{cond} = 5 + 7 \left(1 - \frac{UA_{cond}}{UA_{cond}^{nom}} \right) + 8 (1 - r_{cond})$$

puis les températures de changement d'état :

$$T_{evap} = T_{source} - \Delta_{evap} \quad T_{cond} = T_{sink} + \Delta_{cond}$$

À retenir : le condenseur est du côté du puits chaud. Cette convention deviendra un piège au moment de confronter le modèle à des essais mesurés en mode refroidissement, où c'est l'unité extérieure qui joue ce rôle.

Le compresseur

Le rendement isentropique suit une corrélation de compresseur scroll, maximale autour d'un taux de compression $\tau = 3$:

$$\eta_{is} = 0,75 \cdot f(\tau) \cdot g(n), \quad f(\tau) = \text{borne}(1 - 0,05 (\tau - 3)^2, 0,4, 1), \quad g(n) = 1 - 0,30 (n - 0,7)^2$$

$$\eta_{vol} = 1 - 0,05 \left(\tau^{1/k} - 1 \right), \quad \tau = \frac{P_{cond}}{P_{evap}}$$

Lecture utile : un défaut qui écarte τ de son optimum dégrade le COP **deux fois** — par la thermodynamique, et par la chute du rendement du compresseur.

La température de refoulement suit une loi polytropique corrigée par ce rendement :

$$T_{ref}^{ideal} = (T_{asp} + 273,15) \tau^{\frac{k-1}{k}} - 273,15 \quad T_{ref} = T_{asp} + \frac{T_{ref}^{ideal} - T_{asp}}{\eta_{is}}$$

Un compresseur moins efficace transforme davantage de travail en chaleur : il refoule plus chaud. C'est pourquoi la température de refoulement est un indicateur de santé si sensible.

Puissances et COP

$$Q_{cond} = \dot{m} (h_2 - h_3) \quad W_{comp} = 1,10 \cdot \dot{m} \Delta h_{reel} \quad COP = \frac{Q_{cond}}{W_{comp}}$$


Le facteur 1,10 couvre les pertes mécaniques et électriques. Le détail des enthalpies est en annexe B.

Le défaut n'est pas du bruit

Un défaut est un **paramètre physique dégradé en amont** — φ_{cond} , r_{cond} , la charge c — et toutes les grandeurs en découlent de façon cohérente. Une ligne change dans l'appel, le cycle entier est recalculé.

Ingénierie. C'est ce qui permet d'explorer un défaut de façon continue, à n'importe quelle sévérité et dans n'importe quelles conditions — ce qu'aucun jeu d'essais réels ne permet.

Ce que la confrontation aux mesures a révélé



Quatre défauts de modélisation, trouvés en comparant les signatures simulées à des essais mesurés, puis corrigés :

Défaut trouvé	Conséquence
Surcharge sans branche de calcul	Une classe déclarée qui ne produisait aucun effet
Sous-refroidissement inversé sur l'encrassement condenseur	Une grandeur du vecteur variait à l'envers
Surchauffe et refoulement inversés sur le ventilateur d'évaporateur	Deux grandeurs à l'envers
Plafond de refoulement déclaré mais jamais appliqué	Des cycles à 319 °C dans les données d'apprentissage

Le dernier est le plus instructif : $T_{ref}^{max} = 130$ °C figurait dans le code, mais n'était utilisé que pour afficher une alerte — jamais pour borner la valeur. Une partie des exemples décrivait des machines qui ne peuvent pas exister.

`thermodynamic_viz.py` et `thermo_lab.py` — des vues, pas de la physique

Diagrammes pression-enthalpie et balayages de COP. Ils vivent dans `physics/` parce qu'ils manipulent les mêmes propriétés du fluide, mais sont importés par l'API et **jamais par le pipeline d'apprentissage**. Une visualisation n'entre pas dans un vecteur de features.

2. Du cycle au vecteur — `src/fdd/features.py`

Le problème de représentation

Un résultat de cycle n'est pas un vecteur exploitable. Il faut décider **quoi** montrer au modèle — et ce choix pèse plus lourd que celui de l'algorithme.

Le contrat compte 24 colonnes : 3 conditions, 16 grandeurs mesurées ou dérivées, 5 **résidus**.

Les résidus, ou l'analogie de la fièvre

Dire « 37,8 °C » ne veut rien dire tant qu'on ignore de qui l'on parle. Dire « 0,9 °C au-dessus de sa température habituelle » est un signal, quel que soit l'individu.

$$\tilde{x} = x_{observe} - \hat{x}_{sain}(T_{source}, T_{sink}, n)$$

Une surchauffe de 12 K ne dit rien : elle dépend de la machine, de la saison, de la charge. Une surchauffe **1,7 K au-dessus de ce que cette machine-ci ferait en bonne santé, maintenant** est une signature de sous-charge.

Apprentissage. C'est la méthode des résidus de Li et Braun : un modèle de référence prédit le comportement sain, le classifieur travaille sur l'écart. Le docstring du module la nomme.

La couture qui rend toute la validation possible

```
def cycle_to_features(result, ..., baseline=None, ...):
    if baseline is None:
        baseline = healthy_cycle(T_source, T_sink, speed_ratio)    # <- simule
```

Par défaut, le cycle sain de référence est calculé par le simulateur. Les deux termes de la soustraction sortent de la même machine à calculer : c'est là qu'est la circularité annoncée en ouverture.

Mais le paramètre `baseline` est exposé. Passer un cycle sain **mesuré** transforme les cinq résidus en écarts réels, sans modifier une ligne du reste du pipeline.

Ingénierie. Une seule ligne de signature est ce qui a rendu possible toute la confrontation décrite en partie 7. C'est l'exemple le plus net, dans ce projet, de ce qu'un bon point d'extension fait gagner.

Une redondance

`compression\_ratio` et `pressure\_ratio` sont le même nombre, vérifié à la précision machine sur tous les points testés. Le modèle dispose de 23 entrées indépendantes, pas 24.


3. Fabriquer un jeu de données — `src/studies/synthetic/`

Pourquoi une couche « études » séparée

Un jeu de données n'est pas un fichier. C'est un triplet : **des données, une taxonomie de pannes, un emplacement d'artefacts**. Le jour où une seconde source arrive, rien de la méthode ne doit bouger. C'est la justification du découpage architectural, et elle est vérifiable.

Module	Rôle
<code>generator.py</code>	Tirage des conditions, injection des défauts, assemblage
<code>taxonomy.py</code>	Les classes de panne et leurs paramètres — propre à l'étude
<code>scenarios.py</code>	La démo : <code>simulate_cycle</code> , <code>live_trace</code> — pas la méthode
<code>paths.py</code>	Source unique des chemins, aucun chemin en dur ailleurs

Les conditions sont tirées uniformément dans le domaine, un défaut est choisi puis injecté à une sévérité tirée, et le cycle est recalculé.



Six classes sont produites : sain, encrassement de condenseur, encrassement d'évaporateur, sous-charge, ventilateur de condenseur, ventilateur d'évaporateur. Deux autres — surcharge et fuite de clapet — sont **déclarées avec une branche d'injection mais jamais générées**. Ce sont des classes fantômes, et leur sort est une décision documentée plutôt que laissée en l'état.

Le bruit de mesure, et une incohérence qui compte

Un bruit gaussien est ajouté aux grandeurs qu'un capteur mesure : 0,5 °C sur les températures, 2 % sur les pressions, 3 % sur les puissances. Il ne modélise ni dérive de capteur, ni biais, ni régime transitoire.

Mais il est appliqué après le calcul des grandeurs dérivées, et celles-ci ne sont pas recalculées. Mesuré sur les 5000 exemples : aucune ligne ne vérifie $\text{pressure_ratio} = P_{cond}/P_{evap}$, ni $COP = Q_{cond}/W_{comp}$.

La portée de ce défaut apparaît en regardant ce dont le modèle se sert réellement — voir la partie suivante.

4. Le modèle — `src/fdd/ml_models.py` et `inference.py`


Le choix d'algorithmes, et pourquoi il compte peu

Gradient Boosting calibré en probabilité, sélectionné par recherche sur grille et validation croisée stratifiée.

Modèle	Accuracy	F1 macro
Gradient Boosting calibré	99,6 %	0,994
Forêt aléatoire	99,6 %	0,994


Pourquoi pas douze algorithmes. Sur des données simulées où les classes sont déjà nettement séparées, un modèle de plus n'apporte rien de mesurable — les deux candidats sont à égalité. Empiler des

algorithmes aurait donné une **illusion de rigueur**. Le travail utile était dans la validation.



La matrice de confusion montre une séparation quasi parfaite. C'est précisément ce résultat que la suite du document met en doute — non pas parce qu'il serait faux, mais parce qu'il mesure autre chose que ce qu'on croit.

Ce dont le modèle se sert réellement



Cette figure est la plus instructive du jeu simulé, pour deux raisons.

D'abord, 18 des 24 grandeurs ont une importance quasi nulle. Le modèle en utilise six. Le contrat de features est donc largement surdimensionné, ce qui prépare une simplification.

Ensuite, et c'est plus gênant : les trois grandeurs les plus importantes ne portent aucun bruit de mesure.

Rang	Grandeur	Importance	Bruitée ?
1	d_COP	0,300	non — le COP n'est jamais bruité
2	delta_T_cond	0,293	non — dérivée calculée avant bruitage
3	delta_T_evap	0,171	non — idem
4	d_superheat	0,092	oui
5	superheat	0,076	oui
6	d_T_discharge	0,064	oui

76,4 % de l'importance du modèle repose sur des grandeurs exemptes de bruit, alors que leurs composantes, elles, sont bruitées. Le modèle dispose donc simultanément d'une version propre et d'une version bruitée des mêmes quantités.

Une part du 99,6 % provient ainsi d'une information qui n'existerait pas sur une machine réelle. Ce défaut est identifié, chiffré, et sa correction est planifiée — au même titre que les quatre défauts de physique de la partie 1.

FDDEngine — charger et diagnostiquer, rien d'autre

Le moteur charge un modèle et attribue une classe à un vecteur. Il ne sait pas simuler un défaut : cela appartient à l'étude.

Cette séparation n'a pas toujours existé. Le moteur contenait initialement le générateur de défauts, ce qui faisait dépendre la couche partagée d'une étude particulière et interdisait d'en ajouter une seconde. Le découplage a été fait **avant** tout déplacement de fichier, et cinq tests l'empêchent de revenir.

Le modèle versionné et le pin porteur

Le modèle entraîné est **sérialisé et versionné dans le dépôt**, pour que le projet se clone et tourne sans réentraînement. Ce format dépend de la version exacte de la bibliothèque, épinglée à `scikit-learn==1.6.1`. Une autre version rend le modèle illisible, avec une erreur qui ne ressemble pas à un problème de version :


```
ModuleNotFoundError: No module named '_loss'
```

L'image Docker est protégée puisqu'elle installe depuis le fichier de dépendances ; un environnement local qui a dérivé ne l'est pas.

5. Servir — `api/` et `web/`

Famille	Nombre	Rôle
Inférence	4	<code>/health</code> , <code>/predict</code> , <code>/simulate</code> , <code>/live</code>
Tableau de bord	17	<code>/api/*</code> — alimenter les vues

Vingt-et-une routes dans un module de 582 lignes, pour deux responsabilités : la couture d'un découpage à venir est nette.



Le contrat d'entrée est strict. `/predict` énumère les 24 grandeurs et refuse tout champ inconnu — une grandeur mal nommée est rejetée plutôt qu'ignorée. Cela fait de toute évolution du contrat une **rupture de compatibilité**.

Le front est générique : il lit la liste des grandeurs depuis l'API. Il suivra une évolution sans modification.

6. La règle qui tient l'ensemble

studies/ → fdd/ → physics/

`physics/` n'importe rien du projet ; `fdd/` peut importer `physics/` ; seule `studies/` peut importer les deux.

Ce que la règle interdit : que la méthode dépende d'un jeu de données particulier.

Ce qui la maintient : cinq tests qui échouent si le couplage revient — le moteur ne doit pas exposer d'interface de simulation, le module de features ne doit pas contenir de taxonomie d'étude, l'entraîneur ne doit pas importer de générateur.

Le récit du refactor

L'ordre a compté plus que le contenu :

1. **Découpler d'abord**, sans déplacer un fichier.
2. **Déplacer ensuite**, sans changer une ligne de logique.
3. **Ranger les artefacts par étude** en dernier.

Inverser les deux premières étapes aurait noyé une décision d'architecture dans une dizaine de renommages.

L'équivalence de comportement a été vérifiée à chaque étape en comparant les sorties avant et après — six types de défaut, leurs 24 grandeurs, la classe prédite, la confiance, une trace temporelle. Identiques octet pour octet.


Pour le jury. Un refactor ne se juge pas sur l'élégance du résultat mais sur la preuve que rien n'a bougé. Ici la preuve est une comparaison binaire des sorties, pas une suite de tests verte : les tests disent que le contrat tient, pas que les nombres sont les mêmes.

7. Les données mesurées

La validation s'appuie sur une campagne publique du NIST : des pompes à chaleur résidentielles en chambre climatique, avec défauts imposés et maintenus.

Essais	7375
Grandeurs	98 colonnes, côté air et côté fluide
Machines	Deux, de performances différentes
Retenus	5386 essais à défaut unique, 6 classes
Mode	Refroidissement

Deux machines plutôt qu'une : c'est décisif, car cela permet de tester si un modèle appris sur l'une fonctionne sur l'autre.




Les classes ne sont pas données : elles sont **implicites**, réparties sur cinq colonnes de niveau où 100 % signifie nominal. Un défaut compte comme actif dès que son niveau s'écarte de plus de 2 % — seuil qui reproduit exactement les effectifs publiés, ce qui permet de l'inscrire en assertion dans le code.

Trois obstacles méthodologiques


Le mode est inversé. Les essais sont en refroidissement, le simulateur en chauffage. En refroidissement, c'est l'unité **extérieure** qui condense — l'inverse de la convention du simulateur. Apparier les pannes sans vérifier ce point conduit à comparer des sens opposés et à conclure que le modèle est faux alors que c'est l'appariement qui l'est.

Un capteur n'est pas instrumenté sur une des deux machines.



La colonne nommée « pression au port d'aspiration » contient en réalité la pression de refoulement sur l'une des deux machines, soit 55 % des essais. Le rapport de pression y vaut exactement 1,00 — physiquement impossible — sans qu'aucune erreur ne soit levée. Le panneau de gauche montre le pic à 1,00 ; celui de droite, la colonne de remplacement, cohérente sur les deux machines.

Les domaines se recouvrent à 5,3 %.



Le rectangle est le domaine sur lequel le simulateur a été entraîné ; les points sont les essais mesurés. Ils tombent presque entièrement à l'extérieur. **Comparer des valeurs absolues est donc exclu** ; seules les tendances sont comparables.

Enfin, les colonnes de niveau de défaut sont la réponse à trouver : les inclure parmi les entrées reviendrait à distribuer le corrigé avec l'énoncé. Elles sont exclues, et un test le vérifie.


8. Les protocoles de validation

Un score n'a aucun sens sans son protocole.

Validation croisée aléatoire : on mélange tous les essais, on en cache une partie. Standard, et trompeur ici, car les essais des deux machines se retrouvent des deux côtés — le modèle peut apprendre à reconnaître *l'installation* plutôt que *la panne*.

Validation par machine (*leave-one-machine-out*) : on entraîne sur une machine, on teste sur l'autre, puis on inverse.

L'analogie est celle d'un élève. Réviser les annales puis composer sur un sujet tiré des mêmes annales donne une bonne note. Composer sur le sujet d'un autre établissement mesure ce qu'il a compris.



Jeu de grandeurs	CV aléatoire	Par machine
Grandeurs brutes	0,954	0,333
Brutes et résidus	0,973	0,562
Résidus seuls	0,937	0,602
Résidus et conditions	0,945	0,594

Classe majoritaire : 0,251.

Deux lectures. **Le jeu qui gagne en validation aléatoire n'est pas celui qui transfère le mieux** : classer des conceptions sur un tirage aléatoire aurait fait retenir la mauvaise. Et **ajouter les grandeurs absolues aux résidus dégrade le transfert**, parce que les valeurs absolues permettent de ré-identifier la machine.

Pour le jury. Un écart de 0,95 à 0,60 entre deux protocoles, même modèle et mêmes données, ne mesure pas le modèle. Il mesure le protocole.

9. Les résultats, et le module que chacun met en cause

L'accord des sens de variation met en cause `simulator.py`

Le recouvrement de 5,3 % interdisant les valeurs absolues, on compare des **directions**. Pour chaque panne et chaque grandeur, on ajuste sur les essais mesurés :

$$x = \beta_0 + \beta_1 L + \beta_2 T_{source} + \beta_3 T_{sink}$$

où L est le niveau de défaut. Les deux derniers termes neutralisent les conditions d'essai, de sorte que β_1 isole l'effet de la panne. On compare **signe**(β_1) au signe de la pente obtenue en balayant le même paramètre dans le simulateur.

	Accord
Avant correction	12 sur 16
Après correction des quatre défauts	20 sur 22

Le dénominateur augmente parce que la surcharge, jusque-là inerte, produit désormais des signaux exploitables.

Ce résultat a directement piloté une réécriture du code. C'est l'intérêt d'une confrontation externe : elle ne note pas le modèle, elle indique quelle ligne corriger.

Le gain des résidus valide `features.py`


Passer des grandeurs brutes aux résidus fait monter la détection de 0,333 à 0,602, pour 1,7 point perdu en validation aléatoire. Le choix de conception du module de features est validé **sur des mesures réelles**, et non par argument théorique.

La dégradation des brutes met en cause `FEATURE_COLUMNS`

Mélanger absolues et résidus fait retomber le transfert de 0,602 à 0,562. Or le contrat actuel contient précisément ce mélange. La mesure désigne une évolution à faire — que l'importance des variables de la partie 4 confirme par un autre chemin.

Le résultat qui réoriente le projet

Une vérification ultérieure a montré que le 0,602 reposait sur une hypothèse implicite : la référence saine — la « température habituelle » de l'analogie — était calculée à partir d'essais sains **de la machine testée**.



Reconstruite à partir de la seule machine d'entraînement, c'est-à-dire face à une machine réellement inconnue, la performance s'effondre. Et **aucune forme de modèle de référence ne lève ce plafond** : ni le polynôme d'ordre 2 avec point de rosée que le NIST décrit lui-même, ni une régression régularisée, ni une forêt aléatoire.

Origine de la référence saine	Accuracy	F1 macro
Essais sains de la machine cible	0,602	0,479
Référence transférée, plus proche voisin	0,318	0,290
Polynôme d'ordre 2 avec point de rosée	0,302	0,254
Forêt aléatoire avec point de rosée	0,265	0,248

Ce n'est pas un échec : c'est une mesure.


Pour le jury. L'écart entre 0,602 et 0,318 est le résultat principal de ce travail. Il ne dit pas que la méthode échoue, il dit ce qu'elle exige : une calibration saine sur la machine en service. Une méthode dont on connaît le prix est utilisable ; une méthode dont on ignore la condition ne l'est pas.

10. Le budget de calibration

Si le diagnostic exige d'avoir observé la machine en bonne santé, la question industrielle devient : **combien de temps ?**

Protocole : validation par machine dans les deux sens ; la référence saine est construite sur n essais sains tirés de la machine testée ; ces n essais sont **retirés du jeu de test**, faute de quoi ils serviraient à la fois de calibration et d'évaluation ; vingt tirages par valeur de n , moyenne et intervalle.

Les deux bornes servent de contrôle : $n = 0$ doit retomber sur 0,318 et $n = \text{tous}$ sur 0,602. Les deux ont été retrouvées exactement.



n essais sains	Accuracy	F1 macro
0 — référence transférée	0,318	0,290
10	0,377	0,324
50	0,456	0,380
tous	0,602	0,479

Cinquante essais sains ne récupèrent qu'environ 49 % de l'écart. Atteindre 90 % demande pratiquement l'ensemble. À faible n , l'intervalle est très large : un tirage malheureux fait pire que pas de calibration du tout. Répartir les essais sur le domaine de fonctionnement plutôt que les tirer au hasard aide surtout dans cette zone — les losanges de la figure.

La lecture terrain est directe : **une poignée de mesures de mise en service ne constitue pas une calibration**. C'est la couverture du domaine qui compte — une contrainte de déploiement, non une limite de l'algorithme.

11. Quelles pannes sont réellement détectées

Une moyenne de 0,602 pour un F1 macro de 0,479 : douze points d'écart, donc des classes très inégalement diagnostiquées. Le détail change entièrement ce que le système permet d'affirmer.


Par classe, référence calibrée

Panne	Précision	Rappel	F1	n
Sous-charge	0,748	0,961	0,832	1228
Sans défaut	0,722	0,837	0,741	1352
Surcharge	0,735	0,775	0,674	942
Obstruction condenseur	0,611	0,220	0,299	497
Débit intérieur	0,269	0,313	0,288	774
Ligne liquide	0,206	0,068	0,040	593

Les défauts de charge portent tout le résultat. La sous-charge est cohérente dans les deux sens de transfert — 0,91 et 0,76 — donc ce n'est pas l'artefact d'une machine particulière.

La restriction de ligne liquide n'est jamais détectée : huit vrais positifs sur 492 essais dans un sens. C'est aussi, et ce n'est pas un hasard, la seule panne du jeu mesuré que le simulateur ne modélise pas.


Avec quoi les échecs se confondent



Les deux machines n'ont pas le même mélange de pannes — 856 sous-charges contre 114 surcharges sur l'une, 372 contre 828 sur l'autre — de sorte que les matrices ne peuvent pas être additionnées.

La confusion dominante est physique, pas algorithmique : le défaut de débit d'air et la restriction de ligne liquide s'échangent massivement. Les deux affament l'évaporateur, donc abaissent la pression d'aspiration et la capacité. Sur les grandeurs mesurées, ils se ressemblent — aucun algorithme ne séparera ce que les capteurs ne distinguent pas.

La calibration n'est pas un gain uniforme



Panne	Sans calibration	Avec calibration	Écart
Sans défaut	0,131	0,741	+0,610
Sous-charge	0,481	0,832	+0,351
Obstruction condenseur	0,067	0,299	+0,232
Ligne liquide	0,007	0,040	+0,034
Débit intérieur	0,269	0,288	+0,018
Surcharge	0,786	0,674	−0,111

Deux enseignements.

La calibration sert d'abord à reconnaître l'état sain : +0,61 sur cette seule classe. C'est cohérent — sans référence correcte, le modèle juge tout anormal. Sur une machine, il ne prononce « sans défaut » que dans 2 % des cas.

Et la surcharge est mieux détectée sans calibration qu'avec : 0,786 sur une machine totalement inconnue, cohérent dans les deux sens de transfert. Sa signature — le sous-refroidissement qui s'envole — est assez marquée pour se passer de référence locale.

Le budget de calibration n'est donc pas un chiffre unique. **Il dépend de la panne cherchée, et pour l'une d'elles il est nul.**

Pour le jury. C'est ici que le projet devient utilisable. Non parce que les chiffres sont bons, mais parce qu'ils sont assez détaillés pour dire à un praticien ce sur quoi il peut compter : les défauts de charge, sur une machine jamais vue, dont l'un sans installation préalable.

12. Conclusion

Ce que le système fait

Il modélise un cycle thermodynamique complet et en dérive des signatures de panne cohérentes ; il en fabrique un jeu d'apprentissage ; il diagnostique six classes ; il sert le tout par une API et un tableau de bord qui se clonent et tournent sans préparation. Son architecture en couches permet d'ajouter une source de données sans toucher à la méthode — démontré en pratique, pas seulement affirmé.

Et surtout : il a été **confronté à des mesures indépendantes**, ce qui a produit quatre corrections de physique et un résultat que la simulation seule ne pouvait pas donner.

Ce qu'il ne fait pas

- Il ne détecte pas les pannes à 99 % sur le terrain : ce chiffre mesure la séparabilité des signatures à l'intérieur du modèle physique, et une partie en est même imputable à une information non bruitée qui n'existerait pas sur une machine réelle.
- Il ne fonctionne pas sur une machine inconnue sans calibration préalable.
- Il ne prédit pas les pannes futures : les essais disponibles sont stationnaires, sans axe du temps. Leur en inventer un produirait exactement le genre de chiffre que ce travail s'attache à ne pas produire.

La formulation défendable

Les signatures de défaut sont séparables à 99,6 % en validation croisée sur données simulées. Confrontée à des essais mesurés indépendants, la méthode des résidus fait passer la détection de 0,33 à 0,60 lorsque la référence saine est calibrée sur la machine cible — contre 0,32 sans cette calibration, et 0,95 en validation aléatoire, laquelle surestime largement. Le coût de cette calibration a été mesuré : il faut couvrir le domaine de fonctionnement, pas quelques points.

Annexes

Les parties précédentes racontent le système. Celles-ci permettent de le vérifier. Toutes les équations sont transcrites de `src/physics/simulator.py`, sans reformulation.

A. Symboles

Symbole	Grandeur	Unité	Nominal
T_{source}	Température de la source froide	°C	7
T_{sink}	Température du puits chaud	°C	40
n	Régime compresseur rapporté au nominal	—	0,3 à 1,0
$\varphi_{evap}, \varphi_{cond}$	Encrassement (0 = propre, 1 = obstrué)	—	0
r_{evap}, r_{cond}	Débit d'air rapporté au nominal	—	1,0
c	Charge de fluide rapportée au nominal	—	1,0
UA	Coefficient global d'échange	W/K	500 / 600
τ	Taux de compression	—	environ 3
k	Rapport des chaleurs massiques du R-410A	—	—
SH, SC	Surchauffe, sous-refroidissement	K	6,0 et 4,5

Les six paramètres φ , r et c sont les **entrées de défaut**. À leurs valeurs nominales, le cycle est sain.

B. Le modèle thermodynamique

B.1 Échangeurs

$$\begin{aligned}
 UA_{evap} &= 500 (1 - 0,50 \varphi_{evap}) r_{evap}^{1,45} & UA_{cond} &= 600 (1 - 0,50 \varphi_{cond}) r_{cond}^{1,45} \\
 \Delta_{evap} &= 5 + 7 \left(1 - \frac{UA_{evap}}{500} \right) & \Delta_{cond} &= 5 + 7 \left(1 - \frac{UA_{cond}}{600} \right) + 8 (1 - r_{cond}) \\
 T_{evap} &= \text{borne}(T_{source} - \Delta_{evap}, -25, 20) & T_{cond} &= \text{borne}(T_{sink} + \Delta_{cond}, 20, 65)
 \end{aligned}$$

Le terme symétrique $8(1 - r_{evap})$ côté évaporateur a été **retiré** : il faisait monter la température de refoulement avec la perte de débit, contre le sens mesuré.

B.2 Pressions et taux de compression

$$P_{evap} = P_{sat}(T_{evap}) \quad P_{cond} = P_{sat}(T_{cond})$$

Les défauts de charge agissent sur ces pressions, puis les températures de saturation sont recalculées pour rester cohérentes :

$$\begin{aligned}
 c < 1 : \quad P_{evap} &\leftarrow P_{evap} (0,55 + 0,45 c), & T_{evap} &\leftarrow T_{sat}(P_{evap}) \\
 c > 1 : \quad P_{cond} &\leftarrow P_{cond} (1 + 0,90 (c - 1)), & T_{cond} &\leftarrow T_{sat}(P_{cond}) \\
 \tau &= \frac{P_{cond}}{\max(P_{evap}, 0,5)}
 \end{aligned}$$

Une sous-charge affame l'évaporateur et effondre la pression basse ; une surcharge engorge le condenseur et élève la pression haute. Les deux élargissent τ , mais **par des extrémités opposées du cycle** — d'où des signatures distinctes.

B.3 Rendements du compresseur

$$\eta_{is} = 0,75 f(\tau) g(n), \quad f(\tau) = \text{borne}(1 - 0,05(\tau - 3)^2, 0,4, 1), \quad g(n) = 1 - 0,30(n - 0,7)^2$$

$$\eta_{vol} = 1 - C(\tau^{1/k} - 1), \quad C = 0,05$$

C est le rapport de volumes morts. Le rendement isentropique est maximal autour de $\tau = 3$ et chute de part et d'autre.

B.4 Surchauffe et sous-refroidissement

$$SH = 6,0(1 + 0,85 \varphi_{evap})(1 - 0,20(1 - r_{evap}))$$

$$SC = 4,5(1 + 0,65 \varphi_{cond})(1 - 0,12(1 - r_{cond}))$$

puis, selon la charge :

$$c < 1 : \quad SH \leftarrow SH(1 + 1,4(1 - c)), \quad SC \leftarrow SC \max(c, 0,25)$$

$$c > 1 : \quad SH \leftarrow SH \max(1 - 1,4(c - 1), 0,25), \quad SC \leftarrow SC(1 + 2,2(c - 1))$$

$$SC \leftarrow \max(SC, 0,4)$$

Lecture physique de chaque terme :

Terme	Effet	Pourquoi
$+0,85 \varphi_{evap}$ sur SH	Encrassement évaporateur : surchauffe monte	La zone diphasique s'allonge
$-0,20(1 - r_{evap})$ sur SH	Moins d'air : surchauffe baisse	Moins de chaleur absorbée en fin d'évaporateur
$+0,65 \varphi_{cond}$ sur SC	Obstruction condenseur : SC monte	Le liquide s'accumule faute d'évacuer la chaleur
$-0,12(1 - r_{cond})$ sur SC	Ventilateur condenseur : effet faible	La panne élève surtout T_{cond}
$\max(c, 0,25)$ sur SC	Sous-charge : SC s'effondre	Plus assez de liquide à sous-refroidir
$+2,2(c - 1)$ sur SC	Surcharge : le plus fort effet du modèle	Le liquide excédentaire s'empile

Les termes en gras sont ceux qui ont été **corrigés après confrontation aux mesures**. Le modèle initial les avait en sens inverse, ou absents.

B.5 Bornes du compresseur

$$T_{asp} = T_{evap} + SH$$

$$T_{ref}^{ideal} = (T_{asp} + 273,15) \tau^{\frac{k-1}{k}} - 273,15$$

$$T_{ref} = T_{asp} + \frac{T_{ref}^{ideal} - T_{asp}}{\eta_{is}} + 10(1 - r_{cond}) - 25(1 - r_{evap})$$

$$T_{ref} \leftarrow \min(T_{ref}, 130)$$

Les deux termes correctifs sont **calibrés sur les essais mesurés**, non dérivés : la perte de débit au condenseur réchauffe le refoulement, celle à l'évaporateur refroidit l'aspiration. Ils sont énoncés comme des paramètres ajustés.

Le plafond à 130 °C est l'enveloppe constructeur. Il était déclaré sans jamais être appliqué.

B.6 Débit, enthalpies, puissances

$$\dot{m} = V_{sw} f_{nom} n \rho_{asp} \eta_{vol} \times \begin{cases} 0,55 + 0,45 c & c < 1 \\ 1 + 0,25 (c - 1) & c > 1 \\ 0,75 + 0,25 r_{evap} & r_{evap} < 1 \end{cases}$$

$$h_1 = h_{vap}^{sat}(T_{evap}) + c_{p,vap} SH \quad h_3 = h_{liq}^{sat}(T_{cond}) - 1,5 SC \quad h_4 = h_3$$

$$\Delta h_{ideal} = c_{p,vap}(T_{ref}^{ideal} - T_{asp}) \quad \Delta h_{reel} = \frac{\Delta h_{ideal}}{\eta_{is}} \quad h_2 = h_1 + \Delta h_{reel}$$

$$Q_{evap} = \dot{m}(h_1 - h_4) \quad Q_{cond} = \dot{m}(h_2 - h_3) \quad W_{comp} = 1,10 \dot{m} \Delta h_{reel} \quad COP = \frac{Q_{cond}}{W_{comp}}$$

Le facteur 1,10 couvre les pertes mécaniques et électriques. La détente $h_4 = h_3$ est supposée isenthalpique, hypothèse standard pour un détendeur.

B.7 Bruit de mesure, et une incohérence connue

Bruit gaussien : $\pm 0,5$ °C sur les températures, 2 % sur les pressions, 3 % sur les puissances. Il est appliqué **après** le calcul des grandeurs dérivées, qui ne sont pas recalculées.

Grandeur dérivée	Lignes cohérentes avec ses entrées
pressure_ratio , compression_ratio	0 %
COP	0 %
delta_T_evap , delta_T_cond	0 %

Aucune ligne ne vérifie **pressure_ratio** = P_{cond}/P_{evap} . Comme ces grandeurs portent **76,4 % de l'importance du modèle** (partie 4), une part du taux de réussite provient d'une information indisponible sur une machine réelle. Anomalie connue, non corrigée à ce jour, planifiée.

C. Méthodes de validation

C.1 Le résidu

$$\tilde{x} = x_{observe} - \hat{x}_{sain}(T_{source}, T_{sink}, n)$$

Cinq résidus entrent dans le vecteur : `d_T_discharge` , `d_superheat` , `d_subcooling` , `d_COP` , `d_W_comp` .
La question décisive est l'origine de $\hat{x}_{sain}$:

Origine	Ce que cela suppose	Score
Simulée	Le modèle physique est exact	non mesurable sur du réel
Essais sains de la machine cible	La machine a été observée saine	0,602
Essais sains d'une autre machine	Rien	0,318

C.2 Le modèle de référence sain

$$\hat{x}_{sain}(T_{source}, T_{sink}) = \text{med}\{x_i : i \in \mathcal{V}_k\}, \quad k = \min(5, n)$$

où $\mathcal{V}_k$ désigne les k essais sains les plus proches dans le plan (T_{source}, T_{sink}) . Des formes plus riches n'améliorent pas le transfert : polynôme d'ordre 2 avec point de rosée 0,302 ; forêt aléatoire 0,265 ; contre 0,318 pour le plus proche voisin. **Le plafond n'est pas une limite du modèle de référence, c'est une limite du transfert entre machines.**

C.3 Les deux protocoles

Protocole	Ce qu'il autorise le modèle à apprendre	Score
CV aléatoire	La panne et l'identité de la machine	0,95
Leave-one-machine-out	La panne seule	0,60

C.4 L'accord des sens de variation

$$x = \beta_0 + \beta_1 L + \beta_2 T_{source} + \beta_3 T_{sink}$$

L est le niveau de défaut ; β_2 et β_3 neutralisent les conditions d'essai. On compare **signe**(β_1) mesuré au signe de la pente simulée. Indicateur insensible au décalage de domaine, puisqu'il ne compare que des directions.

Score avant correction : 12 sur 16. Après : **20 sur 22**.

C.5 Le budget de calibration

Leave-one-machine-out dans les deux sens ; référence construite sur n essais sains de la machine testée, **retirés du jeu de test** ; vingt tirages par valeur de n .

Contrôles du protocole : $n = 0 \rightarrow 0,318$ et $n = \text{tous} \rightarrow 0,602$, retrouvés exactement.

D. Reproduire les chiffres

Chiffre	Où
99,6 % simulé	<code>main_analysis.py</code>
0,95 / 0,602 / 0,318	<code>EDA/EDA_NIST_model.ipynb</code> , <code>EDA_NIST_reference.ipynb</code>
Accord des signes 20/22	<code>EDA/EDA_NIST_model.ipynb</code>
Budget de calibration	<code>EDA/EDA_NIST_calibration.ipynb</code>

Les classeurs NIST ne sont pas versionnés. Adresses de téléchargement et table de correspondance des 98 colonnes dans `docs/NIST_MAPPING.md` .