高精度数值模拟及其在泵设计中的应用

姓名：孙嘉骏　学号：22627171
课程：待填写　任课教师：待填写

2026 年 10 月 20 日

摘要

泵设计的数值计算正从平均水力性能评价扩展到压力脉动、激振力及噪声预测。本文选取近十年国内外代表性研究，区分高阶离散与高保真物理建模，梳理 LES 及混合 RANS/LES 方法在分离流动、动静干涉、叶顶空化和声振耦合中的应用。模型名称和平均扬程吻合不足以说明局部非定常量的精度，验证应围绕具体设计目标展开。最后讨论机器学习、格子玻尔兹曼及量子计算的适用边界，为常规泵 CFD 流程向非定常机理分析扩展提供参考。

关键词：泵设计；高精度数值模拟；大涡模拟；压力脉动；空化；水动力噪声

1　从水力性能计算到非定常机理解析

泵设计中的计算流体力学（CFD）通常从扬程、效率和扭矩入手。这些量便于试验测量，也适合评价叶轮改型，但它们反映的是流场的整体作用。局部回流、尾迹和间隙泄漏即使存在偏差，也可能得到接近的平均扬程。当设计目标转向激振力、压力脉动和噪声时，必须进一步判断流动发生在哪里、以什么频率变化，以及这些变化怎样传递到泵体和外部介质。

高精度数值模拟因此包含两个相互关联的要求：数值方法能否保留需要的时空变化，物理模型能否描述对应的流动机制。Han 等的综述将混合雷诺平均与大涡模拟作为水力机械研究的重要路线，讨论了其在涡结构、空化和噪声问题中的用途，也指出了模型与计算成本的限制[Han2024HybridReview]。本文选取 2017 年以来国内外代表性研究，围绕平均性能、非定常载荷和声学预测展开评述，重点讨论这些方法怎样服务于泵设计。

2　高阶离散与高保真模型各自解决什么问题

高阶精度描述离散误差随网格尺度减小的变化，高保真则涉及被解析和被建模的物理尺度。两者不能直接等同。Zhang 等介绍了紧致差分以及间断伽辽金与有限体积混合方法，指出传统低阶离散的数值耗散会削弱多尺度涡动和声波传播，低耗散高阶方法有

助于保留这些细节[Zhang2017HighOrder]。这类进展解释了高阶算法的价值，但其在其他流动中的成功仍需经过旋转接口、复杂间隙和泵工况的检验。

雷诺平均方法（RANS）通过统计建模处理湍流，适合批量比较水力性能。非定常雷诺平均方法（URANS）可以计算周期性动静干涉，但不会自动解析全部湍流脉动。大涡模拟（LES）直接求解较大的涡，将较小尺度的作用交给亚格子模型。直接数值模拟（DNS）则需要解析至耗散尺度，工程高雷诺数整泵的成本通常难以承受。近壁区域尤其昂贵，Bose 和 Park 对壁面建模 LES 的评述说明，减少近壁计算量仍需要处理壁面模型与外层解析之间的关系[Bose2018WMLES]。

分离涡模拟及其延迟形式（DES、DDES）在近壁区使用 RANS 处理，在适宜区域解析大尺度非定常结构，为工业泵提供了折中路线[Han2024HybridReview]。不过，选择 LES 或 DDES 只确定了模型框架。网格、时间推进、接口插值和采样长度若不足，软件中更换模型名称并不能保证目标量达到更高精度。

还应区分数值误差与模型误差。Xiao 和 Cinnella 评述了 RANS 模型参数及结构不确定度，说明闭合关系本身也会影响预测[Xiao2019Uncertainty]。网格加密主要检查离散结果的变化，无法单独消除湍流模型偏差。试验与模拟的差别还可能来自入口条件、间隙尺寸和测量误差，因此“网格无关”应作为数值检查，而不是整套模型已获验证的结论。

3　从局部分离识别走向压力脉动与激振力控制

Kye 等对蜗壳式离心泵开展 LES，分析了偏工况下的回流、分离及叶轮与蜗壳的干涉，说明尾缘脱落涡和泄漏流共同参与非定常损失[Kye2018VoluteLES]。这类研究将性能曲线上的变化对应到具体流动区域，使设计者能够区分叶片负荷、流道分离和间隙泄漏的影响。

Ren 等采用改进延迟分离涡模拟（IDDES），结合粒子图像测速（PIV）考察离心泵叶轮分离，并据此调整叶片几何[Ren2019SeparationIDDES]。其改型分析给出的设计流量点水力效率由 71.50% 变为 81.41%，扬程则由 11.68 m 变为 11.43 m。这说明流动诊断能够支持有取舍的几何改进。上述数值表示特定叶轮的改型效果，不能用于计算 IDDES 相对于 RANS 的精度增益，也不能直接解释为整泵总效率变化。

压力脉动研究进一步要求分辨动静部件之间的作用。Posa 比较了导叶进口角及径向间距的影响，发现该算例中叶轮出口至导叶前缘的间距对脉动的影响更为突出[Posa2021DiffuserAngle]。Li 等用 DDES 追踪带导叶离心泵内的涡结构，发现叶轮尾迹与导叶作用会增强局部压力脉动，导叶尾缘脱落的大尺度涡还会继续与隔舌干涉[Li2022VorticalDDES]。两项研究分别从几何参数和流动演化说明，脉动控制需要同时考虑干涉强度及其传递路径。

这种认识也适用于激振力。Cui 等研究实际尺寸多级离心泵，讨论了级间流动差异以及背靠背叶轮、双隔舌布置对流体力的影响[Cui2022ExcitingForces]。但外特性试验与计算相符，只能验证相应的性能量。激振力的幅值、相位及频谱仍需动态载荷或结构响应等独立证据，不能直接沿用扬程误差作为其精度说明。

从力的构成看，不同壁面区域的压力经过方向投影和面积积分后才形成合力。局部脉动较大时，各区域对合力的贡献仍可能因方向和相位关系而部分抵消。因此，仅看某个监测点的压力峰值，或凭涡量云图判断振动强弱，都缺少空间关联证据。设计比较宜同时保留壁压分布与合力时序。

4 叶顶空化与噪声预测为何提出更细的要求

“叶缘流速”需要按几何位置和物理过程进一步区分：叶顶间隙对应泄漏涡，尾缘涉及尾迹与脱涡，叶轮出口和隔舌之间则存在周期性干涉。程怀玉等以 NACA0009 水翼为对象，将 LES 与考虑气核效应的欧拉—拉格朗日空化模型结合，分析了叶顶间隙中片空化与泄漏涡的耦合[Cheng2021TLVCavitation]。研究说明空化会改变涡结构，间隙也影响其不稳定性。由于对象是水翼，该结论向整泵推广时还需考虑旋转、曲率和工况差别。

降噪计算还要把局部流动转换成可验证的声学量。郎涛等的综述区分了离心泵的离散噪声与宽带噪声：前者通常与动静干涉及叶频谐波有关，后者涉及更广泛的非定常过程[Lang2021NoiseReview]。因此，局部速度算得细并不足以确认噪声算得准，壁面压力的幅值、相干性以及声波传播条件也需要检查。

在具体应用中，郎涛等将 SST 湍流模型的非定常流场与声学计算结合，分析单叶片离心泵的水动力噪声,发现脉动与内场噪声能量集中在低频、叶频及相应谐频[Lang2022SingleBladeNoise]。He 和 Shao 进一步考虑气液两相流及声振耦合，研究入口含气率变化下的流动与噪声响应[He2021TwoPhaseNoise]。含气输运与蒸汽空化具有不同物理过程，两者不宜混用模型结论。泵内水声与泵体向空气辐射的声音也对应不同传播路径，验证时应区分流场、结构响应和声场。

5 以目标量检验精度，并审慎使用加速方法

对泵设计而言，精度检验宜随设计目标展开。以扬程和扭矩为目标时，应检查外特性及整体收敛；研究压力脉动和激振力时，还应比较主频、谐波幅值、相位及统计稳定性；涉及噪声时，则需继续核验频带能量和传播条件。Li 等微型泵算例的网格表显示，不同网格下扬程系数与功率系数的变化程度并不相同[Li2021PulseFlow]。这一案例可说明平均量对网格的敏感性存在差别，但它本身没有证明高频压力谱已经收敛。

据此，本文建议将网格、时间步和采样时长分别检查，并保持监测位置、采样方式及频谱处理一致。PIV 能够补充局部速度证据，压力传感器和声学测量则分别对应脉动与噪声目标。不同论文的网格数、误差或声压级只有在对象和定义一致时才适合比较，不能据零散数值为湍流模型排列统一精度等级。

频谱分析还受到采样设计约束。若叶片数为 Z，转速为 n（r/min），叶频为 $f_{\mathrm{BPF}} = Zn/60$。采样率至少需要满足关注频带的奈奎斯特条件，而数值时间步还要能够解析流动变化。无零填充时，原始记录时长 T 对应 FFT 频率间隔 $1/T$；采用 Welch 分段平均时，频率间隔由分段时长决定。零填充只加密显示格点。延长总记录可以增加平均次数，却不能自动弥补过短分段造成的分辨率不足。上述关系说明，高频与低频研究需要分别规划时间分辨率和统计长度。

人工智能的作用也应放到这条验证链中。Kochkov 等在二维湍流问题中研究机器学习辅助求解，展示了粗分辨率计算的改进可能性，但其结果不能直接外推为三维旋转泵的加速比[Kochkov2021MLCFD]。Xue 等将物理约束数据驱动壁面模型用于格子玻尔兹曼方法（LBM），以高雷诺数槽道流研究近壁建模[Xue2024LBMWall]。该工作与降低高保真模拟成本有关，但尚不是泵噪声的直接验证。Succi 等对量子流体模拟的评述仍将非线性处理、状态准备和结果读出列为障碍[Succi2023Quantum]。这些方向可以补充算力路线，不能替代守恒性、长期稳定性和目标量精度的检查。

6 结论

泵领域高精度模拟的价值，在于将整体性能变化解释到局部分离、动静干涉、空化和声振传递，并用相应观测量检验计算。对已有 Fluent 设计流程，可先以 RANS 筛选方案，再针对受关注的非定常机制配置尺度解析计算与试验验证。本文属于代表性文献综述，未在统一工况下复算各模型，因此不对它们给出通用精度排名。后续应用应围绕具体设计目标分配分辨率与计算资源。