

# CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Naar aanleiding van periodieke keuring  
Afgifte ingevolge Aanwijzingsbeschikking van 10 januari 2014 Nr. 2014-0000003574  
Identificatienummer Liftinstituut B.V. als Notified Body: 0400

|                                   |  |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Certificaatnummer                 | : 1521465-v1   | Objectnummer: 202401601 |
| Betreft installatie op adres      | : Karel Doormanlaan 1 t/m 67<br>2024 HK HAARLEM              |                         |
| Omschrijving                      | :  |                         |
| Brandweerlift                     | : Nee  |                         |
| Eigenaar                          | : VvE Spaernhoven<br>Karel Doormanlaan 29<br>2024 HL HAARLEM |                         |
| Referentie eigenaar               | :  |                         |
| (EG)-typenummer                   | :  |                         |
| Serie-, bouw- of referentienummer | : 15590  |                         |
| Fabrikant                         | : Schindler Liften afd. Nieuwbouw Noord                      |                         |
| Geïnstalleerd door                | : Schindler Liften afd. Nieuwbouw Noord                      |                         |
| Jaar van installatie              | : 2001   |                         |
| Datum keuring                     | : 16 oktober 2014  |                         |

Bovengenoemde lift voldoet op het moment van de keuring aan de bepalingen van het certificatieschema WSCS-Liften, Gebruiksfase: 2012, versie 01, beheerd door SBCL. Niet meer voldoen aan deze bepalingen, kan tot gevolg hebben dat de installatie niet gebruikt mag worden, alvorens deze opnieuw is goedgekeurd. Dit certificaat wordt afgegeven op basis van het Warenwetbesluit liften. Voor nadere toelichting zie het bijbehorende rapport.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Certificaat afgegeven           | : 17 oktober 2014 |
| Volgende keuring uitvoeren voor | : 23 maart 2016   |



LIFTINSTITUUT B.V.  
drs. ing. M.J.T. Waagmeester  
Directeur Inspectie Nederland





Betreft : Herkeuring periodieke keuring  
Uitgevoerd door : H.K. Ferwerda Objectnummer : 202401601  
Datum keuring : 16 oktober 2014 Rapportnummer : RP0566301-v1  
Datum rapport : 17 oktober 2014 ref. onderhoudsdienst : 46000015590

## 1 Liftechnisch

Liftechnische tekortkomingen:

| Kenmerk | Zincode | Omschrijving                             |
|---------|---------|--|
| H       | KM37    | De noodverlichting in de kooi is defect. |

## 2 Bouwkundig

Er zijn geen bouwkundige tekortkomingen geconstateerd.

## 3 Arbo

In het kader van veilige arbeidsomstandigheden moet de installatie voldoen aan het Burgerlijk wetboek, boek 6 artikel 174, en aan de Arbowet, artikel 3.1. Voor deze installatie zijn geen tekortkomingen met risicograad 1 en/of risicograad 2 geconstateerd. (voor nadere toelichting zie [www.liftinstituut.nl/arbo](http://www.liftinstituut.nl/arbo)).

## 4 Algemeen

Algemene opmerkingen:

| Zincode | Omschrijving  |
|---------|---|
| AG59    | Tijdens onze herkeuring hebben wij uitsluitend de gebreken gecontroleerd die eerder hebben geleid tot afkeuring. Bij de periodieke keuring zullen wij de in het rapport overgebleven opmerkingen controleren. |



## RAPPORT

Eigenaar installatie : VvE Spaarnhoven  
Referentie eigenaar :  
  
Beheerder installatie :  
Referentie beheerder :  
  
Objectnummer Liftinstituut : 202401601  
Rapport nummer : RP0566301-v1  
  
Omschrijving :  
Adres installatie : Karel Doormanlaan 1 t/m 67  
2024 HK HAARLEM  
  
Kopie gestuurd aan : Schindler Noord Periodiek  
Referentie onderhoudsdienst : 46000015590  
  
Betreft : Herkeuring periodieke keuring  
Uitgevoerd door : H.K. Ferwerda  
Datum uitvoering : 16 oktober 2014  
Datum rapport : 17 oktober 2014  
Resultaat : **GOEDGEKEURD**

Geachte relatie,

Op 16 oktober 2014 heeft het Liftinstituut bovengenoemde lift gekeurd conform het certificatieschema WSCS Liften, vigerende versie onder beheer van SBCL.

Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.

Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.

De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen zijn reeds eerder opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan [info@liftinstituut.nl](mailto:info@liftinstituut.nl), onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.

De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, keuringsmethoden en -procedures, gebruikte meetmiddelen en aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in ons reglement 1.1.1. Keuring van liftinstallaties.

U kunt tegen de inhoud van dit document reclameren conform ons reglement

Klacht/Bezwaar/Beroep.

Genoemde reglementen kunt u vinden op [www.liftinstituut.nl](http://www.liftinstituut.nl).

Hoogachtend,

drs. ing. M.J.T. Waagmeester  
Directeur Inspectie Nederland

VvE Spaarnhoven  
Karel Doormanlaan 29  
2024 HL HAARLEM

Geachte heer/mevrouw,

Amsterdam, 17-10-2014

Hierbij ontvangt u één of meerdere documenten  
van het Liftinstituut naar aanleiding van een  
uitgevoerde keuring.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met  
ons Call Center op het algemene nummer 020-4350606  
en wij zullen u graag te woord staan.

U kunt ons ook schriftelijk bereiken op het  
mailadres [info@liftinstituut.nl](mailto:info@liftinstituut.nl) of op  
onderstaand postbusnummer.

Met vriendelijke groet,

T. Stuifbergen  
Manager Planning & Database

Liftinstituut BV  
Postbus 36027  
1020 MA AMSTERDAM  
Bijlage:  
Rapport RP0566301.1  
Betreft Object 202401601  
Certificaat 1521465.1  
Betreft Object 202401601