دليل الأكواد والمواصفات الفنية

أنظمة حاملات الكابلات ودعامات التثبيت - المصنع الحديث للمنتجات الحديدية

MMICO
Product Catalog & Code Index

تنويه هندسي: تم إعداد هذا الجدول ليكون مرجعاً معتمداً لإدراج أكواد أنظمة الكابلات والقطاعات الحديدية الخاصة بـ (MMICO) في جداول الكميات (BOQ) والمخططات التنفيذية. يرجى استبدال الرموز المتغيرة `[Width]` , `[Height]` , `[Thk]` بالأرقام المطلوبة بالموقع.

جدول الأكواد والأنظمة القياسية (Standard Systems List)

إصدار 2026/2027

#	تصنيف النظام	نوع المنتج والتوصيف	الأبعاد القياسية (مم)	السماكة	صيغة الكود المعتمد (Code)
1	**Cable Trays**	Perforated Cable Tray صينية كابلات مثقبة	العرض: 100 - 600 الارتفاع: 50 / 75 / 100	1.2 - 2.0 مم	`MM-PT-[W]-[H]-[Thk]`
2	**Cable Trays**	Solid Bottom / Trunking مجاري كابلات مصمتة	العرض: 50 - 400 الارتفاع: 25 - 100	1.2 - 1.5 مم	`MM-ST-[W]-[H]-[Thk]`
3	**Cable Ladders**	Standard Cable Ladder سلم كابلات قياسي	العرض: 300 - 900 ارتفاع الجانب: 100	1.5 - 2.0 مم	`MM-CL-[W]-100-[Thk]`
4	**Cable Ladders**	Heavy Duty Cable Ladder سلم كابلات ثقيل للمدد الطويل	العرض: 300 - 1000 ارتفاع الجانب: 150	2.0 - 2.5 مم	`MM-HCL-[W]-150-[Thk]`
5	**Cable Baskets**	Wire Mesh Tray حامل شبكي / سلة سلك	العرض: 50 - 600 الارتفاع: 50 / 100	سلك: 4 - 6 مم	`MM-WM-[W]-[H]-[Dia]`
6	**Channels**	Unistrut Slotted Channel قناة تثبيت مشقوقة	41 × 41 مم 41 × 21 مم	1.5 - 2.5 مم	`MM-UC-S4141-[Thk]`
7	**Channels**	Unistrut Solid Channel قناة تثبيت مصمتة	41 × 41 مم 41 × 21 مم	1.5 - 2.5 مم	`MM-UC-P4141-[Thk]`
8	**Fittings**	Horizontal Bend 90° كوع أفقي 90 درجة	حسب عرض النظام	حسب النظام	`MM-HB90-[Type]-[W]`
9	**Fittings**	Tee Junction وصلة تفريع ثلاثية (تيه)	حسب عرض النظام	حسب النظام	`MM-TEE-[Type]-[W]`
10	**Fittings**	Cross Junction وصلة تقاطع رباعية	حسب عرض النظام	حسب النظام	`MM-CRS-[Type]-[W]`
11	**Fittings**	Reducer مسلوب / مخفض عرض	من مقاس إلى مقاس	حسب النظام	`MM-RED-[Type]-[W1xW2]`
12	**Supports**	Brackets & Clamps ملحقات وتثبيت وتعليق	مقاسات متنوعة	قياسي	`MM-ACC-BRK-[Type]`

رموز التغطية والتشطيب (Finish Suffixes) - تضاف لنهاية كل كود:

- **PG:** Pre-Galvanized- (جديد مجلفن مسبقاً لاستخدامات المباني الداخلية).
- **HDG:** Hot-Dip Galvanized- (جلفنة على الساخن بعد التصنيع للمناطق الخارجية والبيئات الشديدة).
- **PC:** Powder Coated- (دهان بودرة إبوكسي إلكتروستاتيك حسب اللون المطلوب).

دليل تفصيلي لمكونات الكود والطلب (Code Structure Breakdown)

إرشادات التوصيف

1. تحديد الرمز العام
يبدأ الكود بـ **MM** لتحديد المصنع، يليه رمز المنتج مثل PT للـ Tray أو CL للـ Ladder.

2. تحديد الأبعاد (W & H)
يتم كتابة عرض الحامل بالمليمتر (مثلاً 300) ثم الارتفاع (مثلاً 100) للفصل بين المقاسات.

3. السمك ونوع الطلاء
يتم كتابة سماكة الصاج (مثلاً 1.5) ومتبوعة برمز التغطية النهائية كـ HDG- للتثبيت الخارجي.

أمثلة تطبيقية جاهزة للاستخدام في جدول الكميات (BOQ Examples)

الكود المكتمل (Full Code)	وصف العنصر العربي (Arabic Specification)	التطبيقات الموصى بها (Application)
`MM-PT-300-50-1.5-PG`	صينية كابلات مثقبة عرض 300مم ارتفاع 50مم سمك 1.5مم - مجلفنة على البارد.	المسارات الكهربائية داخل المباني والمكاتب.
`MM-CL-600-100-2.0-HDG`	سلم كابلات عرض 600مم ارتفاع الجانب 100مم سمك 2.0مم - مجلفن على الساخن.	الخطوط الرئيسية بالخارج والمناطق الصناعية.
`MM-UC-S4141-2.0-HDG`	قناة تثبيت يونيستروت مشقوقة مقاس 41×41مم سمك 2.0مم - مجلفنة على الساخن.	تعليق وتثبيت السلالم والصواني بالأسقف.
`MM-HB90-PT-300-1.5-PG`	كوع أفقي 90 درجة لصينية كابلات مثقبة عرض 300مم سمك 1.5مم.	تغيير اتجاه مسار الصواني بزاوية قائمة.
`MM-ST-100-50-1.2-PC`	مجرى كابلات مغلق (Trunking) عرض 100مم ارتفاع 50مم دهان إبوكسي.	حماية كابلات الاتصالات والحساسات.

دعم الخدمات الهندسية: يمكن للمصنع الحديث للمنتجات الحديدية (MMICO) تصنيع مقاسات خاصة بسماكات تصل إلى 3.0 مم بناءً على طلبات المشاريع مع توفير الاعتمادات الهندسية واختبارات الأحمال (Load Tests) المعتمدة.