		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثاً : أعمال الأبواب						
3	1	التحقق من أن كافة الخامات والمواد مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)	✓			
	2	التحقق من الوظيفة (الفتح والإغلاق)	✓			
	3	التحقق من تقرير المطابقة من الشركة المصنعة	✓			
	4	التحقق من تتطابق مهام الأبواب والأبعاد (العرض والارتفاع و السمك) مع التصميم والحد الأدنى من متطلبات SBC	✓			
	5	التحقق من وجود متطلبات المداخل التي يمكن الوصول إليها / عرض الفتح الواضح	✓			
	6	التحقق من تواجد متطلبات لعتبة الباب	✓			
	7	التحقق من اتجاهات الفتح صحيحة (معلقة يسار /معلقة يمين) تؤخذ في عين الاعتبار في أبواب الخروج لدواعي السلامة	✓			
	8	التحقق من وضع فواصل في ارضيات تحت الابواب	✓			
	9	التحقق من الأبواب وتركيبها مع خصائص المواد الصحيحة (الخشب / البلاستيك / المعادن / الزجاج ، ...)	✓			
	10	التحقق من توافق الأبواب مع مواصفات عزل الصوت / ,إن هناك مؤشرات مختلفة لخفض الصوت وبالتالي مستويات مختلفة من الجودة.	✓			
	11	التحقق من عتبات السقوط ، إذا كانت مثبتة ، بلمس بطانات الباب وأقل ، بحيث يتم إغلاق المفاصل	✓			
	12	التحقق من وجد متطلبات الحماية من الحريق للأبواب. لمنع انتشار الحريق والدخان داخل مبنى لفترة معينة من الزمن.	✓			
	13	التحقق من ان الأبواب المعدنية مع متطلبات الحماية من الحرائق مثبتة بين مناطق المعيشة والكراجات	✓			
	14	التحقق من ملأ مفاصل الإطار المعدني بالمونة	✓			
	15	معامل الانتقال الحراري للأبواب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكورة بالجدول 5.1 ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم.	✓			
	16	العزل المستخدم للأبواب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة بالجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم.	✓			
		العزل المستخدم للنوافذ والقباب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول 5.1 ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
		العزل المستخدم للنوافذ والقباب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	16	أبواب الشحن وأبواب منصات التحميل مجهزة بمغاليق محكمه ضد الظروف الجوية weather seals للحد من التسرب عند وقوف المركبات في المداخل (5.4.3.3) (SBC 601)	✓			
	17	مداخل المبنى التي تفصل المساحة المكيفة عن الخارج محمية بمدخل مغلق مسقوف (5.4.3.4) (SBC 601)	✓			