تقرير رقم (9)

مرحلة التفتيش النهائي

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: الأعمال الإنشائية						
1	1	التحقق من جودة و صحة تنفيذ الهيكل الانشائي وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة والمعدلة ومطابقة لما ورد بترخيص البناء	✓			
	2	التحقق من توافر كافة المستندات الداعمة لنتائج إجراء الاختبارات المطلوبة وفقا لكود البناء (SBC201) الفصل السابع عشر.	✓			
	3	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا: أعمال التركيبات الكهربائية						
2	1	التحقق من اكتمال الوثائق المعتمدة لنتائج اختبارات التشغيل وبما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	2	التحقق من تعليمات التشغيل متاحة	✓			
	3	التحقق من ان الاعمال نفذت مطابقة لما هو في الوثائق و المخططات	✓			
	4	التحقق من تقرير المطابقة من الشركة المصنعة متوفر	✓			
	5	التحقق من اختبار الوظيفة: الصواعق ، والصواعق السلامة والمفاتيح	✓			
	6	التحقق من اختبار الوظيفة: كشف الدخان والحرارة	✓			
	7	التحقق من اختبار الوظيفة: تنبيه الدخول ، الفيديو ، وأنظمة التحكم في الوصول	✓			
	8	التحقق من أن سجلات الاختبار الأولية متاحة	✓			
	9	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

ثالثا : أعمال الحماية من الحرائق**						
3	1	التحقق من اكتمال الوثائق المعتمدة			✓	
	2	التحقق من تعليمات التشغيل متاحة			✓	
	3	التحقق من ان الاعمال نفذت مطابقة لما هو في الوثائق و المخططات			✓	
	4	التحقق من توفر تقرير المطابقة من الشركة المصنعة			✓	
	5	التحقق من طرق الهروب حسب SBC 801 Chapter 8			✓	
	6	التحقق من تدابير السلامة من الحرائق حسب SBC 801 Chapter 5			✓	
	7	التحقق من مناطق خدمة الاطفاء حسب SBC 801 Appendix D			✓	
	8	التحقق من تحديد المباني السكنية بشكل صحيح : حجم الخط ، والحروف ، واللون			✓	
	9	التحقق من توفر إمدادات المياه لمكافحة الحرائق SBC801 Appendix B, Appendix C			✓	
	10	اختبار جميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المتوفرة في المبنى وفق المخططات المعتمدة			✓	