Vyjádření: Labe-jih Servis s.r.o.

provozovatel průmyslové ČOV zóny Labe-jih · lokalita CZ1 · 14. 10. 2026

Průmyslová ČOV zóny Labe-jih (biologická linka pro průmyslové vody, 6 000 m³ denně) převezme odpadní vody ChemVitro po neutralizaci v areálu. Volná kapacita je v současnosti asi 2 400 m³ denně.

Limity pro vody přiváděné do ČOV zóny: sírany do 2 500 mg/l, CHSK do 4 000 mg/l, pH 6–9, teplota do 40 °C. Podmínkou je kontinuální měření průtoku a pH na výstupu z areálu a čtvrtletní rozbory. Přípojka do 300 m je součástí zóny.

Stočné podle ceníku zóny (energie_a_poplatky.csv); poplatek za připojení jednorázově 600 000 Kč.

Vyjádření: Vodovody Lipovsko a.s.

provozovatel městské ČOV Lipová · lokalita CZ2 · 16. 10. 2026

Městská ČOV Lipová (12 000 EO) má volnou hydraulickou kapacitu asi 600 m³ denně a odpadní vody z Parku Lipová převezme podle kanalizačního řádu města. Přípojku k hranici parku vybuduje město.

Kanalizační řád stanoví pro vody vypouštěné do kanalizace mimo jiné: **sírany nejvýše 300 mg/l, CHSK nejvýše 800 mg/l**, pH 6–9. Při překročení limitů účtujeme příplatek za nadlimitní znečištění 340 Kč/m³ nad běžné stočné, nebo může vlastník kanalizace podmínit napojení předčištěním v areálu producenta.

Údaje o složení vašich odpadních vod jsme zatím neobdrželi. Stočné podle ceníku (energie_a_poplatky.csv).

Vyjádření: Kamenec Infra a.s.

provozovatel průmyslové ČOV zóny Kamenec · lokalita CZ3 · 13. 10. 2026

Průmyslová ČOV zóny Kamenec převezme odpadní vody ChemVitro po neutralizaci v areálu. Volná kapacita je asi 1 800 m³ denně; ČOV od roku 2024 zpracovává vody dvou chemických provozů v zóně.

Limity: sírany do 2 200 mg/l, CHSK do 3 500 mg/l, pH 6–9. Při CHSK nad 3 000 mg/l účtujeme příplatek podle ceníku zóny. Podmínkou je havarijní jímka v areálu na objem jednoho dne a měsíční rozbory.

Stočné podle ceníku zóny (energie_a_poplatky.csv). Připojení v ceně pozemku.

Stellungnahme: Chemiepark Wendelstedt Services GmbH

Industriekläranlage · lokalita DE1 · 15.10.2026

Die Industriekläranlage des Chemieparks (Kapazität 14 000 m³/Tag, frei derzeit rund 3 000 m³/Tag) übernimmt das neutralisierte Abwasser über das parkeigene Kanalnetz.

Annahmebedingungen: Sulfat bis 3 000 mg/l, CSB bis 5 000 mg/l, pH 6–9; Eigenüberwachung nach Parkordnung. Die Einleitung ist durch die wasserrechtliche Erlaubnis des Parks abgedeckt.

Entgelt laut Preisliste des Parks; die Abwasserbehandlung ist Teil der Parkleistungen. Das Standortentgelt für die Parkleistungen (Infrastruktur, Werkfeuerwehr, Genehmigungsservice) beträgt für ein Baufeld dieser Größe rund 1,1 Mio. € pro Jahr.

Poznámka ChemVitro (překlad): ČOV parku přijme neutralizované vody; sírany do 3 000, CHSK do 5 000 mg/l; volná kapacita asi 3 000 m³ denně; povolení kryje park; poplatek za služby parku asi 1,1 mil. EUR ročně.

Stellungnahme: Abwasserzweckverband Lindenau

kommunale Kläranlage Lindenau · lokalita DE2 · 17.10.2026

Die kommunale Kläranlage Lindenau (25 000 EW) kann aus dem Industriegebiet Lindenau-Ost derzeit **höchstens 250 m³ pro Tag** zusätzlich aufnehmen. Für Indirekteinleiter gelten Sulfat bis 600 mg/l und CSB bis 1 000 mg/l.

Größere Mengen oder höhere Konzentrationen erfordern eine eigene Vorbehandlung auf dem Werksgelände; ein Teil des Abwassers müsste gegebenenfalls nach Vorbehandlung direkt eingeleitet werden (wasserrechtliche Erlaubnis der unteren Wasserbehörde erforderlich).

Poznámka ChemVitro (překlad): ČOV přijme nejvýše 250 m³ denně; sírany do 600 mg/l, CHSK do 1 000 mg/l. Větší množství = vlastní předčištění, případně přímé vypouštění s povolením.

Stellungnahme: Gemeindewerke Eschfeld

kommunale Kläranlage Eschfeld · lokalita DE3 · 20.10.2026

Die kommunale Kläranlage Eschfeld (40 000 EW, mit separater Linie für Gewerbeabwasser) kann rund 900 m³/Tag neutralisiertes Abwasser aus dem Gewerbepark aufnehmen.

Grenzwerte laut Indirekteinleitergenehmigung: Sulfat bis 2 000 mg/l, CSB bis 2 800 mg/l, pH 6,5–9. Ab CSB 2 500 mg/l wird ein Starkverschmutzerzuschlag erhoben.

Entgelt laut Satzung (energie_a_poplatky.csv).

Poznámka ChemVitro (překlad): ČOV přijme asi 900 m³ denně; sírany do 2 000, CHSK do 2 800 mg/l; od CHSK 2 500 mg/l příplatek za silné znečištění.

Opinia: Odrzyca Park Sp. z o.o.

oczyszczalnia przemysłowa parku · lokalita PL1 · 14.10.2026

Oczyszczalnia przemysłowa parku (przepustowość 5 000 m³/dobę, wolna ok. 1 600 m³/dobę) przyjmie ścieki po neutralizacji.

Dopuszczalne wartości: siarczany do 2 000 mg/l, ChZT do 3 000 mg/l, pH 6–9. Wymagany zbiornik retencyjny na terenie zakładu i pomiary ciągłe przepływu.

Opłata według cennika parku.

Poznámka ChemVitro (překlad): ČOV parku přijme neutralizované vody; sírany do 2 000, CHSK do 3 000 mg/l; volná kapacita asi 1 600 m³ denně; nutná retenční nádrž.

Opinia: PWiK Bory Sp. z o.o.

miejska oczyszczalnia Bory · lokalita PL2 · 15.10.2026

Miejska oczyszczalnia Bory (90 000 RLM, po modernizacji w 2023 r.) przyjmie ścieki po neutralizacji ze Strefy Aktywności Gospodarczej. Wolna przepustowość ok. 2 000 m³/dobę.

Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych: siarczany do 2 000 mg/l, ChZT do 3 000 mg/l, pH 6–9; wymagana umowa o odprowadzanie ścieków i zgłoszenie zgodnie z prawem wodnym.

Opłata według taryfy PWiK.

Poznámka ChemVitro (překlad): městská ČOV přijme neutralizované vody; sírany do 2 000, CHSK do 3 000 mg/l; volná kapacita asi 2 000 m³ denně.