



National Load Despatch Centre
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र
GRID CONTROLLER OF INDIA LIMITED
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड

(Government of India Enterprise/ भारत सरकार का उद्यम)
B-9, QUTUB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI, NEW DELHI -110016
बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराये, न्यू दिल्ली-110016

दिनांक: 28-04-2025

महोदय/Dear Sir,

आईईजीसी-2023 की धारा स.- 31.2(i) के प्रावधान के अनुसार, दैनिक अखिल भारतीय भार अनुमान त्रुटि निम्नवत है।

As per article 31.2(i) of the Indian Electricity Grid Code 2023, the daily demand forecasting error is as given below.

For Date : 27-Apr-2025

Absolute Error (%)		
	Day Ahead	Real time
Peak demand	3.8%	0.6%
Energy Consumption	3.8%	0.2%

Note:

- 1). Error for peak demand is Mean Absolute Percentage Error (MAPE).
- 2). All india demand and energy forecast figures calculated at NLDC level.

धन्यवाद,
Thanks