



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-02-044/1-2020
(регистрационный номер)

на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне)

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано компании «BERSEY SINAİ VE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ»

(наименование и место нахождения юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH.HALKALI CAD. NO. 257 BİNA.4 K.2-3 SEFAKÖY/
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL TÜRKİYE

и адрес его места жительства (места пребывания)

Свидетельство о государственной регистрации от 28.08.1979
за № 166182, выданное Торгово-регистрационной палатой г. Стамбул

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «22» апреля 2020 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по «21» апреля 2025 г.

Начальник департамента
(должность)

М.П.

(подпись)

А.Г.Клобук
(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 0003700

Перечень и технические характеристики
Котлы, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими
теплоносителями:

№ п/п	Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры			Примечание
				Мощность котла (т/ч), (МВт)	Рабочее давление (МПа)	Рабочая температура (°С)	
1.	Паровые генераторы	BRSVG	400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33000, 34000, 35000, 36000, 37000, 38000, 39000, 40000.	от 0,4 т/ч до 40 т/ч	до 2,0	до 240	Теплоноситель - термомасло/ водяной пар
2.	Водяной теплообменник	BRHX	400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33000, 34000, 35000, 36000, 37000, 38000, 39000, 40000.		до 1,2		
3.	Аварийный охладитель термомасла	БЕС	0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.	от 0,5 до 40 МВт	до 0,7	до 280	Теплоноситель - термомасло/ вода
4.	Котлы термомасляные	BRV	400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 22500, 23000, 24000, 25000, 27500, 30000, 32500, 35000, 37500, 40000, 42500, 45000, 47500, 50000, 52500, 55000, 57500, 60000.	от 0,46 до 60 МВт	от 0,4 до 0,7	до 400	Теплоноситель - термомасло Вид топлива: твердое, жидкое, газообразное
5.	Котлы термомасляные с конвективной частью		400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 22500, 23000, 24000, 25000, 27500, 30000, 32500, 35000, 37500, 40000, 42500, 45000, 47500, 50000, 52500, 55000, 57500, 60000, 65000, 70000, 75000, 80000, 85000, 90000, 95000, 100000.	от 0,46 до 100 МВт			Теплоноситель - термомасло Вид топлива: твердое топливо, включая биомассу
6.	Термомасляный котел - утилизатор	BRV-U	400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 22500, 23000, 24000, 25000, 27500, 30000, 32500, 35000, 37500, 40000, 42500, 45000, 47500, 50000.	от 0,46 до 100 МВт	от 0,4 до 0,7	макс. на входе - 1200; макс. на выходе - 600	Источник тепла - уходящие газы технологического процесса
7.	Выносные топки	ВНМІ	68, 72, 85, 94, 101, 111, 116, 121, 128, 131, 139, 141, 151, 162, 164, 177, 191, 204, 218, 231, 234, 245, 251, 258, 267, 284, 300, 317, 333.	от 2,4 до 120 МВт	от 0,4 до 0,7 в экране	до 400 в экране	Твердое топливо, включая биомассу, пылевидное топливо

Начальник департамента
(должность)

М.П.

(подпись)

А.Г.Клубук
(инициалы, фамилия)





МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-02-044/2-2020
(регистрационный номер)

на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне)

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано компании «BERSEY SINAİ VE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ»

(наименование и место нахождения юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH.HALKALI CAD. NO. 257 BİNA.4 K.2-3 SEFAKÖY/
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL TÜRKİYE

(и адрес его места жительства (места пребывания))

Свидетельство о государственной регистрации от 28.08.1979
за № 166182, выданное Торгово-регистрационной палатой г. Стамбул

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «22» апреля 2020 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по «21» апреля 2025 г.

Начальник департамента
(должность)

М.П.

(подпись)

А.Г.Клобук
(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения _____

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 0003701

**Перечень и технические характеристики
Сосуды, работающие под давлением, входящие в состав котельной установки:**

	Модель	Обозначение	Объем (м³)	Рабочее давление (МПа)	Рабочая температура (°C)	Среда
8.	BVB	Воздухосборники 1 - 7	1 - 50	0,01 - 4	от - 40 до + 40	Воздух
	BRT	Расширительные баки	1 - 50	0,01 - 0,2	от - 40 до + 240	Термомасло
	BDT	Аккумулятивные (сливные) баки	1 - 100	0,01 - 0,2	от - 40 до + 240	Термомасло
	BCT	Бак сбора конденсата	1 - 60	0,01 - 4	от - 40 до + 90	Вода
	BBC	Охладитель продувочной воды	0,1 - 1,5	0,01 - 1	от - 40 до + 90	Вода
	BWT	Промежуточный водяной бак	1 - 50	0,01 - 0,2	от - 40 до + 90	Вода
	BWDT	Устройство полной дегазации	1 - 80	0,01 - 0,1	от - 40 до + 105	Вода
	BSC	Коллектор пара	1 - 15	0,01 - 6	от 100 до 450	Пар насыщенный, перегретый пар
	TMC	Главный коллектор термомасляной системы	1 - 25	0,01 - 0,7	до 350	Термомасло

Системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок:

9.	Системы автоматического управления	BAS	SCADA, WINCC FLEXIBLE	Программируемые логическим контроллером
----	------------------------------------	-----	-----------------------	---

Установки докотловой обработки воды (водоподготовка):

	Модель (серия)	Примечание
10.	F-xx-P (xx – от 20 до 750)	фильтр-шламоуловитель автоматический, с многокомпонентной загрузкой, с таймерным управлением, с баком из армированного стеклопластика
11.	F-xx-PT (xx – от 20 до 750)	фильтр-шламоуловитель автоматический, с многокомпонентной загрузкой, с каскадным управлением, с баком из армированного стеклопластика
12.	F-xx-E (xx – от 42 до 120)	фильтр-шламоуловитель автоматический, с многокомпонентной загрузкой, с таймерным управлением, со стальным баком
13.	F-xx-ET (xx – от 42 до 120)	фильтр-шламоуловитель автоматический, с многокомпонентной загрузкой, с каскадным управлением, со стальным баком
14.	C-xx-P (xx – от 20 до 750)	фильтр угольный автоматический, с таймерным управлением, с баком из армированного стеклопластика
15.	C-xx-PT (xx – от 20 до 750)	фильтр угольный автоматический, с каскадным управлением, с баком из армированного стеклопластика
16.	C-xx-E (xx – от 42 до 120)	фильтр угольный автоматический, с таймерным управлением, со стальным баком
17.	C-xx-ET (xx – от 42 до 120)	фильтр угольный автоматический, с каскадным управлением, со стальным баком
18.	R-xx-P (xx – от 8 до 750)	установка водоумягчения автоматическая, с таймерным управлением, с баком из армированного стеклопластика
19.	R-xx-PT (xx – от 8 до 750)	установка водоумягчения автоматическая, с каскадным управлением, с баком из армированного стеклопластика
20.	R-xx-E/V (xx – от 42 до 120)	установка водоумягчения автоматическая, с управлением по времени/объему, со стальным баком
21.	R-xx-E/T (xx – от 42 до 120)	установка водоумягчения автоматическая, с каскадным управлением, со стальным баком
22.	ROR	установка обратного осмоса
23.	ROC	установка обратного осмоса
24.	ROC-x-H; ROC-x-HL	установка обратного осмоса
25.	УФ TUV	дезинфекционные установки
26.	UFZW-xP (UF)	ультрафильтровальные установки

Начальник департамента
(должность)



М.П.

(подпись)

А.Г.Клубук
(инициалы, фамилия)