

W-Seminar

Deckblatt siehe ByCs

Armin Binder

SJ 2024/25

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	3
2	Einleitung	3
2.1	Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung	3
2.2	Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt	6
2.3	Projektziel und thematischer Bezug	7
3	Funktionsweise der X-Hall-Architektur	7
3.1	Geschichte und Konzept	7
3.2	Aufbau und Funktionsweise	8
3.3	Vorteile und Nachteile der Architektur	10
3.4	(Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur	11
4	Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors	11
4.1	Die Finite Element Methode	11
4.2	Entwicklung eines Sensor-Layouts	11
4.3	Praktische Implementierung des Sensors	11
5	Vergleich mit anderen Hall-Sensoren	11
5.1	Quantitativer Vergleich	11
5.2	Qualitativer Vergleich	11
6	Fazit	11
	Literaturverzeichnis	12
	Grafikquellen	13

1 Abstract

2 Einleitung

2.1 Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung

Magnetfelder und ihre Wechselwirkungen mit anderen natürlichen Effekten faszinieren den Menschen schon seit Jahrtausenden. Ihre Bedeutung - genau wie diejenige ihrer Bemessung - für das Leben auf der Erde ist kaum zu überschätzen.

Der früheste Zeitpunkt, zu dem sich das geomagnetische Feld verlässlich datieren lässt liegt vor etwa 4,2 Milliarden Jahren im Hadaikum. Dies ist dementsprechend nach aktuellem Forschungsstand auch der früheste Zeitpunkt, ab den eine magnetosphärische Abschirmung der Erde vor kosmischer Strahlung angenommen werden kann[1].

Wie man sich diese Abschirmung der Erde ungefähr vorstellen kann, sieht man in Fig. 1.




Fig. 1: Wesentliche Interaktionen der Sonne mit der Erde und ihrem Magnetfeld

Auf diese Zeit lässt sich, durch genetische Studien bestimmt, auch eine erste nennenswerte Lebensform datieren, die man als "Last Universal Common Ancestor" bezeichnet. Es ist davon auszugehen, dass die magnetosphärische Abschirmung der Erde diese frühen Formen der Lebensbildung deutlich vereinfachte, da so möglicherweise auch viele andere Umgebungen außer metertiefem Wasser für Entwicklung von Leben in Frage kamen[1].

Es gibt aber auch Hypothesen, nach denen zwar die magnetosphärische Abschirmung der Erde relevant für Weiterentwicklung von Leben war, der eigentliche Anstoß dieser

Entwicklung aber durch die hohe Energie kosmischer Strahlung, die vor entstehen der Magnetosphäre ungebremst auf die Erde traf, stattfand[1].

Paläomagnetische Daten zeigen einen starken Einbruch der Intensität des Erdmagnetfelds zu Zeiten gegen Ende des Ediacariums vor etwa 540 Millionen Jahren. Diese Zeit eines ultra-schwachen Erdmagnetfeldes impliziert eine wesentliche Erhöhung der Sauerstoffkonzentration in der Erdatmosphäre, da hier immer größere Lebensformen existieren konnten. Diese erhöhte Konzentration lässt sich durch wieder verstärkten Einfluss kosmischer Strahlung adequat erklären[1].

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die starken Fluktuationen im Erdmagnetfeld seit Entstehung dieses wie in Fig. 2 abgebildet jeweils erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Leben wie es jetzt besteht hatten.




Fig. 2: Paläointensität als Indikator für wichtige Entwicklungen im Erdinneren, an der Erdoberfläche und in der Magnetosphäre, welche Einfluss auf Leben und Wohnbarkeit der Erde haben. Paleointensitätshistorie von noch vorhandenen Steinen mit Einschränkungen durch Zirkon-Paläomagnetismus

Wie diese kurze Zusammenfassung der Geschichte des Erdmagnetfeldes und seines Einflusses auf die Entwicklung von Leben zeigt, sind also Magneten und Magnetfelder Phänomene, mit denen die Menschheit seit jeher eng verbunden ist.

Die frühesten Aufzeichnungen vom menschlichen Kontakt mit magnetischen Effekten stammen aus dem antiken China, etwa 4000 v. Chr., wo nach [4] bereits Magnetsteine

und frühe Kompassse zur Navigation verwendet wurden.

Ausführlichere Berichte existieren ab dem 6. Jahrhundert v. Chr., etwa aus Griechenland und Indien[2]. Thales von Milet versuchte als einer der ersten, die Anziehung von Eisen durch Magnetsteine zu erklären, indem er ihnen eine belebte Kraft zuschrieb[3].

Der indische Arzt Sushruta nutzte Magnetsteine medizinisch, um Metallsplitter aus Wunden zu entfernen[2].

Später beschrieben Empedokles und Plutarch magnetische Phänomene mit unterschiedlichen Ansätzen – vom atomistischen Modell bis hin zu einer „unsichtbaren Ausströmung“, die Anziehung bewirke[3].

In den folgenden Jahrhunderten kursierten zahlreiche pseudowissenschaftliche Theorien, doch es gab auch einige weitere Fortschritte. So wurden zum Beispiel in China die ersten verlässlichen Magnetkompassse entwickelt[3].

Einen echten wissenschaftlichen Fortschritt brachte 1269 Peter Peregrinus de Maricourt, der den magnetischen Dipol beschrieb und erkannte, dass sich durch Zerteilen von Magneten keine Monopole erzeugen lassen[3].

Robert Norman entdeckte 1581 die magnetische Inklination und zeigte, dass sich Kompassnadeln aufgrund des Erdmagnetfeldes nach unten neigen[3].

William Gilbert fasste diese Erkenntnisse 1600 in *De Magnete* zusammen, unterschied erstmals klar zwischen Elektrizität und Magnetismus und stellte fest, dass die Erde selbst als riesiger Magnet wirkt[2].

Im 18. Jahrhundert entdeckte Charles-Augustin de Coulomb, dass die magnetische Anziehung umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands ist[3].

Gauss und Poisson formulierten diese Beziehungen mathematisch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigte Hans Christian Ørsted, dass elektrischer Strom Magnetfelder erzeugt, und Ampère beschrieb deren kreisförmige Struktur[2].

Michael Faraday entdeckte anschließend die magnetische Induktion, worauf James Clerk Maxwell die heute grundlegenden Maxwell-Gleichungen formulierte[2].

Ende des 19. Jahrhunderts untersuchten Pierre Curie, Paul Langevin und Pierre Weiss den Einfluss von Temperatur und Materialstruktur auf magnetische Eigenschaften[2].

Mit der Quantenmechanik in den 1920er-Jahren gelang schließlich die Erklärung magnetischer Phänomene auf atomarer Ebene. Physiker wie Van Vleck, Pauli, Heisenberg und Landau entwickelten auf Basis der Arbeiten von Curie, Weiss und Langevin die bis heute gültigen quantenmechanischen Modelle des Magnetismus[2].

2.2 Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt

Über diese lange Geschichte der Magnetfeldforschung wurden auch dementsprechend viele verschiedene Methoden entwickelt um Magnetfelder zu messen, die von sehr einfachen Methoden bis hin zu hochkomplexen Quantenmethoden reichen. Hier eine kurze Zusammenfassung einiger relevanter Messmethoden:

- **Magnetresonanzmessungen:** Wasser, entweder als kleine Probe oder fließend durch eine kleine Röhre, wird in einer Anregungsspule von Radiowellen angeregt. Das magnetische Moment der Wassernukleonen, beeinflusst durch ein externes Magnetfeld, wird entweder über nukleare Induktion¹ oder über Resonanzabsorption ausgelesen
- **Magnetische Flussmeter:** Durch Änderungen des Magnetfelds wird in einer Messspule eine Spannung induziert. Diese Spannung wird über die Zeit integriert, um den magnetischen Fluss zu bestimmen
- **Photoelektrische Flussmeter:** Durch ein Magnetfeld wird eine Bewegung erzeugt, die in ein Lichtsignal umgewandelt und von einem Photosensor gemessen wird, um den magnetischen Fluss zu bestimmen
- **Hall-Methode:** An einen kleinen Metall- oder Halbleiterstreifen wird eine Anregungsspannung angelegt. Wirkt ein Magnetfeld auf die bewegten Ladungsträger, werden diese durch die Lorentzkraft seitlich abgelenkt. Dadurch entsteht eine messbare Hall-Spannung quer zum Stromfluss, aus der die Stärke des Magnetfelds bestimmt werden kann
- **Fluxgate-Magnetometer:** Um einen ferromagnetischen Kern werden mindestens drei Spulen angebracht:
 - Eine Wechselstrom-Anregungsspule, die den Kern alternierend sättigt
 - Eine Messspule, an der im Idealfall immer eine Nullspannung anliegt
 - Eine Gleichstrom-Bias-Spule, die ein externes Magnetfeld ausgleicht, sodass die Messspule wieder Nullspannung ausliestAus der Höhe des Gleichstroms, der zur Neutralisierung des Feldes benötigt wird, lässt sich die Stärke des externen Magnetfelds bestimmen
- **Magneto-Resistenz-Messungen:**
- **Visuelle Magnetfeldkartierung:**
- **Teilchenstrahl-Beobachtung:**

¹Induktionseffekte, die durch das magnetische Moment von Nukleonen hervorgerufen werden

-
- Atomare Magnetometer:
 - Spin-Exchange-Relaxationsfreies (SERF) Magnetometer:
 - Optisch gepumptes Magnetometer (OPM):
 - Supraleitende Quanteninterferenzgeräte:

2.3 Projektziel und thematischer Bezug

3 Funktionsweise der X-Hall-Architektur

Im vorherigen Kapitel wurden bereits die grundlegende Funktionsweise von Hall-Sensoren sowie typische Architekturen solcher Systeme behandelt.

Die für diese Arbeit gewählte Architektur, die sogenannte **X-Hall-Architektur** unterscheidet sich aber von den zuvor genannten Architekturen in mehreren relevanten Aspekten. Im Folgenden soll diese spezifische Architektur vorgestellt werden und auf ihre Vor- sowie Nachteile eingegangen werden, ebenso wie auf die Gründe zur Wahl genau dieser Architektur für diese Arbeit.

3.1 Geschichte und Konzept

Bei der X-Hall-Architektur handelt es sich um eine recht neue Form des Hall-Sensors. Erstmals wurde sie gegen Ende des Jahres 2018 auf dem IMEKO² World Congress vorgestellt [12].

Die Entwicklung dieser neuen Art Hall-Sensor wurde insbesondere durch den Bedarf für Magnetfeldsensoren mit immer größeren Frequenzbandbreiten vorangetrieben, die grundlegende Bestandteile unter anderem von Sicherheitsschaltungen vieler moderner Stromversorgungskreisläufe sind[11][12][13][14]. Die bisher genutzten Sensortypen und Architekturen, wohlgerneht nicht exklusiv Hall-Sensoren, wiesen aber bereits durch ihren Aufbau alle gewisse Einschränkungen und Probleme auf, die ihre Einsetzbarkeit limitierten[11][12][14].

Ziel der neuen Sensorarchitektur sollte es also sein, alle Aspekte, die für so einen Magnetfeldsensor relevant sind, in sich zu vereinen[12]:

- Sehr hohe bemessbare Frequenzbandbreiten von Magnetfeldern
- Fähigkeiten, Gleichspannung (indirekt) zu messen
- Mögliche CMOS³-Integration

²International Measurement Confederation

³Complementary Metal-Oxide Semiconductor = komplementärer Metalloxid-Halbleiter

-
- Galvanische Isolation⁴
 - Keine Wärmeabstrahlung
 - Geringer Flächenbedarf
 - Geringe Produktionskosten

Ergebnis dieses Forschungsprojekts war die X-Hall-Architektur.

Einfach gesagt handelt es sich hierbei um eine Hall-Sonde mit jeweils vier Vorspannungs⁵- und vier Auslesekontakten (was jeweils das doppelte der jeweiligen Kontaktarten bei typischen Hall-Sensoren ist), die an der aktiven Fläche des Sensors angebracht sind. Durch eine elektrische Verbindung jeweils zweier diagonal gegenüberliegender Auslesekontakte vor dem eigentlichen Auslesevorgang wird gewährleistet, dass mögliche Defekte und Offsetspannungen⁶ auf der größeren aktiven Fläche unter anderem durch so entstehende Mittelungseffekte kompensiert werden. Dies führt zu einer höheren Genauigkeit und Stabilität der Messwerte.

3.2 Aufbau und Funktionsweise

Bei der aktiven Fläche eines X-Hall-Sensors handelt es sich in der Regel um einen okta-gonal geformten, sogenannten n-Well⁷ [11].

Die n-Dotierung der aktiven Sensorfläche wird aufgrund einer höheren strombezogenen Empfindlichkeit⁸ im Gegensatz zu p-dotierten Halbleitern präferiert. Auch ist die Umschließung des n-Well mit einem p-dotierten Material zwar für die grundlegende Sensorfunktion nicht essenziell, sollte jedoch angestrebt werden, da nur so eine effektive elektrische Isolation gegenüber dem Substrat erreicht werden kann[13].

Der Zugang zur aktiven Fläche erfolgt über insgesamt acht Kontakte, die sich in vier großflächige Vorspannungskontakte und vier möglichst kleine Auslesekontakte unterteilen lassen. Die Vorspannungskontakte profitieren aufgrund ihrer Größe von sehr niedrigen Widerständen beim Anlegen der Vorspannung, während die Auslesekontakte so klein wie möglich sein sollten, da so die möglichen Effekte parasitärer Kapazitäten⁹ wie etwa Signalverzerrungen oder erhöhtes Rauschen des Signals minimiert werden können[12].

An die in Fig. 3(a) als B und T bezeichneten Vorspannungskontakte werden nominal gleiche Vorspannungsströme ($I_A = I_B$) angelegt, während die als L und R bezeichneten

⁴Elektrische funktionale Sektionen sind so voneinander isoliert, dass es keinen direkten Stromfluss zwischen ihnen gibt

⁵Strom der durch den Sensor fließt, um den Hall-Effekt erst zu ermöglichen

⁶Ungewollte Spannungen, die selbst dann gemessen werden können, wenn der theoretische Messwert 0 sein sollte

⁷n-dotierte "Halbleitertasche" innerhalb eines p-dotierten Substrats

⁸Begründet durch höhere Elektronenmobilität in n-Typ-Halbleitern

⁹Unerwünschte Kapazität, die durch geringe physische Nähe zwischen elektrischen Bauteilen entsteht




Fig. 3: (a) Skizze des Aufbaus der X-Hall-Sonde, (b) Stromstärkeverteilung auf der X-Hall-Sonde, basierend auf einer beispielhaften Vorstromstärke von $I_A = I_B = 500\mu A$

Kontakte jeweils als Erdungskontakte dienen[12]. Die Auslesekontakte sind von 1 bis 4 durchnummeriert.

In der aktuellen Konfiguration kann die gesamte Sensorsonde in zwei innere Sensorsonden untergliedert werden, die in Fig. 3(a) als Probe A und Probe B bezeichnet sind. Dies ist eine direkte Folge aus der in Fig. 3(b) gezeigten Stromstärkeverteilung zwischen den Kontakten auf dem Halbleiter, da der Strom über die Erdung bereits abgeführt wird, bevor er die zweite innere Sonde erreichen kann[13].

Diese inneren Sonden funktionieren, unabhängig voneinander, jeweils wie gewöhnliche stromverzweigende Hall-Sonden, bei denen die jeweilige Stromdichte J_A oder J_B in zwei gleiche Stromdichten $J_{A,L}$ und $J_{A,R}$ beziehungsweise $J_{B,L}$ und $J_{B,R}$ aufgespalten werden. Dementsprechend gilt für jeweiligen Potentiale zwischen den Messkontakten 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4 in Abwesenheit eines Magnetfelds: $V_A = V_B = 0$ [14].

Liegt nun ein Magnetfeld B_Z vor, entsteht aufgrund der Lorentzkräfte die auf die Ladungsträger wirken ein Ungleichgewicht im Stromfluss, was dazu führt, dass nun vereinfacht $V_A = V_{\text{Hall}}$ und $V_B = -V_{\text{Hall}}$ (Da der Stromfluss in der zweiten inneren Sonde in die entgegengesetzte Richtung des Stroms von Sonde A verläuft).

In Realität lassen sich jedoch Asymmetrien in der Sensorstruktur, globale Inhomogenitäten von Materialien und andere Defekte nicht vermeiden, weshalb für die gemessenen Spannungen V_A und V_B tatsächlich gilt:

$$V_A = V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(A)} \quad (1)$$

$$V_B = -V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(B)} \quad (2)$$

$V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ sind die Offsetspannungen der jeweiligen inneren Sonde[13].

Da beide inneren Sonden sich nichtsdestotrotz die gleiche aktive Sensorfläche teilen, kann angenommen werden, dass das Vorzeichen von $V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ identisch ist, auch wenn sich ihre jeweiligen Werte aufgrund lokaler Defekte unterscheiden können[14]. Deshalb kann angenommen werden, dass die Hauptquelle der Offsets sehr wahrscheinlich für beide




Fig. 4: Schematischer Schaltplan einer X-Hall-Sonde

inneren Sonden die selbe ist[13].

Wie in Fig. 4 gezeigt besteht die eigentliche und namensgebende Besonderheit der X-Hall-Architektur in einer Überkreuzverbindung der diagonal gegenüberliegenden Paare von Auslesekontakte (1 mit 3 und 2 mit 4). Daraus folgt:

$$V_A = -V_B = V_{H, \text{Sonde}} \quad (3)$$

Unter der Annahme gleicher Vorzeichen beider Offsetspannungen und einer Substitution von (1) und (2) in (3) wird impliziert:

$$V_{OS}^{(A)} = V_{OS}^{(B)} = 0 \quad (4)$$

Physikalisch gesehen erzeugt die Überkreuzverbindung der Auslesekontakte eine Randbedingung in der aktiven Fläche, welche die Ladungsverteilung so beeinflusst, dass Offsetspannungen minimiert werden [14]. Durch die Überkreuzverbindung sind beide Kontakte elektrisch verbunden, was dazu führt, dass sich die Ströme der beiden Kontakte gegenseitig ausbalancieren. Aufgrund dieser ladungsverschiebenden Effekte gleicht das System selbstständig ungewollte Offsets oder Defekte und damit verbundene energetisch ungünstige Ladungsverteilungen – ob lokal oder global – aus. So werden Anteile dieser ungünstigen Ladungsverteilungen in den tatsächlich ausgelesenen Messwerten minimiert. Trotzdem wird es immer vereinzelte lokale Defekte und Offsets geben, die zu einer verbleibenden Offsetspannung führen und jeweils zu V_A und V_B hinzugerechnet werden müssen. Die X-Hall-Architektur strebt also primär an, globale Defekte und Offsets mit starkem Einfluss auf Messergebnisse auszugleichen und nicht, diese vollständig zu eliminieren[14].

3.3 Vorteile und Nachteile der Architektur

Dieser Abschnitt wird in der vollständigen Arbeit weiter ausgeführt werden (Inhalt: Vor- und Nachteile der Architektur und evtl. eingehen auf diese als Gründe für die Wahl dieser spezifischen Sensorarchitektur)

3.4 (Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur

4 Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors

4.1 Die Finite Element Methode

4.2 Entwicklung eines Sensor-Layouts

4.3 Praktische Implementierung des Sensors

5 Vergleich mit anderen Hall-Sensoren

5.1 Quantitativer Vergleich

5.2 Qualitativer Vergleich

6 Fazit

Literatur

- [1] **John A. Tarduno, Tinghong Zhou, Wentao Huang, Jaganmoy Jodder**, Earth's magnetic field and its relationship to the origin of life, evolution and planetary habitability. *National Science Review*, vol. 12, issue 5, May 2025, doi.org/10.1093/nsr/nwaf082
- [2] **Navinder Singh, Arun M. Jayannavar**, A Brief history of magnetism. Physical Research Laboratory Ahmedabad and IOP Bhubaneswar, India, 2019, arXiv:1903.07031v1 [physics.pop-ph]
- [3] **Abdeljalil Métioui**, Brief Historical Review about Magnetism: From the Ancient Greeks up to the Beginning of the XXth Century. *Journal of Biomedical Research and Environmental Sciences (J Biomed Res Environ Sci)*, doi: 10.37871/jbres1561
- [4] **You-qing Yang**, Magnetic materials in china, in 3rd international conference on physics of magnetic materials (9-14 Sept. 1986). W. Gorzkowski, H. Lochowicz, and H. Szymczak Eds. World Scientific (1987). [so übernommen aus [2]]
- [5] **K. N. Heinrichsen**, Overview of magnet measurement methods. CERN Accelerator School (CAS 97): Measurement and Alignment of Accelerator and Detector Magnets, Anacapri, Italy, April 1997, 127-141, 1997
- [6] **Xuanyao Bai, Kailun Wen, Donghong Peng, Shuangqiang Liu, Le Luo**, Atomic magnetometers and their application in industry. *Front. Phys.*, vol. 11, June 2023, doi: 10.3389/fphy.2023.1212368
- [7] **Christopher Kiehl et al.**, Accurate vector optically pumped magnetometer with microwave-driven Rabi frequency measurements. *Optica*, vol. 12, no.1, pp. 77-87, Januar 2025, doi: 10.1364/OPTICA.542502
- [8] **D. Drung et al.**, Highly sensitive and easy-to-use SQUID sensors. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 17, no. 2, pp. 699-704, June 2007, doi: 10.1109/TASC.2007.897403
- [9] <https://en.wikipedia.org/wiki/SERF>; Zugriff am 20.10.2025, 00:05
- [10] **Maria-Alexandra Paun, JM. Salesse, M. Kayal**, Hall Effect Sensors Design, Integration and Behavior Analysis. *Journal of Sensors and Actuator Networks*, 2013, 2, pp. 85-97, doi: 10.3390/jsan2010085
- [11] **M. Crescenti et. al.**, Bandwidth enhancement in Hall Probe by X-Hall DC biasing. XXII World Congress of International Measurement Confederation (IMEKO 2018), *Journal of Physics: Conf. Series* **1065** (2018) 052031, Belfast, United Kingdom, 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1065/5/052031

-
- [12] **M. Crescenti et. al.**, A Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2019 26th IEEE International Congerence on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Genoa, Italy, 2019, pp. 807-810, doi: 10.1109/ICECS46596.2019.8964955
- [13] **M. Crescenti et. al.**, Experimental Assessment of a Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Dubrovnik, Croatia, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/I2MTC43012.2020.9128994
- [14] **M. Crescenti et. al.**, The X-Hall Sensor: Towards Integrated Broadband Current Sensing. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol. 70, pp. 1-12, 2021, doi: 10.1109/TIM.2020.3036764

Grafikquellen

Fig. 1: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Lessons_online/The_effects_of_magnetic_fields; Zugriff am 19.10.2025, 20:34

Fig. 2: Übernommen aus [1], Fig. 9

Fig. 3-a: Übernommen aus [11], Fig. 1a

Fig. 3-b: Übernommen aus [13], Fig. 2

Fig. 4: Übernommen aus [11], Fig. 2a