Мордвино Кварт
тр 5,6

Общество с ограниченной ответственностью «Климовский трубный завод»

группа ПОЛИПЛАСТИК

Место нахождения и адрес юридического лица:
142182, РФ, Московская область, город Подольск,
проезд Бережковский (Климовск мкр.), дом 10

Тел.: +7 (495) 585-13-41
ktz@polyplastic.ru

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000540 от 27.05.2025г.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000539 от 27.05.2025г.

НВ24

Паспорт качества № 13043

Трубы для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП"
ТУ 22.21.21-033-73011750-2020

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия
Сертификат соответствия №РОСС RU.НВ24.АПТС Н00180/24 с 04.07.2024

Условное обозначение продукции: **Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6**
№ партии: **07-25-0140308**
Дата изготовления: **с 18.10.2025 по 20.10.2025**
Размер партии, м: **1 800**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 2, п. 1	Соответствует
2	Долговечность маркировки	Маркировка должна быть чёткой	Маркировка чёткая
3	Средний наружный диаметр dem, мм, не менее	225	225,7
4	Минимальный внутренний диаметр di, min, мм, не менее	170	191,2
5	Овальность после экструзии, мм, не более	4,5	3,0
6	Сопротивление сжатию, Н, не менее	1250	4111
7	Сопротивление удару	Отсутствие трещин, позволяющих проникать свету или воде между внутренней и наружной поверхностями образца	Без изменений*
8	Термостабильность (время окислительной индукции) при температуре 200 °С, мин, не менее	20	внутреннего слоя 30*, наружного слоя 30*
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150 (раздел 10) в условиях 5 (навесы). Допускается хранение в условиях 8 (открытые площадки) не более трёх лет (включая срок хранения у изготовителя). По истечении указанного срока, проводят испытания по показателям 1-3 и 11 таблицы 2. В случае положительных результатов испытаний, срок хранения продлевают на три года.			
Гарантийный срок хранения: три года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.			
Гарантийный срок эксплуатации: три года со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.			

Примечание: *По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Труб для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП" соответствует требованиям ТУ 22.21.21-033-73011750-2020 и ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Инженер по качеству II категории		Коновалова Т. В.	21 октября 2025 г.
(должность, подразделение)	(подпись)	(расшифровка подписи)	

Рег.№ УП-05710512

ИНН 5021012386 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИПЛАСТИК Место для печати Климовский трубный завод ОТК ОГРН 1025002689501 РФ, Московская обл., г. Подольск

Климовский трубный завод ИНН 5021012386 ОГРН 1025002689501 Московская обл. г. Подольск

Марфино Аврорт ПнБ 5,6

Общество с ограниченной ответственностью «Климовский трубный завод»

ГРУППА ПОЛИПЛАСТИН

Место нахождения и адрес юридического лица:
142182, РФ, Московская область, город Подольск,
проезд Бережковский (Климовск мкр.), дом 10

Тел.: +7 (495) 585-13-41
ktz@polyplastic.ru

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000540 от 27.05.2025г.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000539 от 27.05.2025г.

HB24

Паспорт качества № 13073

Трубы для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП"
ТУ 22.21.21-033-73011750-2020

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия
Сертификат соответствия №РОСС RU.HB24.АПТС H00180/24 с 04.07.2024

Условное обозначение продукции: **Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 225/170 - N 1250 F2 SDR 13,6**
№ партии: **07-25-0140309**
Дата изготовления: **с 20.10.2025 по 21.10.2025**
Размер партии, м: **1 272**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 2, п. 1	Соответствует
2	Долговечность маркировки	Маркировка должна быть чёткой	Маркировка чёткая
3	Средний наружный диаметр dem, мм, не менее	225	225,7
4	Минимальный внутренний диаметр di, min, мм, не менее	170	189,1
5	Овальность после экструзии, мм, не более	4,5	3,0
6	Сопротивление сжатию, Н, не менее	1250	3704
7	Сопротивление удару	Отсутствие трещин, позволяющих проникать свету или воде между внутренней и наружной поверхностями образца	Без изменений*
8	Термостабильность (время окислительной индукции) при температуре 200 °С, мин, не менее	20	внутреннего слоя 30*, наружного слоя 30*
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150 (раздел 10) в условиях 5 (навесы). Допускается хранение в условиях 8 (открытые площадки) не более трёх лет (включая срок хранения у изготовителя). По истечении указанного срока, проводят испытания по показателям 1-3 и 11 таблицы 2. В случае положительных результатов испытаний, срок хранения продлевают на три года.			
Гарантийный срок хранения: три года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.			
Гарантийный срок эксплуатации: три года со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.			

Примечание: *По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Труб для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП" соответствует требованиям ТУ 22.21.21-033-73011750-2020 и ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Инженер по качеству		Хамаян Ю. А.	22 октября 2025 г.
(должность, подразделение)	(подпись)	(расшифровка подписи)	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 5021012366 ГРУППА ПОЛИПЛАСТИН Климовский трубный завод ОТК ОГРН 1025002680601 РФ, Московская обл., г. Подольск

Рег.№ УП-05710513

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Poly Plastic Климовский трубный завод ИНН 5021012366 ОГРН 1025002680601 РФ, Московская обл.

Лифтинг Кладр ТнБ 5,6

Общество с ограниченной ответственностью «Климовский трубный завод»

группа ПОЛИПЛАСТИК

Место нахождения и адрес юридического лица:
142182, РФ, Московская область, город Подольск,
проезд Бережковский (Климовск мкр.), дом 10

Тел.: +7 (495) 585-13-41
ktz@polyplastic.ru

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000540 от 27.05.2025г.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000539 от 27.05.2025г.

Паспорт качества № 12513

Трубы для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП"
ТУ 22.21.21-033-73011750-2020

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия
Сертификат соответствия №РОСС RU.HB24.АПТС H00180/24 с 04.07.2024

Условное обозначение продукции: **Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 160/120 - N 1250 F2 SDR 13,6**
№ партии: **07-25-0090279**
Дата изготовления: **с 06.10.2025 по 08.10.2025**
Размер партии, м: **2 460**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 2, п. 1	Соответствует
2	Долговечность маркировки	Маркировка должна быть чёткой	Маркировка чёткая
3	Средний наружный диаметр dem, мм, не менее	160	160,7
4	Минимальный внутренний диаметр di, min, мм, не менее	120	134,9
5	Овальность после экструзии, мм, не более	3,2	2,0
6	Сопротивление сжатию, Н, не менее	1250	3154
7	Сопротивление удару	Отсутствие трещин, позволяющих проникать свету или воде между внутренней и наружной поверхностями образца	Без изменений*
8	Термостабильность (время окислительной индукции) при температуре 200 °С, мин, не менее	20	внутреннего слоя 30*, наружного слоя 30*
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150 (раздел 10) в условиях 5 (навесы). Допускается хранение в условиях 8 (открытые площадки) не более трёх лет (включая срок хранения у изготовителя). По истечении указанного срока, проводят испытания по показателям 1-3 и 11 таблицы 2. В случае положительных результатов испытаний, срок хранения продлевают на три года.			
Гарантийный срок хранения: три года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.			
Гарантийный срок эксплуатации: три года со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.			

Примечание: *По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Труб для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП" соответствует требованиям ТУ 22.21.21-033-73011750-2020 и ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Инженер по качеству I категории (должность, подразделение) — (подпись) — Анисимова М. Г. (расшифровка подписи) — 9 октября 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 5021012366 ПОЛИПЛАСТИК Климовский трубный завод ОТК ОГРН 1025002680001 РФ, Московская обл., г. Подольск

Рег.№ УП-05710514

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ POLY PLASTIC КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ИНН 5021012366 ОГРН 1025002680001 РФ, Московская обл.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АПТС

РОСС RU.M2264.04ТСД0 от 07.07.2020

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB24.АПТС Н00180/24

Срок действия с 04.07.2024 по 03.07.2029

№000216

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Трубэксперт", место нахождения 119530, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 34, помещ. VI, ком. 2, адрес места осуществления деятельности 119530, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 34, помещ. VI, ком. 2, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон +74993993658, адрес электронной почты info@trubexp.ru .

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК", место нахождения 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3, помещ. 014, ОГРН 1045004150476, ИНН: 5021013384; номер телефона +74957456857, адрес электронной почты info@polyplastic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК", место нахождения 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3, помещ. 014, ОГРН 1045004150476, ИНН: 5021013384; (Заводы-изготовители согласно Приложению № 1 бланк № 000078)

ПРОДУКЦИЯ

Трубы полимерные термостойкие т.н. ЭЛЕКТРОПАЙП и ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО для защиты электрических кабелей, изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.21-033-73011750-2020 "Трубы для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП"

Наименование типа объекта: Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 22.21.21.129

код ТН ВЭД России: 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле" разделы 7, 8, 10 (кроме испытаний на изгиб), 13 (кроме испытаний пламенем), 14 (в части степень защиты); ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования" пункты 9,1, 11.1.4, 12.1; ТУ 22.21.21-033-73011750-2020 "Трубы для защиты электрических кабелей "ЭЛЕКТРОПАЙП"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол № 202-КТЗ/24 выдан ,27.06.2024 ИЦ ООО «Климовский трубный завод» рег. № RA.RU.22ХИ89; протокол № 11-305-24 выдан 01.07.2024 ИЛ ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» рег. № RA.RU.21НУ75; протокол № 11-304-24 выдан 01.07.2024 ИЛ ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» рег. № АПТС.НУ75; сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RUSEXP-RU-000423 и сертификат соответствия СЭМ требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 № RUSEXP-RU-000422, выданы 01.06.2024 Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Русский Эксперт» рег. № RA.RU.13НА78

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 2с (ГОСТ Р 53603-2020). Место нанесения знака соответствия в соответствии с Порядком применения знака соответствия СДС АПТС, утвержденным приказом № 1-11/АПТС от 20.02.2020г.: этикетка, паспорт на продукцию; Трубы хранят по ГОСТ 15150-69, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 04 лет (полный срок хранения у изготовителя) Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 50 лет со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Для сертификатов

М.П.

Рег.№ УП-05710515

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись — Маркова Екатерина Сергеевна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

подпись — Марков Алексей Александрович (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АПТС

РОСС RU.M2264.04ТСД0 от 07.07.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB24.АПТС Н00180/24

№000078

Перечень заводов-изготовителей

Наименование изготовителя	Наименование филиала	Адрес	Дополнительные сведения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"	ООО "Климовский трубный завод"	142182, РФ, Московская область, г. Подольск, проезд Бережковский (Климовск мкр.), д. 10	**КПП:** 502101001, **Телефон:** +7 (495) 585-13-41
	ООО "Италсовмонт"	404130, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 105	**КПП:** 343501001, **Телефон:** +7 (8443) 51-15-15
	ООО "Чебоксарский трубный завод"	429955, РФ, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 19	**КПП:** 212401001, **Телефон:** +7 (8352) 73-17-31
	ООО "Завод "ЮГТРУБПЛАСТ"	353202, РФ, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Динское, станица Динская, ул. Гоголя, д.183/1.	**КПП:** 237301001, **Телефон:** +7 (86162) 5-02-60
	ООО "Омский завод трубной изоляции"	644073, РФ, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35	**КПП:** 550701001 **Телефон:** +7 (3812) 71-14-77
	ООО "Иркутский трубный завод"	665800, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 17 (Первый промышленный массив тер.), стр. 24	**КПП:** 380101001, **Телефон:** +7 (3955) 68-90-40
	ООО "Хабаровский трубный завод"	680509, РФ, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, 2 км на северо-восток от с. Ильинка	**КПП:** 272001001, **Телефон:** +7 (924) 300-30-10
	ООО "Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ"	625059, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км	**КПП:** 720301001 **Телефон:** +7 (3452) 21-52-20

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Маркова Екатерина Сергеевна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Марков Алексей Александрович (инициалы, фамилия)

Для М.П.

Рег.№ УЛ-05710516

RA.RU.11HB24